

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«31» августа 2022 г.

Регистрационный № 42-08-2022-012019



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
хоровая школа № 52 имени Белоусовой Т.Ф.»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
хоровая школа № 52 имени Белоусовой Т.Ф.»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201389398

ИНН: 4214009978

Место нахождения объекта защиты:

652870, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Междуреченск, пр-кт
Коммунистический, Дом 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1956

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	75
1.6.	Объем здания, куб. м	225
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. система противодымной защиты - не требуется; 2. система пожарной сигнализации - автоматическая установка пожарной сигнализации – аналоговая проводная; «Мираж – GSM-M8-04». 3. система пожаротушения – не требуется; 4. система оповещения и управления эвакуацией – речевое, звуковое оповещение «ROXTON SX – 240» Световое табло «Выход»; 5. системы внутренний противопожарный водопровод – не требуется; 6. системы наружный противопожарный водопровод – 2 ПГ. ПГ № VI -24 Расстояние – 45 м. (пр.Коммунистический 18 – ул.Комарова) ПГ № VI -25 Расстояние – 35 м. (пр. Коммунистический 18 – пр. Коммунистический 22)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не проводилась.			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123 гл.16 ст. 69 СП 4.13130.2020 пункты 4.3, 4.4, 4.5.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123 гл.16 ст. 68 СП 8.13130.2020 пункт 5.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2020 пункты 7.1, 8.1, 8.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 пункт 5.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ 123 ст.89 СП 1.13130.2020 пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.19, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ 123 ст. 90 СП 4.13130.2020 пункты 7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ФЗ 123 ст.83 п. 5, 6.,7 ,9, 10 ст. 54, 91 СП 8.13130.2020 пункты 5.2	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484. 13,11, 500. 2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; пункты 2, 3, 4, 5, 9, 10,,14, 15,16,21,22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 48, 50, 54, 55, 56, 60, 392, 393, раз.19 п. 400, 407	Выполняется