

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» октября 2022 г.

Регистрационный № 42-08-2022-013627



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Детский сад

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского
городского округа детский сад № 10 "Семицветик"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1114223005500

ИНН: 4223054737

Место нахождения объекта защиты:

652727, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Киселевск, ул Фадеева, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	578
1.6.	Объем здания, куб. м	9833
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Система АУПС и СОУЭ установлена в ноябре 2012 года, тип прибора Мираж GSM -М8-03 – 1 шт., извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-В – 5 шт. извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 – 81 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 51310 – 5 шт., световой оповещатель табло «ВЫХОД» Молния 12 - 6 шт., звуковой оповещатель «Колибри» - 6 шт.</p> <p>Здание оборудовано огнетушителями марки ОП-5 в количестве 16 штук.</p> <p>Внутреннего противопожарного водопровода нет. Имеется наружный пожарный гидрант от городского водопровода. Системы противодымной защиты, пожаротушения отсутствуют.</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Расчет пожарного риска не проводился (ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический</p>		

регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 6,ч.3.)

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты

Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Статья 6 п.1.; СП 4.13130. 2013 г Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям ч .4 п.4.2; п.4.3

Выполняется

4.2. Наружное противопожарное водоснабжение

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Статья 62.ч.1, ч.2. Статья 68.ч.1;ч.2,1; СП 8.13130 2020 г? "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования Пожарной безопасности" п.4.1, п.4.2, п.4.3, таблица № 1

Выполняется

4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021)

Выполняется

		<p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Статья 76. п.1. СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты».</p> <p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. ч.8 «Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» п.8.1 (а.в),п.8,4;8,6;8,8; 8,9;8,14.</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021)</p> <p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Статья 35. ; п.1</p> <p>Статья 58. ; п.1, п.2. СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты».</p> <p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.5.1.1., п.5,6.2. СП 2.13130 «Об утверждении свода правил» СП. 2.13130 "Системы противопожарной защиты.</p> <p>Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.5.2.3, п.6.7.15, таблица 6.13.</p>	Выполняется
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123 –ФЗ (ред. от 30.04.2021)</p> <p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Статья 53. п.1, п. 2,1; п.2,2; п.2,3. Статья 55. п.1, п.2, п.3.; Статья 89. п.1, п.2, п.3.1 (а, б, д.), п.3.2 (а), п.5.5., п. 7, п.8, п.9, п.10, п.11. Статья 123. п.1, п. 2. СП 1.13130 "Системы</p>	Выполняется

		противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы"	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; Правила противопожарного режима от 16.09.2020г.№ 1479.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 54. п.1,п.2: Статья 84. п.1.1, п.1.2., п.1.4, п.1.5, п.1.7, п.2, п.3, п.4, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11; Статья 86. п.1, п.2, п.3; Статья 56. п.4; Статья 83. п.4, п.5, п.6; Статья 138. п.1 СП 484.1311500.2020 системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты п.6.1, п.6.22.1, п.7.2.1. СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности; п.4.12 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, система	Выполняется

		<p>оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».</p> <p>Требования пожарной безопасности п.3.1., п.3.2, п.3.3., п.4.1, п. 4.2, п.4.8, п.5.4, п.5.5, п.6, таблица №1, п.1.в., п.7 таблица №2 п.1.; СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.4.1, п.4.3 таблица №2; СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" п.6.1, п.6.3 СП 484 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» п.6.1, п.6.2, п.7.2.1; СП486 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности" п. 4.12., п.6., п.6.3.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ; Статья 26. п.1.5; Статья 27. п.1.5, п.4, п.10, п.11, п.20, ; Глава 9. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков; Статья 28. п.1, п.2; Статья 32.; Статья 29.; Статья 30. п.1.2.; Статья 32. п.1(а); Глава 10. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных</p>	Выполняется

		<p>преград Статья 34. п.1, п.2; Статья 35.; Статья 36.; Глава 11. Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных клеток; Статья 38. ; Статья 39. ; Статья 40. ; Глава 12.; Статья 41.; Статья 42. п.1, п.6, п.8; Статья 43. п.1, п.2; Статья 46. п.1, п.5 ; Статья 47. п.1,п.2.1; Статья 48. ; Глава 14. Системы противопожарной защиты; Статья 51. Статья 52. п.1.2,п.9; Статья 53. п.1, п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.3, п. 4; Статья 54. п.1, п.2; Статья 55. а п.1,п.3; Статья 57.; Статья 58.; Статья 60. Статья 62. п.1,п.2 ; Статья 63. ; Статья 64. ; СП 484«Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» п.6.1, п.6.2.1, п.7.2.1; СП486 "Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности" п. 4.12, п. 6.1.6.3. СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" п.6.1, п.6.3;</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п.: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11,12, 13,16,17,18,21, 22, 23, 25, 26, 27,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 50, 54,55, 60, 63, 65, 66, 70, 71, 98. Приказ МЧС, от 18 ноября 2021 г. №806 "Об</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"; Обучение мерам пожарной безопасности, инструктажи, тренировки по эвакуации, организационно распорядительные документы в области обеспечения пожарной безопасности.</p>	
--	--	---	--