

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» декабря 2022 г.

Регистрационный № 42-08-2022-018303



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасс-3"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-3»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1064218005059

ИНН: 4218099690

Место нахождения объекта защиты:

652740, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Калтан, пр-кт Мира, Здание 35Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.06.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2692
1.6.	Объем здания, куб. м	15652
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)														
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией 3 тип, внутренний противопожарный водопровод источники наружного противопожарного водоснабжения													
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет величины пожарных рисков не выполнялся</p>														
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара оценивается в 10000 рублей 00 копеек</p>														
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП4.13130.2013 п. 4.3 Таблица 1 ФЗ. от 22.07.2008 N123-ФЗ - ст.69 ч.1</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>СП 8.13130.2009 п.5.2 Таблица 2 ФЗ. от 22.07.2008 N123-ФЗ - ст.69 ч1-3</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.3. Проезды и подъезды для</td> <td>СП 84.13130.2013 п4.1 ФЗ. от</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013 п. 4.3 Таблица 1 ФЗ. от 22.07.2008 N123-ФЗ - ст.69 ч.1	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 п.5.2 Таблица 2 ФЗ. от 22.07.2008 N123-ФЗ - ст.69 ч1-3	Выполняется	4.3. Проезды и подъезды для	СП 84.13130.2013 п4.1 ФЗ. от	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется													
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013 п. 4.3 Таблица 1 ФЗ. от 22.07.2008 N123-ФЗ - ст.69 ч.1	Выполняется													
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 п.5.2 Таблица 2 ФЗ. от 22.07.2008 N123-ФЗ - ст.69 ч1-3	Выполняется													
4.3. Проезды и подъезды для	СП 84.13130.2013 п4.1 ФЗ. от	Выполняется													

	пожарной техники	22.07.2008 N123-ФЗ - ст.89 ч1.п1.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 пп.5.2.2-5.2.7,5.3.3,5.3.4,5.4.6-5.4.14,5.4.16-5.4.18,6.7.1 ФЗ. от 22.07.2008 N123-ФЗ - ст.57 ч1-2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 пп.4.2.13-4.2.19,4.3.2-4.3.7,4.4.1-4.4.3,4.4.16,7.1.1,7.1.3,7.1.4,7.1.67.6.2-7.6.6 ФЗ. от 22.07.2008 N123-ФЗ - ст.53 ч.1-2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 пп. 4.1,7.1-7.4 ФЗ. от 22.07.2008 N123-ФЗ - ст.90 ч.1 п.1,3, ч.2	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 пп. 3.3,3.4,3.5,4.1, 5.2,4.3,4.4,4.6,4.7,4.8,5.1,5.3,5.4, Таблица 1, Таблица 2 СП 484.1311500.2020 пп. 5.13,5.14,5.17-5.20,6.2.1,6.6.2,6.6.3,6.6.16,6.6.27,6.6.32,7.1.3,7.1.4,7.1.7-7.1.9,7.2.2,7.2.3,7.3.1,7.3.4,7.5,7.7 СП 486.1311500.2020 пп.4.1,4.3, таблица 1 СП 7.13130.2013 пп. 6.1,6.8,6.9,6.22 ФЗ. от 22.07.2008 N123-ФЗ - ст.54 ч.1-2;ст.56 ч.1,ч.2 п4; ст.61 ч.2 п1-4,ч.3	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 пп 14.1-14.5 ФЗ. от 22.07.2008 N123-ФЗ - ст.55 ч.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	ГОСТ 12.1.004-91 п.1.1, п.3.1-3.3, п.3.5-3.6 ФЗ. от 22.07.2008	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	N123-ФЗ - ст.32 ч.1 п3 пп а) ч.2; ст.60ч.1-2; ст.89 ч. 1-2, ч.3 п.1 пп а),б),г) п.2 пп а), п.3,ч. 3.1 п.1, ч.8, ч. 10-11, ч. 14; ст. 90 ч.1 п.1,3,ч.
---	--