Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» марта 2023 г.

Регистрационный № 42-08-2023-003009

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здания гостиницы

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Перфект"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1074220001240 ИНН: 4220033802

Место нахождения объекта защиты:

654063, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Куйбышевский, ш Листвянское, Дом 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.04.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	516

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	5229
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Дымоудаление отсутствует; АУПС адресного типа, радиоканальная; АУПТ модульного типа в Технических и складских помещениях; СОУЭ 3 типа; внутренний противопожарный водопровод отсутствует; наружный противопожарный водопровод от 2 пожарных резервуаров, установленных на въезде
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
При разработке дополнительных противопожарных мероприятий при определении расчетной величины индивидуального пожарного риска, а именно: -1 этаж (Цоколь) установлены доводчики на дверях в холле и в сауне с бильярдной, а также в проеме при входе в кафе установлена дверь (шириной 1 м) с доводчиком; - на 2 этаже и всех вышележащих этажах в гостиничных номерах установлены доводчики на каждой двери в коридор (в соответствии с разделом IV п. 21 приказа МЧС РФ № 382 от 30.06.2009г.) расчетное значение индивидуального пожарного риска при выбранных сценариях № 3, 5, 6, 7 возникновения и развития пожара на объекте защиты составляет 9,695 • 10-7 и 3,642 • 10-7 в год на отдельного человека соответственно, что соответствует требованиям статья 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Отсутствует		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4 ч.3 п. 1; Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3 прил. А; СТУ согласованные письмом ДНД МЧС России № ИВ-19-722 от 29.04.2022г. п. 2.2, 2.8	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 68 ч. 2 пп. 3; Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 Об утверждении свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.4, п. 9.1, п. 9.5; СТУ согласованные письмом ДНД МЧС России № ИВ-19-722 от 29.04.2022г. п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарной техники	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90 ч. 1 пп. 1; Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1.3; СТУ согласованные письмом ДНД МЧС России № ИВ-19-722 от 29.04.2022г. п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 57 ч. 1,2, статья 58 ч. 1,2 табл. № 21, статья 87 ч. 1,2,5,6,7, статья 88 часть 1,19; СТУ согласованные письмом ДНД МЧС России № ИВ-19-722 от 29.04.2022г. п. 1.8.1, 1.8.2, 3.1, 3.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 6 часть 1 пп. 1,2,3, статья 79 часть 1, статья 89 часть 1,2,3; Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 СП 1.13130.2020 Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5, 4.2.7; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 36 СТУ согласованные письмом ДНД МЧС России № ИВ-19-722 от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		29.04.2022г. п. 4.1- 4.13	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90 п. 1,2; Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 7.1, 7.14 СТУ согласованные письмом ДНД МЧС России № ИВ-19-722 от 29.04.2022г. п. 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 81 ч. 1,3,4, статья 82 часть 2, статья 83 часть 1,3,5, статья 84 часть 1,2,3,4,7,9,11, статья 86 часть 1,2,3, статья 68 ч. 2 пп. 3; АУПС Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п. 6.1.1, п. 6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.2.1; СОУЭ Приказ МЧС России от 25.03.2009 N 173 Об утверждении свода правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности раздел 3, 4, 5, табл. №	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1, 2 АУПТ Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628 Об утверждении свода правил СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 1.1, 5.1, 5.2, 5.4, 10.1.3; СТУ согласованные письмом ДНД МЧС России № ИВ-19-722 от 29.04.2022г. п. 5.1.1-п. 5.1.3, п. 5.2.2, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.5.1-5.5.3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 81 ч. 1; Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п. 5.12, п. 5.13, п. 5.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 ч. 1, статья 4 ч. 1, 2, 3, 4; статья 5 ч. 1, 2, 3, 4, 5; статья 6 ч. 1 п. 3; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» глава 1 п. 2, 3, 4, 6, 7, 14, 20, 22, 23, 33, 35, 36, 37 (1), 40, 42, 61, 70, 71. Приказ МЧС России от 25.03.2009 N 179 Об утверждении СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.25, 4.1.32, 4.2.1,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.2.6, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.5.4.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.