

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Кемеровской  
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«07» марта 2023 г.

Регистрационный № 42-08-2023-003303



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Пансионат "Надежда"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Максимова Валентина Владимировна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренных федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 322420500035975

ИНН: 420533684929

Место нахождения объекта защиты:

обл Кемеровская область - Кузбасс, г. Березовский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	455
1.6.	Объем здания, куб. м	1229
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>В здании смонтирована установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре 3-го типа с речевой передачей специальных текстов и оповещением. Но не предусмотрено оповещение только работников учреждения при помощи специального текста оповещения, не содержащего слов, способных вызвать панику. Для естественного проветривания помещений при пожаре предусмотрены открываемые оконные проемы в наружных ограждениях здания. Наружное пожаротушение здания предусматривается от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети.</p>
2.	<p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>            (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
	Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась.	
3.	<p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p>	

	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)												
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара оценивается в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек)													
4.	<p style="text-align: center;"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Наименование противопожарного мероприятия</td><td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</td><td>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td></tr> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td><td>ст. 69 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3; п. 4.4 СП 4.1313.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</td><td>Выполняется</td></tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td><td>ст. 62; ст. 68 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.2, п. 5.1, п. 5.2, п. 6.1, п. 6.3, п.8.5, п.8.8, п. 8.9, п. 8.12, п. 8.13 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности».</td><td>Выполняется</td></tr> <tr> <td>4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники</td><td>п. 1) ч. 1 ст. 90 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008</td><td>Выполняется</td></tr> </table>	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3; п. 4.4 СП 4.1313.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62; ст. 68 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.2, п. 5.1, п. 5.2, п. 6.1, п. 6.3, п.8.5, п.8.8, п. 8.9, п. 8.12, п. 8.13 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности».	Выполняется	4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1) ч. 1 ст. 90 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется											
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3; п. 4.4 СП 4.1313.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется											
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62; ст. 68 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.2, п. 5.1, п. 5.2, п. 6.1, п. 6.3, п.8.5, п.8.8, п. 8.9, п. 8.12, п. 8.13 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности».	Выполняется											
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1) ч. 1 ст. 90 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008	Выполняется											

		<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 7.1, п.п. в) п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9 СП 4.1313.2013</p> <p>«Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</p>	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 34, ст. 35, ст. 36, ст. 57, ст. 58, ст. 87</p> <p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». п. 5.2.7, п. 5.4.5, п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».</p>	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.1.2, п. 4.1.5, п. 4.2.5, п. 4.2.20, п. 4.3.7, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.8, п. 4.4.9, 4.4.11, п. 5.3.1, п. 5.3.9, п. 4.4.6, п. 7.1.1 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 4.2.9, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.22, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.3.12, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.12, п. 5.1.2, п. 5.1.4, п. 5.3.10</p>	Не выполняется

		СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 7.2, п. 7.3, п. 7.7, п. 7.14, п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9 СП 4.1313.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 54, п. 55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 ч. 12 ст. 84 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.17 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий,	Не выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации». п. 3.3, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.8 таблица 1 пункт 7 СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации». п. 5.17 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2, п. 3, п. 4, п. 6, п. 9, п. 11, п. 16, п. 27 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	Выполняется