

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» мая 2023 г.

Регистрационный № 42-08-2023-007793



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гостиница "Спорт" Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по спортивной гимнастике имени И.И. Маметьева"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Гостиница "Спорт" Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по спортивной гимнастике имени И.И. Маметьева"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201306601

ИНН: 4212008168

Место нахождения объекта защиты:

652507, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Ленина,
Дом 2б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.05.1981

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.3 Многоквартирные жилые дома
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	541

1.6.	Объем здания, куб. м	10694
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система автоматической пожарной сигнализации адресно-аналоговой, на базе "Болид" 2. Система управления эвакуацией людей 3-го типа - ПУО "Рокот-2" 3. Система пожарного мониторинга с выводом сигнала на ЦППС 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу - Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное STEMAX TX440</p> <p>4. Внутреннее противопожарное водоснабжение - на 1,2,3 этаже, на лестничной площадке, у входа в гостиницу расположено внутреннее пожарное водоснабжение ПК, оснащенные пожарными рукавами 5. Наружный противопожарный водопровод. Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от 2-х пожарных гидрантов, расположенных вдоль автомобильной дороги по ул. Васильева, жилой дом №12 на расстоянии 145 м от здания общежития и по Новокировскому проезду, вдоль автомобильной дороги</p>

(рядом с жилым домом по адресу ул.Васильева №9), на расстоянии 129 м от общежития

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Не проводилась

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Исходя из собственной оценки - 6 302 030,18 руб.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ гл. 16 СП 4.13130 п.4.3, табл. 1	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 62, 68 СП 8.13130 п. 5.2, 5.17, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 8.13 табл.2	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 76 СП 4.13130 п. 8.1, 8.6-8.13	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 29-32, 52, ч. 1, 3 ст. 53, ст. 57-58, ч. 1, 3 ст.80, ст. 87, табл. 21, 22, ст. 88, табл. 23-25, ст.	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	137 СП 2.13130.2020 п. 4.1, 4.2, раздел 5, п. 6, 6.7.10-6.7.20 СП 4.13130.2013 п. 5.2.8, 5.2.9	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 89, табл. 28 СП 1.13130 п. 4.2.1-4.2.7, 4.2.9-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11-4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6-4.4.8, 4.4.10-4.4.12, 4.4.15, 4.4.16, раздел 7.1-7.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 7.1-7.17	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 54, 62, 68, 83, 84, 86 СП 3.13130.2009 п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5, табл. 1, 2 СП 5.13130.2009 раздел 13.1-13.3, 13.4-13.15, 14-16, приложение А, М, Н СП 8.13130.2020 СП 10.13130.2020 раздел 6.2, 7 СП 7.13130.2013 п. 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.22, 7.1-7.3, 8.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 83 СП 3-13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 5 Приказ от 18.09.2021 №806 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую	Выполняется

противопожарный режим	или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	
-----------------------	---	--