

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Кемеровской  
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«02» июня 2023 г.

Регистрационный № 42-08-2023-008839



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения Новоильинского района (отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Новоильинского района

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201671801

ИНН: 4218017708

Место нахождения объекта защиты:

654044, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Новоильинский, ул Рокоссовского, Дом 21

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.04.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	30
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	253
1.6.	Объем здания, куб. м	925
1.7.	Количество этажей	10
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты – не требуется; АУПС – интегрированная пороговая автоматическая установка пожарной сигнализации; Автоматическая система пожаротушения - не требуется. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 2 типа; Система внутреннего противопожарного водопровода не требуется. Наружный кольцевой противопожарный водопровод ПГ-7-171 подземный.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p align="center">Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 –ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>		
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

	страхования)		
	Оценка не проводилась.		
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». Ограничение распространения пожара на объектах защиты» Пункты 4.3, таблица 1 ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 69 ч.1, 1 ст. 93 ч.1, т.12,15,17,18,19 и 20 приложение	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» п.5.2 табл. 2.п.5.10,5.17,п.8.8,п.8.9.,п.8.13,п.8.1 ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 24 ч.1, ч.2, ч.3, Ст. 25 ч.1, ч.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.8.1, п.8.6-п.8.8 ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.90 ч.1.1, ч.1.3	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123 –ФЗ от 22 .07.2008г Ст30 ч.1, ч.2 ,ст.57. ч.1, ч.2 ,ст.87 ч.1, ч.5, ч.9, ч.10 СП 2.13120.2020 « Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2., п.5.3, п.5.4.5. п.5.4.10, п.5.4.16, п.	Выполняется

		6.7.15,п.6.7.17, табл. 6.13,6.14	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.89 ч.1,ч.2,ч.3, 3.1ч.1 СП 1.131200.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1,п. 4.2.1.-4.2.22,п.4.2.25,п.4.3.1-4.3.11,п.4.3.12,п.4.4.1-4.4.9, п .4.11,п4.4.12,п4.4.15,п4.4.16,п.4.4.22,п.4.4.23,п.7.1,1-7.1.10,п. 7.1.12.1-7.2.19</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ФЗ № 69 от29.12.2022г.« О пожарной безопасности» Ст.22 ч.16 СП 4.13130.2013» Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.7.1, п .7.3-7.8.п. 7.13,п.7.14,п.7.16</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 ч.1.1,ч.1.2 СП 3.13130.2009» Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п.3.1-3.5, п. 4.1,п.4.2,п.4.4,п4.6-4.8, п.5.1-5.5,табл. 2.7 СП 484.1311500.2020 « Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». п .5.1-5.2. ,п.5.5-5.9,п.5.11-5.22.п6.1.1.-6.1.6,п.6.2.1-6.2.12,п.6.3.1-п.6.3.4, п.6.4.1-6.4.5,п.6.5.1-6.5.4,п.6.6.2-6.6.5,п.6.6.7.п.6.6.9,п 6.6.11,п6.6.16,п.6.6.27,п6.6.32,п. 7.2,приложениеА. СП486.1311500.2020 Системы</p>	Выполняется

		<p>противопожарной защиты. Перечень зданий сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности п.4таблицы 1-4 СП4,13130.2013г</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Приказ МЧС №582 от 31.07.2020 года СП 484.1311500.2020г. « Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». п 7.1-7.1.13.п.7.2.1-7.2.4,п.7.5.1, СП 5.13130-2009г. ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5ч.1,2,3,4, гл. 14 ст.51 ч.1,2,3,4 : ст. 53 ч.1,2,3,4: ст.54 ч. 1,2: ст.59 ч.3.6 : ст.60 ч.1,2</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением правительства РФ №1479от 16.09.2021)» п.2.3.5.8-19.21-32,34-3 7,40-43,48-50,54-57,60,63,65,67,70, 71,73,75,88-92,337-397-404,406,407 ,409. ГОСТ 12.1.000-91ССБТ 1.1,1.2.</p>	Выполняется