

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» июля 2023 г.

Регистрационный № 42-08-2023-011426



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская
общеобразовательная школа-интернат»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОКТЯБРЬСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201889392

ИНН: 4239005936

Место нахождения объекта защиты:

652711, обл. Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Прокопьевский, п. Октябрьский,
пер. Школьный, зд. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.03.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	580
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5863
1.6.	Объем здания, куб. м	2728
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте установлен блок речевого оповещения «Соната-3». АПС дополнительно оснащена охранно-пожарным прибором «Карат», извещатели пожарные дымовые, извещатели пожарные тепловые, извещатели пожарные ручные, - внутренний противопожарный водопровод (1ед.пожарныхкранов, пожарный рукав с раструбами), оповещатели световой«Выход», Молния-12, оповещатель свето-звуковой Молния 12 К - системы противодымной защиты отсутствует Первичные средства пожаротушения:
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

не проводилась

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Гл.16 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.65- 67, 70- 73, 75 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 Пункты 4.3 Свод правил СП 4.13130.2013г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.48 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 Пункты 4.1, 4.2, 4.3. Свод правил СП	Не выполняется

		8.13130.2020 г. « Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» приказом МЧС России от 30.03.2020 г. № 225	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 п.1, ч.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.71 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 Пункт 8.1 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.35, 58 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.25 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 Пункты 6.7.1 табл. 6.9, п.6.7.15 табл.6.13, п.6.7.17 табл.6.13,6.14 Свод правил СП 2.13130.2020 « Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	ст.53, 55, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.27, п.31 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 Пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.12 Свод правил СП 1.13130.2020« Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.48, 49, 50 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 Свод правил СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.54, 84, 86, 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункты 48, 50, 52, 54, 55 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 Пункты 6.1, 8.1., 13.1.11-13.1.12, 13.2.2, 13.3.2- 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8,	Выполняется

13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1- 13.14.2, 13.14.4 – 13.14.13, 13.15.2- 13.15.4, 13.15.12-13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение

А. Свод правил СП 486.1311500.2020« Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России № 539 о 20.07.2020 г. Пункты 4.4, таблицы 1, п.11, п.15 таблица 3, п.40, п.42, п.48. Свод правил СП 3.13130.2009« Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России № 173 от 25. 03.2009 г. Пункты 6.1, 7.2 Свод правил СП 7.13130.2013 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России № 116 от 21.02.2013 г. Пункты 4.1.1, 4.1.7-4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4 4.2.9-4.2.10 Свод правил СП 10.13130.2020« Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России № 559, от 27.07.2020 г. Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10 8.12, 11.2-11.4, таблица 1 Свод правил СП 8.13130.2020 г. « Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное

		водоснабжение. Требования пожарной безопасности» приказом МЧС России от 30.03.2020 г. № 225	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.4,6,54, 83,103. Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.5. Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункты 2-6, 9-10, 12-16, 18, 21-24, 26-27, 29033, 35-37, 41, 43, 49, 52, 54-56, 60, 65, 71, 73 приложение 1 и 2, Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 Пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27- 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4-4.2.5 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1 – 4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А,Г Разделы V.XVIII.XIX. Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий	Выполняется

	лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	
--	--	--