

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» августа 2023 г.

Регистрационный № 42-08-2023-014536



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад
№ 257

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МБДОУ "Детский сад №257"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1074218002308

ИНН: 4218103058

Место нахождения объекта защиты:

654054, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Новоильинский, пр-кт Авиаторов, Здание 73А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.12.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1260
1.6.	Объем здания, куб. м	17748
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты- имеется (коридоры и зоны безопасности 1 и 2 этажа); Вид пожарной сигнализации – адресная; система пожаротушения не требуется; система оповещения и управления эвакуацией – звуковое голосовое и световое, 3 типа; внутренний противопожарный водопровод – не требуется; наружный противопожарный водопровод – имеется 1 противопожарный гидрант ПГ1 на территории
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
	Расчет пожарных рисков не производился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
	Расчет пожарных рисков не производился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона	

№ 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.69; ч.1,2 ст.31; ч.2,3 ст.34; СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям». - п. 4.1, п. 4.2, п.4.3. п.4.4. п. 4.18. п. 6.1.2, п. 6.1.7, п.6.1.8, п.6.1.12 а), п.6.1.19 табл.7 п.2,п.8,п.10,п.11, п.6.1.27,п.6.1.36, п.6.1.37, п.6.1.38, п.6.1.39, п.6.1.40, п.6.1.41, п.6.1.42, п.6.1.43, п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.7, п.6.2.8, п.6.2.10, п.6.2.11, п.6.2.13,п.6.2.18, п.6.2.19, п.6.3.2, п.6.5.2.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1, п.1, ч.2, ст.68; Правила противопожарного режима РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 48, п.49, п.54,п.71. СП 8.13130.2020 Свод	Выполняется

		<p>правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.10, 5.13, 6.3, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10.</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ч.6, ч.8 ст. 63, п. 1,2,3 ч.1,ч.3 ст.90. Правила противопожарного режима РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.49. СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» п.п. 8.3, 8.6, 8.8, 8.9, 8.17</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ч.1, ч.3 ст. 80; ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9, ч.10, ч.11 ст. 87; ч.1.ч.2 ст. 31 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 5.2.1, 5.2.2., 5.2.7, 5.4.2, 5.4.5 СП 2.13130.2012 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты» пп. 4.1.-4.5., 4.12., 4.16., 5.1.4.</p>	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; ст. 38; ст.39;п.1, ч.1, ст. 40; п.1,2, ч.2, ст 40; части 1,2,3,4,9, ст.52; ч.2 ,ч.3 ст.53; ч.1 ст. 54; ч.1 ст. 57; ч.1 ст.58; ч.1, ч.2,ч.3, ч.7,ч.8 ст.89.</p> <p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 16 д), е) к), п.17, п.23, п.24, п.26, п.27, п.29; СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.4.1.1; п.4.1.2; п.4.1.3; п.4.1.4; п.4.1.5; п.4.1.6; п.4.2.1; п.4.2.2; п.4.2.3; п.4.2.4; п.4.2.5; п.4.2.6; п.4.2.7; п.4.3.1; п.4.3.2; п.4.3.3; п.4.3.4; п.4.4.1; п.4.4.2)</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ч. 2 ст.47; п.1 ст. 42; ч.2 ст.90 СП 1.131.30.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.1; п.4.1.2; п.4.1.3; п.4.1.5; п.4.2.1; п.4.2.3; п.4.2.4; п.4.2.5; п.4.2.6; п.4.2.7; п.4.3.1; п.4.3.2 СП 4.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» п.п. 7.1; 7.2; 8.1.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический	Выполняется

	<p>(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст. 46; ч.1,ч.2.ч.3,ч.4.ст. 51; ч.1, ч.2 ст.54; ч.3, ч.4 ст. 81; ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ст.83; ч.1, п.1,п.3,п.4 ч.2,ч.4,ч.7, ч.8 ч.9,ч.10, ч.11 ст.84; ч.1, ч.2 ст. 91; ч.1, ч.2, ч.3 ст.105.; СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 8.5; СП 7.13130.2013 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности». п.п. 4.1, 13.1.1; 13.1.2; 13.1.3; 13.1.5; 13.1.6; 13.1.7; 13.1.8; 13.1.9; 13.1.10; 13.1.11; 13.1.12; 13.3.1; 13.3.2; 13.3.6; 13.3.7; 13.3.12; 13.5.1; 13.5.2; 13.13; 13.14; 14.1; 17.1 СП 3.13130.2009 Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». п.п. 3.3 - 3.5, п. 4.4, п. 5.1, п. 5.4, п. 5.5 СП 10 131130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.4.1.13</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ч.7 ст.83, ч.1, ч.3, ч.4, ч.7, ч. 9,ч. 11 ст.84; ч.1. ч.2 ст.88, таб.23. ч.3 таб.24.; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.Нормы и</p>	Выполняется

	развития	<p>правила проектирования» п. 5.2.-5.21, п. 6.1-6.3. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проект</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ч.3, ч.4 ст. 4; ч.1, ст.5; ч.1 ст.60; ст.62 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. п 2-4; п.п 9-10; п. 27; п.п 28-32; п.п 35-37; п. 50; пп.54-56; п.60 СП 9.13130.2009 Свод правил Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. п.п.4.1.1, 4.1.23,4.1.27, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.7.1, 4.7.2</p>	Не выполняется