Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» октября 2023 г.

Регистрационный № 42-08-2023-018096

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

магазин ЗАО "Торгово-промышленная компания "Велком"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ЗАО "Торгово-промышленная компания "Велком"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201673957 ИНН: 4218002525

Место нахождения объекта защиты:

654059, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Заводской, ул Тореза, Дом 93

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.09.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	951
1.6.	Объем здания, куб. м	3424
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система аналоговой пожарной сигнализации с использованием приборов «Болид». Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа. Система пожаротушения не выполнена на основании расчета пожарного риска. Система противодымной защиты не требуется, т.к. выполнено естественное проветривание при пожаре (6 открывающихся фрамуг размерами 1136х1640 мм). Внутренний противопожарный водопровод (ПК). Наружное пожаротушение объекта с расходом 10 л/с предусмотрено от пожарных гидрантов на кольцевой водопроводной сети.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Система аналоговой пожарной сигнализации с использованием приборов «Болид». Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа. Система пожаротушения не выполнена на основании расчета пожарного риска. Система противодымной защиты не требуется, т.к. выполнено естественное проветривание при пожаре. Внутренний противопожарный водопровод (ПК). Наружное пожаротушение объекта с расходом 10 л/с предусмотрено от пожарных гидрантов на кольцевой водопроводной сети. Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин пожарного риска, установленного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ. Поэтому предоставлен отчет по оценке пожарного риска на объекте (Расчет пожарного риска для объекта: «Магазин по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, ул.Тореза, 93» (шифр 10-08-22-РР)) Расчетная величина		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

индивидуального пожарного риска составляет: Qв=0,9866 · 10-6. Нормативное значение индивидуального пожарного риска, Qнв=10-6 год-1. Индивидуальный пожарный риск пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным Законом от 22.07.2008 №123-ФЗ. На основании выполненного расчета пожарного риска следует: согласно ст.6 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, т.к. выполнено условие №2: - пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; Поэтому пожарная безопасность объекта обеспечена.			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Собственная оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 5000 рублей			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013, п.4.3, табл. 1 ст.69, ч.1 ФЗ-123	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП8.13130.2020, п. 5.2, табл. 2 ст.68, ч.1, ч.2, ч.3 ФЗ-123	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.13130.2013, пп.8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 ст.90, ч.1 ФЗ-123	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП2.13130.2020, пп. 6.7.1, табл. 6.11 СП4.13130.2013, п.5.5.2, п.5.5.7 СП4.13130.2013, п.5.1.1, п.5.1.3 ст.87, ч.1, ч.2, ч.5, ч.6, ч.7, ст.88, ч.1, ч.19 ФЗ-123	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	СП1.13130.2020 пп. 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 СП1.13130.2020 пп. 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10 СП1.13130.2020	Выполняется

	пути и выходы	пп. 4.3.2, 4.3.3 СП1.13130.2020 пп. 4.4.18, 4.4.19 ст.89, ч.1, ч.2, ч.3 ФЗ-123	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП4.13130.2013, п.7.3. п.7.14, п.7.16, п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9 ст.90, ч.1 ФЗ-123	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП8.13130.2020, п. 5.2, табл. 2 наружное пожаротушение объекта с расходом 10 л/с предусмотрено не менее, чем от двух пожарных гидрантов, расположенных в радиусе 200 м; ст.68 ФЗ-123 СП10.13130.2020, табл. 1 выполнен внутренний противопожарный водопровод с расходом 2.5 л/с; ст.86 ФЗ-123 СП7.13130.2009, п.7.2 в здании не требуется система дымоудаления, т.к. выполнено естественное проветривание при пожаре (6 открывающихся фрамуг размерами 1136х1640 мм); ст.85 ФЗ-123 СП 486.1311500.2020 п. 4.12, табл.3 в магазине требуются автоматические установки пожаротушения; ст.83 ФЗ-123 СП 486.1311500.2020 п. 4.10, табл.3 в здании выполнена система автоматической пожарной сигнализации; ст.86 ФЗ-123 СП 3.13130.2009, п.6, табл.1, табл.2 в здании выполнена система оповещения и управления эвакуацией; ст.84 ФЗ-123	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	СП 486.1311500.2020 п. 4.10, табл.1 СП7.13130.2009, пп.7.2, 7.3 ФЗ-123, ст.83, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9; ФЗ-123, ст.84, ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10, ч.11; ФЗ-123, ст.85	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.2, п.3, п.5, п.9, п.10, п.11, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.18, п.22, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.32, п.33, п.35. п.36, п.50, п.54, п.60, п.63, п.103, п.104, п.107, п.108	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.