Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«17» ноября 2023 г.

Регистрационный № 42-08-2023-019694

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А. Колпинского" Поликлиника №3

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А. Колпинского"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1204200007110 ИНН: 4205389459

Место нахождения объекта защиты:

650000, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Весенняя, Дом 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.1952

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	886
1.6.	Объем здания, куб. м	7795
1.7.	Количество этажей	1

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система пожарной сигнализации состоит из следующего оборудования: - прибор приемо-контрольный охрано-пожарный «Гранит-16»; - резервный источник питания «Скат-1200Д»; - извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М; - извещатель пожарный ручной ИПР-К; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – третьего типа в соответствии с СП 3.13130 и состоит из следующего оборудования: - система речевого оповещения «Рокот», который состоит из блока речевого оповещения и акустических модулей «Орфей»; - световое табло «Выход»; системы внутреннего противопожарного водопровода ПК в количестве 6 шт.; первичные средства пожаротушения в количестве 6 шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст. 69, 100). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима) (п. 65, 71). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 4.1; 4.3, табл. 1).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст. 62, 68). СП 8.13130.2020 «Свод правил системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 4.1, 5.2, 5.17, 8.1 – 8.5).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	«Технический регламент о	Выполняется

	пожарной техники	требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст. 90). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.7.1, 8.1).	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (28 – 32, 35 – 40, 57 – 59, 80, 87 – 88, 134, 137). СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пп. 5.1.1. – 5.1.3, 5.2.1 – 5.2.2, 5.2.6 – 5.2.7, 5.3.1 – 5.3.5, 6.7.19).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст. 52 – 54, 89, 91). «Правила противопожарного режима» от 16.09. 2020 г. № 1479 (п. 5, 17, 23, 26 – 28, 36 – 37). СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 1.1 – 1.3, пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.1 – 4.3.4, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.16, 5.3.1 – 5.3.2).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.90). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.7.1).	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст. 56, 85). СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п. 7.1, 7.11, 8.5). «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.54, п. 6-9 ст.83). «Правила противопожарного режима» от 16.09. 2020 г. № 1479 (п. 54,55). СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пп. 13.1.1, 13.1.10 – 13.1.12, 13.3.1 –13.3.4, 13.3.11 – 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1 – 13.13.2, 13.14.1 – 13.14.13, 13.15.1 – 13.15.21). СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (п. 4.1, 4.3 – 4.4, 4.12). «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст. 54, 84). СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.1 – 3.5, 4.1 – 4.2, 4.4, 4.6 – 4.8, 5.1, 5.3 – 5.5, р. 6, 7). «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.86). СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (пп. 6.1.13, 6.1.23, 6.2.1 – 6.2.5, п. 7.2).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст. 53 – 54, 57 – 59, 83 – 84, 86, 89, 91, 103). СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пп. 13.1.1, 13.1.10 – 13.1.12, 13.3.1 –13.3.4, 13.3.11 – 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1 – 13.13.2, 13.14.1 – 13.14.13, 13.15.1 – 13.15.21). СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (п.6.1, пп. 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.6.1 – 6.6.2, 6.6.11, 6.6.16, 6.6.27, 7.1.13). СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п. 4.1 – 4.3, 5.1, 6.1 – 6.5, 8.1 – 8.5).	Выполняется
4.9.	Организационно-	«Правила противопожарного	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	режима» от 16.09. 2020 г. № 1479 (п.1 – 5, 9 – 16, 17(1), 18, 23, 25 – 28, 30, 32, 35 – 37, 41, 50, 54 – 56, 60, 65, 67 – 68, 71, 73, 116 – 119, 392 – 393, 395 – 409). Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.