

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» ноября 2023 г.

Регистрационный № 42-08-2023-019933



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная
общеобразовательная школа № 23" (здание спортивного зала)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная
общеобразовательная школа № 23"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201753190

ИНН: 4220013316

Место нахождения объекта защиты:

654045, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Куйбышевский, ул
Верхне-Редаково, Дом 104

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.07.1964

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	5

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	332
1.6.	Объем здания, куб. м	1384
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система пожарной сигнализации – адресно – аналоговая. Система оповещения и управление эвакуацией – 3 типа. Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется. - автоматической установки пожаротушения – нет; - системы противодымной защиты – нет; - внутреннего противопожарного водопровода – нет - наружного противопожарного водопровода во дворе школы – нет. В непосредственной близости от рассматриваемого объекта расположен 1 пожарный гидрант.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводится		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Не проводится		

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1, 2 ст. 69 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.1, 2 ст. 68 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1, 2 ст. 90 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.1, 2 ст. 28; ч.1, 2, 3 ст. 29; ч.1, 2 ст. 30; ч1, 2 ст. 87; ч.1, 2 ст. 31; ч.1, 2 ст. 58 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 6.7.15, таблицы 6.9 и 9.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.1-15 ст. 89 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6 СП 1.3130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.1, ст. 90 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	ч.1, 2, 3, 4 ст. 52, ч.1, 2, 3, 4 ст. 53, ч.1, 2 ст. 54, ч.1, 2, 3 ст. 55, ч.1, 2 ст. 56 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2,	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 8.13130.2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.1, 2, 3, 4 ст. 81, ч.1-13 ст. 91 ст. 82, ч.1-10 ст. 83, ч.1-12 ст. 84, ч.1-11 ст. 85, ч.1, 2, 3, ст. 86, ч.1-11 ст. 87, ч.1-20 ст. 88, ч.1-15 ст. 89, ч.1, 2, ст. 90, ч.1, 2, ст. 91 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч.1-50 ст. 2, ч.1, 2, 3, 4, ст. 4, ч.1, 2, 3, 4 ст. 5, ч.1-8 ст. 6, ч.1, 2, 3 ст. 7, ст. 8, ч.1, 2 ст. 9, ст. 26, ч.1-22 ст. 27, ст. 43, ч.1, 2 ст. 60, ч.1, 2, 3 ст. 62, ч.1-6 ст. 64, ч.1, 2 ст. 78, ч.1, 2 ст. 79, ч.1, 2, 3 ст. 80 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 2-4, 6-14, 21-24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; Пункты 5.2.3, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2012	Выполняется