

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» января 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-000110



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Дополнительный офис № 036/1003 Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество)
в г. Кемерово

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700167110

ИНН: 7744001497

Место нахождения объекта защиты:

652523, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Ленина,
Дом 71а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.06.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	151
1.6.	Объем здания, куб. м	979
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В здании смонтирована установка автоматической пожарной сигнализации. В здании смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа с речевой передачей специальных текстов. Для естественного проветривания помещений и коридоров надземных этажей здания при пожаре предусмотрены открываемые оконные проемы в наружных ограждениях здания. В радиусе не более 200 метров от здания расположено не менее 2-х пожарных гидрантов, установленных на сетях хозяйственно-питьевого водопровода.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Индивидуальный пожарный риск R составляет $R = 1,728 \cdot 10^{(-7 \text{ степени})}$ год(-1 степени) В здании смонтирована установка автоматической пожарной сигнализации. В здании смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа с речевой передачей специальных текстов. Для естественного проветривания помещений и коридоров надземных этажей здания при пожаре предусмотрены</p>	

открываемые оконные проемы в наружных ограждениях здания. В радиусе не более 200 метров от здания расположено не менее 2-х пожарных гидрантов, установленных на сетях хозяйственно-питьевого водопровода.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара оценивается в размере 10 000 рублей 00 копеек (десять тысяч рублей 00 копеек)

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 69 СП 4.1313.2013 п. 4.3; п. 4.4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, п. 65.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 62, 68 СП 8.13130.2020 п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 5.1, п. 5.2, п. 6.1, п. 6.3, п. 8.1, п. 8.2, п. 8.5, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.10, п. 8.12, п. 8.13, п. 8.14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, п. 49.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	Федеральный закон № 123-ФЗ от	Выполняется

	пожарной техники	22.07.2008, ст. 90 СП 4.1313.2013 п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, п. 71.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 6.1, ст. 29, ст. 31, ст. 34, ст. 35, ст. 36, ст. 57, ст. 58, ст. 87. СП 2.13130.2020 п. 5.2.3, п. 5.2.7, п. 5.4.1, п. 5.4.2, п. 5.4.5, п. 5.4.16, раздел 6, п. 6.7.1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, п. 13, п. 23	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 89. СП 1.13130.2020 п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.1.4, п. 4.1.5, п. 4.2.1, п. 4.2.5, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 4.2.13, п. 4.2.14, п. 4.2.15, п. 4.2.16, п. 4.2.17, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.3.7, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.9, п. 4.4.11, п. 4.4.12, п. 4.4.15, 4.4.22, п. 7.1.1, п. 7.1.3, п. 7.1.4. СП 2.13130.2020 п. 5.2.7. СП 3.13130.2009 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 5.3, п. 5.4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, п. 5, п. 9, п. 14, п. 16, п. 17, п. 22, п.	Выполняется

		23, п. 26, п. 27, п. 30, п. 37.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 90. СП 4.1313.2013 п. 7.1, п. 8.1.1, п. 8.1.4, п. 8.1.6, п. 8.1.7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 62; ст. 68. СП 8.13130.2020 п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 5.1, п. 5.2, п. 6.1, п. 6.3, п. 8.1, п. 8.2, п. 8.5, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.10, п. 8.12, п. 8.13, п. 8.14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, п. 49, п. 54, п. 55, п. 56. СП 7.13130.2013 п. 8.5. СП 3.13130.2009 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5. СП 486.1311500.2020 п. 4.4, п. 4.8, п. 4.9. СП 484.1311500.2020 п. 5.2, п. 5.5, п. 5.8, п. 5.12, п. 5.13, п. 5.14, п. 5.15, п. 5.17, п. 6.1.1, п. 6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.1.4, п. 6.2.1, п. 6.2.6, п. 6.2.11, п. 6.5.1, п. 6.6.1, п. 6.6.2, п. 6.6.3.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 54, ст. 82, ст. 91. СП 484.1311500.2020 п. 6.1.1, п. 6.1.4. СП 486.1311500.2020 п. 4.4, п. 4.8. СП 3.13130.2009 п. 3.3, раздел 7. СП 7.13130.2013 п. 6.24.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Правила противопожарного режима в Российской Федерации,	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, п. 2, п. 3, п. 4, п. 9, п. 11, п. 16, п. 27
---	--