Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» февраля 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-001450

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Галерея ленточного конвейера поз 122 Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЭК-КУЗБАСС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1074212001368 ИНН: 4212024138

Место нахождения объекта защиты:

652502, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, ул Кирсанова, Дом 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	206

1.6.	Объем здания, куб. м	1615
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка водяного пожаротушения: в качестве огнетушащего вещества принята распыленная вода (дренчерная установка водяного пожаротушения сухотрубная). Для защиты приняты оросители дренчерные водяные марки ДВ ОО-РВо(д)0,84-R1/2/В3-«ДВВ-К160». АУПТ состоит из помещения узлов управления пожаротушения и питающего, распределительного трубопровода с дренчерными оросителями. Пуск автоматический, дистанционный и местный. На примыканиях галереи к зданиям установлены дренчерные завесы. Наружный противопожарный водопровод: 18 пожарных гидранта Диаметр 163 мм., полиэтиленовая труба, давление 0,4 мПа. Автоматическая установка пожарной сигнализации. Для построения системы пожарной сигнализации используется оборудование фирмы НВП «Болид» на базе интегрированной системы «Орион», предназначенной для управления системой пожарной сигнализации,

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		системой оповещения, выдачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» дежурному персоналу на пост круглосуточного дежурства и формирования управляющего импульса на пуск системы оповещения и системы пожаротушения. В Состав системы пожарной сигнализации входят приборы: пульт контроля и управления «С2000 М», автоматические системы пожаротушения «С2000-АСПТ», прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П-SMD», контрольно пусковые блоки «С2000-КПБ», Преобразователь интерфейса «С2000-ПИ», блок индикации «С2000-БИ». Система оповещения и управления эвакуацией 1 типа: звуковое (сирена) и табло «Выход».
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
расчет не проводился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Полис к договору страхования № GAZX1238133278000 от 01 июля 2023г. Страховщик – АО «СОГАЗ»		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 п.1 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.1 п.п.6.1.2, таблица 3, п.п. 6.1.20, п.п. 6.1.39. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62 п.1,п.2, ст.68 п.1, п.2 п.п.3 Федерального закона №123- ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.3, 5.5 таблица 3 и 4. Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 30.03.2020г. № 225	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.63 п.6, п.7, п.8 ст.90 п.1, п.3 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.71 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		№ 1479 от 16.09.2020г.) п.8.6., п.8.7 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» приказ МЧС России от 24.04.2013г № 288	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 57, ст.58, ст.87, п.1, п. 5 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.1.1. Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 12.03.2020 г. N 151	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53, ст.54, ст.55, ст. 89 п.1., п.3.п.п.1) а), п.п.2) б), в), п.8, ст.91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.27 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 22. Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 90. п.1. п.п. 1), п.п.3) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ст. 51, ст. 52, ст. 62, ст. 83 п.1., п.3, п.6, п.7, п.9, ст. 84 Федерального закона №123- ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	безопасности» п. 4.1, п.4.2, п.5.1, п.5.3-5.5, таблицы 1,2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173 п.5.3, п.8.5, п.8.8, п.8.12, таблица 3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное Противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 30.03.2020 г. № 225	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 83 п.6, п.7, п.9., п.10, ст. 84. п.1. п.п.1) , п.п.3) , п.п.4), п.п.6) п.2., п.п.7), п.3., п.7. , п.9., п.11., ст.91 Федерального закона №123- ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.1, п.6.2 пп.6.2.1, пп.6.2.2, пп.6.2.3, пп.6.2.6, пп.6.2.11, п.6.6, п.7.1, п.7.2 п.п.7.2.1. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 5, ст. 63 п.1, п.2, п.3, п.7, п.8, п.9 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ст.25 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. "О пожарной безопасности" п. 2-5, п.22, п.35-37, п.50, п.60, 413 Правила противопожарного режима в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479) Раздел 1, раздел 3 п.3.1-п.3.4, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.