


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» февраля 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-002327



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административно-производственное здание швейного производства ООО "Азурит"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Азурит"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1134217008243

ИНН: 4217157727

Место нахождения объекта защиты:

654005, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Центральный, ул
Производственная, Дом 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.10.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	433

1.6.	Объем здания, куб. м	1862						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты отсутствует. Система пожарной сигнализации аналоговая. Система оповещения и управления эвакуацией имеется, тип II. Система пожаротушения отсутствует. Внутренний и наружный противопожарные водопроводы отсутствуют.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные</td> <td>Федеральный Закон от 22.07.2008</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные	Федеральный Закон от 22.07.2008	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные	Федеральный Закон от 22.07.2008	Выполняется						

	расстояния между зданиями и сооружениями	г. №123-ФЗ: ч.1 ст.69; СП 4.13130.2013: п.4.3, 4.4, 4.15, 6.12, 6.1.33, 6.1.36, 6.1.45, 6.1.46, 6.9.2, 6.9.5, 6.9.10, 6.9.18, 6.9.28«Г», 6.10.2.1 - 6.10.2.3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ: ч. 1 ст.68; СП 8.13130.2020: п.10.3, 10.4;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ: п.1 ч.1 ст.90; СП 4.13130.2013: п. 7.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ: ч.1 ст.80, ч.2, 6, 11 ст.87; СП 4.13130.2013: п. 6.2.2, 6.3.7; СП 2.13130.2020: п.52.7, 5.3.3, 5.4.5, 5.4.16 «б» и «г», 6.2.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ: п.1, 3 ч.1, ч.3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ст.84; СП 1.13120.2020: 4.2.10, 4.2.13, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.1 - 4.4.3, 4.4.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ п.1, 2 ч.1, ч.2 ст. 90; СП 4.13130.2013: п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.13	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ: п. 2, 3 ч.1, ч.4, 6, 9 ст.83 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 г., №1464: п.8, 10, 12; СП 3.13130.2009: п.4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.3	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 г., №1464: п.10; СП	Не выполняется

<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>5.13130.2009: п.4.5, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6</p>	
<p>4.9. Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ: п.1, 2, 3, 4 ст.5; Постановление Правительства от 16.09.2020 г., № 1479: п.5, 10, 11, 16 «а», «б», «г», «е», «з», «м», 17 «а», 23, 26, 27 «а», «б», 32, 35 «а», «б», «г», «д», «и», 36, 54, 60 гл.І, п.132 гл.ІХ; Приказ МЧС России от 18.11.2021 г., №806: п.7, 9, 10, 16, 19</p>	<p>Выполняется</p>