

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» марта 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-003999



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество «Междуречье», Здание бытового комбината №3

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество «Междуречье»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201387902

ИНН: 4214000252

Место нахождения объекта защиты:

обл Кемеровская область - Кузбасс, г Междуреченск, ул Мира

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.08.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	720

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	7517						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресного типа. СОУЭ 2 типа. ВПВ имеется (5 ПК), НВП 2 ПГ (кольцевой, диаметр 130мм)						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Отсутствует</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл. 16) СП 4.13130.2013 «Системы</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл. 16) СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл. 16) СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется						

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (п. 4.3, таблица 1)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 62, ст. 68) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 24 октября 2022 года), Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (п. 48) СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» (п. 6.1, п. 6.3, п. 6.4, п. 8.6, п. 9.3, п. 9.7)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.2.1, п. 8.2.3, п. 8.2.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (п. 8.1, п. 8.3, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (табл. 23, табл. 21) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов» (п. 6.6.1 табл. 6.9, п. 5.4.16) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (п. 5.1.2, п. 5.6.4)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	пути и выходы	<p>безопасности» (табл. 28) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.5, п. 4.2.7, п. 4.2.16, п. 4.2.19, п. 4.2.18, п. 4.2.22)</p> <p>СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов» (п. 5.4.16) СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (п.7.6.3)</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл. 16) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (п. 8.1.1, п. 8.1.4, п. 8.1.6, п. 8.1.7)</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 51, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91, ст. 103)</p> <p>Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 24 октября 2022 года), Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (п. 50, п. 54) Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, Постановление Правительства РФ от 01.09.2021г. №1464 (Приложение №2,</p>	Выполняется

		<p>приложение №5) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п. 5.11, п. 5.12, п. 5.17, раздел 6) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.3, п. 3.4, п. 4, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, п.6, п.7.) СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование низковольтное. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, п. 5.2, п. 6.2, п. 6.4, п. 6.6, приложение А) СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» (п. 6.1, п. 6.3, п. 6.4, п. 8.6, п. 9.3, п. 9.7) СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (п. 6.1.5, п. 6.1.6, п. 6.1.13, п. 6.1.17, п. 6.2.1, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п.7.6, п. 7.14, п. 13.6)</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п. 5.11, п. 5.12, п. 5.17, раздел 6) СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п. 6.1, п. 6.10, п. 6.24, п.8.1)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 24 октября 2022 года), Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (п. 2, п. 3, п. 13, п. 16, п. 17, п. 27, п. 35, п. 36, п. 41, п. 42, п. 43, п. 48, п. 49, п. 50, п. 54, п. 55, п. 60)	Выполняется