


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Кемеровской  
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«28» марта 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-004669



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних "Полярная звезда"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное казенное учреждение социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних "Полярная звезда"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201824822

ИНН: 4221013157

Место нахождения объекта защиты:

654025, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Орджоникидзевский,  
ул Уютная, Дом 28

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.08.1947

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3404
1.6.	Объем здания, куб. м	13425
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система противодымной защиты – не требуется; 2. Система пожаротушения – не требуется; 3. Система противопожарной сигнализации - адресная, Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3го типа; 4. ВПВ имеется (3 ПК), 5. НПВ (2 ПГ)
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарных рисков произведен 09.03.2010г. (ООО «Институт промышленной и пожарной безопасности» Индивидуальный пожарный риск <math>R_m</math> (расчетный) <math>1,54 \cdot 10^{-7}</math> год <math>-1 &lt; R_m</math> (нормативный) <math>1,0 \cdot 10^{-6}</math> В ноябре 2023г. смонтирована новая СПС и СОУЭ. Расчет пожарного риска не проводился</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек</p>	
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст.69 ч.1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации п.65 СП 4.13130.2013 (в редакции 2020) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением №1) ( п.4.3, таблица 1, 4.4, 4.6)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст.62 ч.1, ч.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации п.48 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» ( п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,5.2, таблица 2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст. 90 ч.1, п.1,п.3, ч.2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации п.71, п.72 СП 4.13130.2013 (в редакции 2020) «Системы противопожарной	Выполняется

		защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением № 1) (п.4.1)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст. 58 ч.1, ч.2; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации п.25 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»(п. 4.8, 5.4.2, 5.4.3, 6)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст. 53,ч.1,ч.2,ч.3; ст.55.ч.1,ч.2, ч.3; ст. 89 ч.1,ч.2,ч.7,ч.8,ч.10,ч.11. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации п.17,п.23 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 4.1.1, 4.1.2, , 4.2.5, 4.2.7, 4.2.16,4.2.22, 4.3.5,4.3.6, 4.3.7,4.4.1 а, 4.4.3)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст. 6, ч.1, п.1, ч. 3; ст.32, ч.1 п.1.а.; ст.35 ч.1, ч.2; ст.36 ч.1 п.1; ст.37,ч.2,3; ст.39 ч.1 п.1; ст.40 ч.1 п.1, ч.2 п.1; ст.53, ч.1,2; ст.54 ч.1; ст.55 ч.1, ч.2; ст.58 ч.1, ч.2; ст.60 ч.1, ч.2; ст.62, ч.1, ч.2; ст.64 ч.1, ч.3; ст.90, п.1,п.3 ч.1. СП 4.13130.2013 (в редакции 2020) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям» (с изменением № 1) ( п.: 4.1,4.3, таблица 1)	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст. 54, ч. 1,2; ст.83,ч.4,ч.5,ч.6,ч.7,ч.9,ч.10; ст.84,ч.1,п.1,3,ч.3,ч.4,ч.7,ч.9-11 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации п.10,37,50,54,55 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п.: 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.3, табл. 1, табл. 2); СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п.: 5.11, 5.12, 5.13, 5.15, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.27, 6.6.30, 7.1.3,7.2.2, Табл.А1 п.1) СП 10.13130.2020 «Системы Противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (п.6.1.10, п.6.2.3, п.10.1)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст.53 ч.2,п.2-3; ст.83 ч.7; ст.84 ч.1 п.1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,	Выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.4.4. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п.6.1, п.7.1.3., п.7.2.2; Табл.А1 п.1)</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст.60 ч.1, ч.2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2,3,4,5,9, 11,12,14,15,16,23,30,31,32,43,48,56, 60,66,67,73,392,393,394,400,403,407,409.</p>	<p>Выполняется</p>