Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«03» апреля 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-005072

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

АНО «Центр по уходу за пожилыми людьми»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1174200001040 ИНН: 4253040160

Место нахождения объекта защиты:

652848, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Мыски, ул Мира, Здание 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.09.1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	499
1.6.	Объем здания, куб. м	3245
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система противодымной защиты – не требуется. 2. Система пожарной сигнализации – неадресная на базе «Сигнал-20М» 3. Система пожаротушения – не требуется 4. Система оповещения и управления эвакуацией – 3 типа световая и речевая. 5. Внутренний противопожарный водопровод - не требуется. 6. Наружный противопожарный водопровод – ПГ №178, К-100, расстояние 15 м.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Не проводилась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ф.З № 123 от 22.07.2008 г. ч.1 ст. 69; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 65; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) п. 4.3, таблица 1, п. п. 4.15, 4.16	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности п. 4.1, 4.2, п. 5.2, таблица 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) п. 7.1, 7.3, 7.7, 7.8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Российской Федерации" п. 71, 72	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ф.З № 123 от 22.07.2008 г. ст. 58; СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1) п. 6.7.19. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) п. 5.2.2, 5.2.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. п. 4.1.2, 4.1.4, п. п. 4.2.5, 4.2.6, 4.2.9, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.8, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.2, 5.3.3 таблица 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"п. 17, 23, 26; Ф.З № 123 от 22.07.2008 г. ч.1, ч.2, ч.3 ст. 53, ч.1, ч.2, ч.3 ст. 55, ч.1, ч.2, п.1, 2, ч.3, ч.7, ч.8, ч.10, ч.11 ст.89.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ф.З № 123 от 22.07.2008 г. ч.1-3 ст. 6; ч.1-4,7,8, 11, 16, 17, 21, 22 ст. 27; п.б ч.1 ст. 32; ст.35; ст.36; ч.2, ч.3 ст.37; п.1, ч.1 ст.39; п.1 ч.1, п.1 ч.2 ст.40; п.1-3 ст.43; ст.47; ч.1-3 ст.53; ст.54; ст.55; ст.58; ст.60; ч.2 ст.62; ст.64; п.1, п.3 ч.1, ч.2 ст.90; ст.126; ч.1 ст. 127; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) п. п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ф.З № 123 от 22.07.2008 г. ч.1-2 ст. 54; ч.1 п.2-3 ч.5, ч.6, ч.9-10 ст. 83; ч.1 п.1,3-4, ч.2-4,7-11 ст. 84; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п. п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, п. 6, таблица 1 (3 тип) п. 7, Таблица 2; СП486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. П. 4.1. Таблица 1 СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п. п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.1.6 Приложение А,6.2.12, 6.2.13, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.3 (алгоритм В), 6.6.27, 6.6.32, 6.6.35, 6.6.36, 6.6.37, 6.6.38. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п. 5.1, 6.1, 6.2,6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.14, 6.15, 6.16, 6.24. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил	Выполняется

		противопожарного режима в Российской Федерации" п. 10, 37, 50, 54, 55;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ф.З № 123 от 22.07.2008 г. пп.3 ч.2 ст. 53, пп.1 ч.1 ст. 84; СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п. п. 7.1.2, 7.1.3, 7.2.2; СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 51 части 1, 2, 3, 4. Ст. 52 части 1, 2, 3, 5, 6, 9. Ст. 53 части 1, 2, 3. Ст. 54 части 1, 2. Ст. 57 части 1, 2. Ст. 58 части 1, 2. Ст. 59 части 2, 3. Ст. 60 части 1, 2. Ст. 62 части 1, 2; ст. 69 часть 1, ст. 81 части 1, 2, 3, 4. Ст. 82 части 1, 2, 5, 7, 8, 9. Ст. 83 части 4, 5, 6, 7, 9. Ст. 84 часть 1, п. п. 1, 2, 3, 4: части 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Ст. 87 части 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Ст. 86, части 1, 2. Ст. 89 части 1, 3 п. а; часть 2 пункт а; части 7, 8, 10, 11. Ст. 90 часть 1 пункты 1, 3; часть 2. Ст. 91 части 1, 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 54, 55, 59, 60. Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		организаций" Приложение к приказу МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 п.1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.