Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» апреля 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-005854

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МАЛИНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201856403 ИНН: 4222003754

Место нахождения объекта защиты:

652800, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Осинники, ул. Кирова 2-й переулок, д. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.08.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	500
1.6.	Объем здания, куб. м	5078
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- автоматическая пожарная сигнализация адресного типа и система оповещения и управления эвакуацией третьего типа, включающая в себя: *прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП «Сириус», *блок расширения С2000-КДЛ-С, *контролер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И, *блок индикации с клавиатурой (два интерфейса RS-485) С2000-БКИ 3xx, *блок контрольно-пусковой С2000-КПБ, *блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4, *устройство коммутационное УК-ИК исп.12, *блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2, *преобразователь протокола С2000-ПП, *контроллер с поддержкой стандарта связи 4G для интеграции с приемно-контрольным оборудованием ИСО «Орион» и ИС

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			«RUBEZH» STEMAX TX440, *шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10, *аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, 12В, 17 А*ч Delta DTM1217, *трансляционный усилитель С-К-120У, *прибор управления речевыми оповещателями С-ПУ, * аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, 12В, 17 А*ч Delta DTM1212, *громкоговоритель настенный С-ТЛ-100-3/1 Вт MINI, *извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный ИПР-513-3АМ, *извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03, *извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03, *извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04, *блок разветвительно-изолирующий БРИЗ-Т, *извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП-212-14-1М, *оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Люкс-12 «Выход», * оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Люкс-12 «Стрелка влево», *модуль нагрузки МПН, *лампа аварийного освещения SKAT LT-2330 LED, *панель питания электрооборудования

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		системы противопожарной защиты НИКОМ 230-IP31-1(6/230/6), *антенна GSM на магнитном основании Антей 905 SMA 2м, SdB. - В учреждение установлена интегрированная система мониторинга «Мираж», предназначенный для прямого сообщения о срабатывании пожарных извещателей на пульт ближайшей пожарной части (г. Осинники). - 6 комплектов внутренних пожарных кранов с подсоединенными пожарными рукавами диаметром 51 мм и стволами; - ПГ находится на территории, расстояние 5 метров от жилого корпуса; - источник наружного пожаротушения, находится на расстояние 0.5 м., имеется специальная гайка, для забора воды пожарной техникой.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводится		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых / Сведения о

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- п. 4.3 тб. 1; 4.11,4.12 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- п.5.1тб.1;8.5;8.8;8.12 СП 8.13130.2020 -п.48,49 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- ст. 62 п.1, ст.90 п.1пп.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ - п. 71; 72; 74; 393 подпункт Д, постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 - п.7.1,8.1,8.6-8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-п. 5.1.2, 5.2.4 СП 4.13130.2013 - п. 5.2.3,5.3.1-5.3.3,5.4.5,6.7.19 СП 2.13130.2020 - ст.58, п.1.2, тб.21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ст. 53, п. 1,2,4; ст.54 п.1,2; ст.55 п. 1,2; ст. 89 п.1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ - п. 16,23,25,26,27,28,31 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 - п. 4.1.2, 4.2.2, 4.2.7-4.7.10, 4.2.12-4.2.16, 4.2.194.2.22, 4.3.1, 4.3.3-4.3.8, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 5.1.1-5.1.4, 5.3.1, 5.3.2, 7.1.1 СП 1.13130.2020 - п. 7.6.2, 7.6.3-7.6.5, 7.6.8, 7.6.11, таблицы 7.28, рисунок 7.2 СП 52.13330.2016	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	-ст. 90 п.1 п.п.1 Федерального	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - п.7.1 7.3 7.5 СП 4.13130.2013	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.5 -13.14.7, 13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.4, 15.1, приложение А СП 5.13130.2009 - п. 3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 - п. 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16 СП 10.13130.2009 - п.5.1,8.5,8.8,8.12,тб.1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	-п. 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	-п. 2-6,8-10,12-19, 21-23,25-28, 30-37,41-43, 48-50,56, 60,73, 98, 116, 117, 130, 392-394, 397, 400, 402,403, 407, 409 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 - п. 4.1.1,4.1.8,4.1.27,4.1.28, 4.1.32-4.1.34,4.1.40,4.2.1,4.2.4,4.2.5,4.2.7,4.2.9,4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.