

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» мая 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-007590



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание материального склада

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОКОПЬЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1104223001090

ИНН: 4223712778

Место нахождения объекта защиты:

653016, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Участковая, зд. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	394

1.6.	Объем здания, куб. м	2521
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на базе НВП «Болид». прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4-1шт. извещатель пожарный дымовой линейный ППДЛ 52М-2шт. извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-1шт. резервированный источник питания ИВЭПР 12/5К1-1шт. оповещатель пожарный светозвуковой Маяк-12КП- 1шт. оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-3М-2шт. оповещатель пожарный световой табло «Выход» Молния-121- 1шт. наружное противопожарное водоснабжение ПГ- 2шт.</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Оценка не проводилась		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
исключен		

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69 п.1. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Приказ МЧС России № 288 от 24.04.2013г. п.4.1, п.4.3, таблица № 1, п. 4.4, 6.1.2, таблица № 3, п.6.1.3. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. п. 65, п.67.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68. СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России № 225 от 30.03.2020г. п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.5.3 таблица № 3, п.8.5, п.8.8, п.8.9, п.8.10, п.8.12,	Выполняется

		<p>п.8.13, п.8.14. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. п.48</p>	
4.3.	<p>Проезды и подъезды для пожарной техники</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.98. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Приказ МЧС России № 288 от 24.04.2013г. п.3.29.1, п.3.34, п.4.1, п.6.10.2.3, п.7.1, п.8.2. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 п. 71, п.72.</p>	Выполняется
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.28, ст.29, ст.30, ст.31, ст.32, ст.34(п.1,п.2), ст.35, ст.36, ,ст.57, ст.58, ст.59, ст.80, ст.87 (п.1,п.2,п.3,п.5,п.6,п.7) таблица № 21, таблица № 22, таблица № 23, таблица № 28. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов» приказ МЧС России № 151 от 12.03.2020г. П. 5.2.3.п. 6.2.1, таб. 6.3. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p>	Выполняется

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Приказ МЧС России № 288 от 24.04.2013г. п.4.1, п. 4.2. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 п.12, п. 13, п.16(Е,Л,Н,О), п.25.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 51, ст. 52(п.1,п.2,п.3, п.5,п.6,п.9), ст.53, ст. 89(1, 3.1(а),п.8,п.10,п.11). СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России № 194 от 19.03.2020г. п.4.1.2, п.4.1.5, п.4.1.6, п. 4.2.5, п 4.2.8, п.4.2.17, п.4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.8.2.7 таблица № 15, таблица № 16. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 п.23, п.36, п.37.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Приказ МЧС России № 288 от	Выполняется

		24.04.2013г. п.7.1, п.7.3, п.7.4, п.7.5, 7.12, п.7.13. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 п.26, п.71.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51, ст.52(п.3, п.6,п.9), ст.54, ст.56 (п.1, п.2.1, п.2.2, п.2.4), ст.60, ст. 68, ст.84(п.1(1,3, 6), п.2,п.3,п.4,п.7, п.8, п.9,п.10,п.11), ст.85.1, ст.91, ст. ст.103. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». П.13,п.п.13.1.1,1 3.1.4,13.1.6,13.1.9,13.1.10 приложение М , 13.1.11,13.1.12. П.13.п.п. 13.2,13.2.2. П.13.3,п.п.13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.5,13.3.6,13.3.7 , (таблицы 13.3,13.5), 13.3.8,13.3.12. П.13.13,13.14,13.15. П.14,п.15.п.16.п17. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». П.3. п.п. 3.1, 3.2,3.3,3.4,3.5 П.4. п.п. 4.1,4.2,4.4,4.8 П.5. п.п. 5.3,5.4,5.5 П.6 таблица 1 П.7 таблица 2. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 п.10, п.16 (о), п.54, п.55, п.60, п.395, п.397	Выполняется

		<p>приложение № 1, приложение № 2. СП 8.13130 « Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России № 225 от 30.03.2020г. п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.49(п.1,п.2,п.3,п.5, п.8,п.9,п.10,п.11), ст. 52 (п.1,п.2,п.3, п.5,п.6,п.9), ст.53, ст. 54, ст.60, ст.80, ст. 81, ст.89(п.1), ст.91, ст. 103. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п.3.1.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» глава 1 п.1. п.2. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. р.1 п.1. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Приказ МЧС России № 288 от 24.04.2013г. Глава 1 п.1.1. СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования</p>	Выполняется

	<p>пожарной безопасности» приказ МЧС России № 225 от 30.03.2020г. глава 1 п.1.1. СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России № 194 от 19.03.2020г. п.1.1, п.4.1.1. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». П.1. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». П.1,П.2.</p>	
--	--	--