

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» мая 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-007889



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Прокопьевский
наркологический диспансер» (ГБУЗ ПНД)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ПРОКОПЬЕВСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201889722

ИНН: 4223016731

Место нахождения объекта защиты:

653045, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Подольская, д. 17,
помещ. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.02.1981

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	663
1.6.	Объем здания, куб. м	9560
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренние и наружные противопожарные водопроводы)	<p>1. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал20П-SMD»; - пульт управления «С-2000М»; - извещатель пожарный дымовой ИП 212-45М; - извещатель пожарный ручной ИПР-К; - извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2; - блок речевого оповещения «Соната-К»; - оповещатель пожарный речевой «Соната-3»; - оповещатель пожарный световой «Выход» НБО -12-01. <p>2. Система внутреннего противопожарного водопровода – ПК в количестве 11 шт., d-51 мм. 3. Система наружного противопожарного водопровода - ПГ в количестве 1 шт. 4. Системы противодымной защиты, пожаротушения отсутствуют</p>

2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара на декларируемом объекте исключается. Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек</p>			
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>часть 1 статья 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.65.</p>	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	глава 14 статья 62, глава 15 статья 68 Федерального закона от	Выполняется

	водоснабжение	<p>22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.6,п.3.9,п.3.12,п.4.1,п.4.5, п.8.1, п.8.8,п.8.9,п.8.10,п.8.13, п.8.14. СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.48, п.49.</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>п.7.1, п.8.1, п.8.6, п.8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; глава 17, статья 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.70, п.71.</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>глава 10 статья 35, глава 12 статья 53, статья 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 6.9 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.2.5, п.5.2.6, п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы</p>	Выполняется

		<p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.13</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>глава12 статья 53, глава14 статья 55, глава 19 статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3, п.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.16, п.17.</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.2, п.7.3, п. 7.5, п.7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.24, п.35, п.48, п.60.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	<p>п.5.2, п.5.3, п. 12.2.1, п.12.2.2, п.13.13.2, п.13.14.2. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;</p>	Выполняется

	<p>пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>п. 3.3, п.4.1, п.4.5, п.4.6, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.5, п.5.7, п.5.12, п.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п.6.2.1, п. 6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.10, табл.7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод» ст.54, ст.56,ст.83,ст.84, ст.86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.1, п.6.2, п.6.8, СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 49, п.50</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>п.3.3, п.4.1, п.4.5, п.4.6, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.5, п.5.7, п.5.12 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п.14.2, п.14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.6.1.1, п.6.1.2, п. 6.1.3, п.6.1.4, п.6.1.6, п.7.1.1, п.7.1.3, п.7.1.6, п.7.1.7, п.7.1.13 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем</p>	Выполняется

		<p>противопожарной защиты; статья 53-56 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.10 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 1479.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п.3, п.5, п.6, п.9, п.10, п.11, п.13, п.16, п.116, п.395, п.397, п.400, п.403, п.411 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 1479; Приложения 1, 2, 3 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным в области пожарной безопасности».</p>	Выполняется