

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» июня 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-010405



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная школа №
58"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная школа №
58"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201673275

ИНН: 4218016655

Место нахождения объекта защиты:

654031, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Заводской, ул
Горьковская, Дом 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.08.1958

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	84
1.6.	Объем здания, куб. м	7699
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты – не требуется. Система пожарной сигнализации – аналоговая. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией – 3 типа. Система пожаротушения – не требуется. Внутренний водопровод – имеется, ПК в количестве 6 штук, (диаметр 50 мм). Наружный водопровод – ПГ на территории нет, ближайший находится по ул. Горьковская 18.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	Не проводилась
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	Не проводилась
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых
		Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1,2 ст.69: 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 4.3-4.13, таблица 1: СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.1,2 ст.68: 123-ФЗ от 22.07.2008; пункт 5: СП 8.13130.2009	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.2 ч.1,2 ст.67: 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 4.1. - 4.20, пункты 5.1.1 – 5.3.5: СП 4.13130.2009	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.1,2 ст.28; ч.1,2,3 ст.29; ч.1,2,3 ст.30; ч.1,2 ст.87; ч. 1,2 ст.31; ч.1,2 ст.58: 123-ФЗ от 22.07.2008; пункт 5.2, п.п. 5.2.1, 5.3.3, пункт 6.8, п.п. 6.8.21, 6.8.23: СП 2.13130.2009	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.1, ч. 2, п. 1, 2, 3 ч. 3, п.п. 3.1, п. 1, 2, 3 ч. 4, ч. 8, ч. 10, ч. 11, ч. 12, ч. 14 п. 1, 2, 3, ч. 15 ст.89: 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 4.2.1– 4.2.9, пункты 4.3.1– 4.3.5, пункты 4.4.1-4.4.16, пункты 8.1.1 – 8.1.34, пункты 8.2.1 – 8.2.6, пункты 9.3.1 – 9.3.4: СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.1,2 ст.90: 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 1.1, 1.2, 1.3, 2: СП 4.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ст.52, ч. 1, пункты 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 53, ч. 1, ч. 2 ст. 54, ч. 1, ч. 2 ст. 55, ч. 1, ч. 2 ст. 57, ч. 1, ч. 2 ст. 58, п. 2 ст. 59, ч. 1, ч. 2 ст. 60, ч. 2 ст. 62: 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 3 п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, п. 4 п.п. 4.1, 4.2, 4.4,	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	4.6, 4.7, 4.8, п. 5 п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, п. 6 таблица 1, п.7 таблица 2: СП 3.13130.2009; п. 6, п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.3, 6.5.1, 6.6.1, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.38, п. 7, п.п. 7.2.2: СП 484.1311500.2020; п. 6.2, п.п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.14, 6.2.15, 6.2.16, 6.2.20, п. 7, п.п. 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.14, 7.15: СП 10.13130.2020.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст.81, ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 9, ч. 13 ст.82, п. 1, 2, 3 ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 7.1, ч. 9, ч. 10 ст. 83, п. 1, 3, 4, 6, 7 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 9, ч. 10 ст. 84, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 86, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ч. 11 ст. 87, ч. 1, ч. 2, п. 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, п. 2а, 2б, 2в ч. 3, ч. 3.1, 3.1.1, 3.1.2, ч. 8, ч. 10, ч. 12 ст. 89, ч. 1 п. 1, ч. 2 ст. 90, ч. 1, ч. 2 ст. 91: 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6, п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.3, 6.5.1, 6.6.1, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.38, п. 7, п.п. 7.2.2: СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст.5, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ч. 1, п. 1, 3, 4, 5 ч. 2 ст. 9, ст. 26, ч. 1, ч. 2 ст. 60, ч. 1, ч. 2 ст. 62, п.2 ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 64: 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 17, 18, 23, 26, 27, 30, 91, 92, 337, 338, 340, 342, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 402, 403, 407: ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25: Приказ № 806 от 18.11.2021	Выполняется