


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» июля 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-011899



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество «РУСАЛ НОВОКУЗНЕЦКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД»,
Здание цеха анодной массы - 2 (главный корпус)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАЛ НОВОКУЗНЕЦКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
ЗАВОД"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201821093

ИНН: 4221000535

Место нахождения объекта защиты:

654032, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Кузнецкий, ул
Обнорского, Дом 65

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.10.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	36
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2822

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	51098						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации адресного типа. Система оповещения и управления эвакуацией 2 типа. Внутренний противопожарный водопровод: 18 ПК, тип водозаполненный. Наружный противопожарный водопровод: 4 гидранта. Устройство автоматических систем пожаротушения и противодымной защиты не требуется.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчетная величина индивидуального пожарного риска равна $1,502 \cdot 10^{-7}$ Что меньше нормативного значения $1,0 \cdot 10^{-6}$</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Полис страхования общей гражданской ответственности № 431-072518/24 СПАО «Ингосстрах»</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;">Наименование противопожарного</th> <th style="width:33%;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th style="width:33%;">Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.69; ч.1,2 ст.31; ч.2,3 ст.34; - п. 4.1, п. 4.2, п.4.3. п.4.4. п. 4.16. п. 4.18. п. 6.1.2, п. 6.1.7, п.6.1.36, п.6.1.37, п.6.1.38, п.6.1.39, п.6.1.40, п.6.1.41, п.6.1.42, п.6.1.43, п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.4, п. 6.2.5, п.6.2.7, п.6.2.8, п.6.2.10, п.6.2.11, п.6.2.13, п.6.2.18, п.6.2.19, п.6.3.2, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.5.7, п.6.5.8, п.6.5.9, п.6.5.17, п.6.5.18, п.6.5.19 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1, п.1, ч.2, ст.68; п.49, п.54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. -п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п. 5.3, п.5.4, п.5.5, п.5.8, п.8.8, п. 8.9, п. 8.10 п.8.12 п.8.13 п.8.14 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>ч.6, ч.8 ст.63, п.1,2,3 ч.1, ч.3 т.90 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ч.6, ч.8 ст. 63, п. 1,2,3 ч.1, ч.3 ст.90. п. 8.6, п. 8.9. СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» -п.49 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 49 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ст.13 ч.1. ч.2, п.5,6; ст. 30 ч.1, п. 1; ст.31, п.1; ст. 32, п.1, 5) а; прил. таб. 21, 22, 28 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 13, 14, 15, 16 а-в), д), е), ж), з), л-н), о) ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ст. 38, ст. 39 ч.1 п.1, ст.40 ч.2 п.1, ст.53 ч.2 п.1, п.2, ч.3, ст.89 ч.1, ч.3, п.1, ч.3, ч.4, ч.5, ч.7, ч.10, ч.11, ч.12, ч.13 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.</p>	Выполняется

		<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -п.4.1.1-п.4.1.4, п.4.2.2, п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.10, п. 4.2.11, п.4.2.12, п.4.2.13, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.17, п. 4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.2.23, п.4.2.25, п.4.3.1-4.3.3, п.4.3.4-4.3.5, п.4.3.6-4.3.7, п.4.3.9, 4.3.12, -п.4.4.1-4.4.7, п.4.4.9, п.4.4.11, п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 22, 23, 24, 26, 27 а)-г), д), 28, 31 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ст. 42, ч.1, ч.2 ст.90 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7.1 - 7.3, пункт 7.7 СП 4.13130.2014 " п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	<p>ст.46, ст.62 ч.1, ст.81ч.1, ч.2, ст.105ч.1, ч.2, ст.126, ст.127ч.1, ч.2 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункт 8.5 СП 7.13130.2013 Свод правил</p>	Выполняется

эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». п. 3.3 - 3.5, 4.4, 5.1, 5.4, 6, 7 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.13.1.10, п.13.1.12, п.13.2.1, п.13.2.2, п.13.3.1, п.13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.7, п.13.3.8, 13.3.10, п.13.3.11, п.13.3.12, п.13.6.1, п.13.6.2, п.13.8.1, п.13.8.2, п.13.8.3, п.13.8.4, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.3, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.14.11, п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.7, п.13.15.14, п.14.2, п.14.3, п.14.4, п.15.1, п.15.3, п.16.1, п.16.2, п.17.1, п.17.2, п.17.3. СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п. 5.3, п.5.4, п.5.5, п.5.8, п.8.8, п. 8.9, п. 8.10 п.8.12 п.8.13 п.8.14 п.5.10 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». п.4.1.1 табл.1 п.5, п.4.1.2, п.4.1.3. п.4.1.8, п.4.1.12, п.4.1.13, п.4.1.14, п.4.1.15, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.10 СП 10.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты.

		<p>Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». п.4.1, п.4.3, п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.6.6, п.6.7, п.6.8, п.6.10, п.6.12, п.6.24 СП 7.13130.2013 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ст.84, п.1-12 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.6.1,13.6.2, 13.8.1, 13.8.2,13.8.3, 13.8.4, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11,13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.14, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 15.3, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3. СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ст.4 ч.1, ч.2, ч.3, ст. 5ч.3, ч.4, ст.6 ч.1 п.1, ч.2, ст.7 ч.1, ч.3, ст.8 п.1, п.2, ст.9 ч.1, ч.2 п.1, п.3, п.4, ст. 26, ст.27 ч.1, ч.3, ч.4, ч.7, ч.8, ч.20, 21, ст. 43 п.1, п.2, п.3, ст.60 ч.1, ч.2, ст.62 ч.1, ч.2, ст.64 ч.1 ч.2, ст.78 ч.1, ст.79 ч.1, ст.80ч.1 п.1. п.2, п.3, п.4, п.5 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.59 «Правила</p>	Выполняется

	<p>противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п.п.4.1.1, 4.1.23,4.1.27, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.7.1, 4.7.2 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.</p>	
--	---	--