Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» августа 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-013526

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 13"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1074222000841 ИНН: 4222011402

Место нахождения объекта защиты:

652811, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Осинники, ул. Революции, д. 11А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.12.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	730
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	365
1.6.	Объем здания, куб. м	2990
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресно-аналогового типа с выводом сигнала в подразделение пожарной охраны (подразделение 1 ПСЧ 12 Пожарно – спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбасса), СОУЭ 3-го типа

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

не проводилась

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

оценка пожарного риска на объекте не проводится, так как выполняются обязательные требования ПБ, установленные техническими регламентами и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. п.3,ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 № 123_ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 27.12.2008) раздел 1,гл.1, ст.1, чч.1,2; гл.16, ст.69, ч.1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", в редакции приказа МЧС России от 18.07.2013 № 474, раздел.4, п.4.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 27.12.2018) раздел 1,гл.14,ст.62,чч.1,2; раздел 2, гл.15, ст.68, чч.1,2 СП 8.13030.2020 " Системы противопожарной защиты. источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", в редакции приказа МЧС России от 30.03.2020 № 225, раздел 4, п.4.1, пп.4.2. раздел 4, п.4.1., пп.4.2; раздел 5,п.5.2,, таб.2,п.5.17	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018), раздел 1, гл.1, ст.1,чч.1,2; раздел 3, гл.19, ст.90,ч.1	Выполняется

		СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», в редакции приказа МЧС России от 18.07.2013 № 474, раздел 7, п.7.1.; раздел 8, пп.8.1; 8.6.; 8.7.; 8.8.; 8.9. СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций» раздел 9, п.9.3.2 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, раздел 1,п.71	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018), раздел 1, гл.8, ст.26; гл.9, ст.28, чч.1,2; ст.29; ст.30, ч.1; ст.31, ч.1; ст.32,чч.1,3; гл. 10, ст.34, чч.1,2,3; ст.35, чч.1-5; ст.36,ч.1; ст.37,ч.1; гл.11, ст.38, ст.39, ч.1; ст.40,чч.1-3; гл.14, ст. 52, п.1,п.5, п.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», в редакции приказа МЧС России от 18.07.2013 № 474, раздел 4,пп.4.1, 4.2; раздел 5,пп.5.1.1- 5.1.2.; 5.2.2.; 5.2.4.; 5.2.6 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», в ред. Приказа МЧС России от 12.03.2020 № 151, раздел.5,пп.5.4.5.; 5.4.16 а,б,г,д;	Выполняется

		раздел 6, пп.6,7,10; таб.6.12; 6.7.11; 6.7.13	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. На 27.12.2018), раздел 1,гл.14, ст.52, п.2; ст.53, чч.1,2,3; раздел 3,гл.19, ст.82,ч.9; ст.89,чч.1,3,7,8,10,11 СП1.13130.2020 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в ред. приказа МЧС России от 19.03.2020 № 194, раздел 4, пп.4.1.2.; 4.2.3.; 4.2.7.; второй абзац, п.4.2.9.; 4.2.14.; 4.2.15.; 4.2.161.; 4.2.18.; 4.2.19.; 4.2.21.; 4.2.22.; 4.3.1.; 4.3.2. – 4.3.7.; 4.3.12.; 4.4.1а.; 4.4.2.; 4.4.3.; 4.4.6.; 4.4.9.; 4..11. раздел 5,пп.5.1.1; Таблица 1, 5.1.2-5.1.4.;5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.4.; СП 52.13330.20116 « Естественное и искусственное освещение», раздел 7, пункты 7.6.3.- 7.6.5.; 7.6.8.-7.6.10	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. На 27.12.2018), раздел 2, гл.14,ст.52,п.11; гл.17, ст.76,ч.1; раздел.3, гл.19, ст.90, чч.1,2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», раздел.7, пп.7.1.-7.3; 7.5.; 7.7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	безопасности» (с изм. На 27.12.2018), раздел.1, гл.12, ст.46; гл.14, ст.51, чч.1-3; ст.54; ст.52, чч1,2; ст.62, чч.1,2; раздел 3, гл.19, ст.83, чч.5-9; ст.84, чч.1-11; ст.91, чч.1,2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» , приказ МЧС России от 25.03.2009 ; 175, изменения 1, утвержденные приказом МЧС России № 274 от 01.06.2011; Раздел 13, подраздел 13.1, пп.13.1.1.; 13.1.4.; 13.1.9.; 13.1.10.; 13.1.11.; 131.12.; подраздел 13.2, пп.13.2.1.- 13.2.13.; подраздел 13.3, пп.13.3.1.- 13.3.4.; 13.3.6.; 13.3.7.; 13.3.10.; 13.3.12.; подраздел 13.4, п.13.4.1.; Подраздел.13.13 п.1.13.1.- 13.13.3.; Подраздел 13.15, пп.13.15.1.- 13.15.4.; 13.15.7.; 13.15.11.; 13.15.14; Раздел 15, пп.15.1.; 15.2.; 15.5 Раздел 16, пп.16.1.; 16.2 Раздел 17, пп.17.1.; 17.2. Приложение А (обязательное), п.А.3, таб.А.1, п.9 СП 3.13130.2009, раздел 3,пп.3.1-3.5; раздел 4,пп.4.1.; 4.2..; 4.4.; 4.8.; Раздел. 5, пп.5.1.-5.5.; Раздел.6, табл.1, п.1.; Раздел.7, табл.2., п.1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России, от 30.03.2020 № 225, раздел. 5, п.5.2., таб.2 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		водопровод. Нормы и правила проектирования», приказ МЧС России от 27.07.2020 г. № 59, раздел.1, п.1.4.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. На 27.12.2018),раздел 1, гл.14,ст.54; раздел 3, гл.19, ст.81,чч.3,4; ст.83,чч.1,4,5,6,7,10; ст.84; ст.91, чч.1,2.; Раздел.5, гл.23, ст.103 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», приказ МЧС России от 25.03.2009 ; 175, изменения 1, утвержденные приказом МЧС России № 274 от 1.06.2011.; раздел.13 подр.13.14, пп.13.14.1- 13.1413.; раздел 14, пп.14.1.; 14.2.; 14.3.; 14.4 СП 3.13130.2009 « Системы противопожарной защиты . Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173, раздел 3,пп.3.1. – 3.3.,3.5	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479, раздел 1, пп.2-5.,8,9,11,12,15,16,17,18,21,22,26 – 31,36,37,42,54,56,60,71,92 Раздел 18, пп.392,393,394; Раздел 19, пп.395,397,400,402- 407,409,411 Приложения 1 к правилам. ППБ -101-89 «Правила пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности» и для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений», п.1.2., 1.3.;1.4.; 2.1.1 – 2.1.5; 2.1.7- 2.1.25; 2.1.26; 2.2.1 – 2.2.2; 2.2.14- 2.2.17; 2.3.1 – 2.3.4; 2.3.10- 2.3.15; 2.4.1- 2.4.4.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.