


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» августа 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-014040



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество "Угольная компания Сибирская"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество «Угольная компания Сибирская»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1044214004614

ИНН: 4214021372

Место нахождения объекта защиты:

обл Кемеровская область - Кузбасс, м.о. Новокузнецкий

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	948

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	15400						
1.7.	Количество этажей	6						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система противодымной защиты – приточно - вытяжная, АУПС адресного типа, автоматическая установка пожаротушения – АУГП в помещении серверной, СОУЭ 2 типа, внутренний противопожарный водопровод – имеется 18 ПК, наружный противопожарный водопровод – 2ПГ, диаметр 160 мм.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>проводилась, отчет по оценке пожарного риска прилагается (на 109 листах). Величина индивидуального пожарного риска для работников Административного корпуса составляет $5,18 \times 10^{-7}$ год⁻¹</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.1,2 ст.69, ч.1 ст.100). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 6.1.2, таблица 3, п. 6.1.6). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (п.65).</p>	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.1,2,3 ст.62; ч.1,2,3 ст.68; ч.9 ст.98; ч.1 ст.99). СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.» (пп.4.1-4.5, таблица 2, 5.3, примечание 2 к таблице 4, 5.8-5.11, 5.15, 5.17, 5.18, 7.2-7.7, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8-8.10, 8.12-8.14, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»</p>	Выполняется

		(пп.48, 49, 51, 52).	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.1 ч.1 ст.90, ч.4,7,10 ст.98) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пп.7.1, 8.1, 8.3, 8.6, 8.9, 8.13) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (пп.71, 72)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.1,2 ст.57; ч.1,2 ст.58; ч.1-3,5 ст.59; ч.1,2,3,5,6,7,11 ст.87; ч.1-3,19 ст. 88; ч.1,2,3,5,6 ст.134; ч.1,2,4,5,6 ст.137; таблицы №21,22,23,24,27,28) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пп.5.2.4-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.4, п.5.4.16 а-д, 5.4.18, 6, 6.6.1, таблицы 6.9, 6.14) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пп.5.1.1, 5.1.3) Правила противопожарного	Выполняется

		режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (пп.13, 15, 16.е, 25).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.1-6,9,11 ст.52; ч.1,2 ст.53; ч.1,3,7-12 ст.89) СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (пп.6.5, 6.9-6.11, 6.27, 6.30, 6.33, 6.67)СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пп.4.2.1, 4.2.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.14-4.2.22, 4.2.24, 4.3.1-4.3.4, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.5, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.22, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.7, 7.3.1-7.3.3, 7.3.5, 7.3.14, 7.7.2, 7.7.3, таблица 11, 7.13.2) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.5.2.7) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (пп.23, 26-28, 36, 37)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.90) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

		<p>пожара па объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.7.1-7.3, 7.10, 7.14, 7.18) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (пп.17, 48, 50, 51, 71, 72)</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.3,9 ст.52; ст.54; ч.1,3 ст.81; ч.1,4-9 ст. 83; п.1,3-7 ч.1, ч.2-4,7,9-11 ст. 84; ч.1-9,11 ст.85; ч.2 ст.91; ст.103) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.» (пп.4.1-4.5, таблица 2, 5.3, примечание 2 к таблице 4, 5.8-5.11, 5.15, 5.17, 5.18, 7.2-7.7, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8-8.10, 8.12-8.14, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7). СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования.» (пп.5.4 приложение А, 6.1.1-6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.21, 6.1.23, 6.1.28, 6.2.1, 6.2.3-6.2.5, 7.2-7.6 таблица 7.1, 7.7, 7.15, 7.16, 13.9, 14.1.1, 14.1.6, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11-14.1.14, 14.1.16, 14.1.18, 14.1.20, 14.1.24, 14.1.25, 14.1.27, 14.1.28, 14.2.1, 14.2.5, 14.2.7 таблица 14.1, 14.4.2-14.4.4, 14.4.6, 14.4.9, 15.1).</p>	Выполняется

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пп.8.1.1, 8.1.3 приложение Д, 8.2.2, 8.3.1 таблица 8.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.4.2 приложения Е, З, 8.5.1, 8.6.1, 8.6.3, 8.7.1-8.7.3, 8.8.1, 8.8.2, 8.8.4, 8.8.6, 8.8.8, 8.10.4, 8.11.1, 8.11.2, 8.11.6, 8.13.2, 8.14.1, 8.14.2, 8.14.4, 8.16.1-8.16.3, 8.16.6-8.16.10, 13.1.1, 13.1.4, 13.1.6, приложение М, пп.13.1.10, 13.1.11, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.12, 13.3.13, 13.3.17 таблица 13.3, 13.4.1 таблица 13.5, 13.6.1, 13.6.2, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.1-13.14.3, 13.14.5-13.14.14, 13.15.1-13.15.5, 13.15.7, 13.15.11-13.15.15, 14.2, 14.4, 15.3, пп.А1, А4 приложения А п. 9 таблицы А1, пп. 35.2, 38 таблица А3) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пп.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3 таблица № 1, п.16 таблицы № 2) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (пп.6.9, 7.2.в, 7.4, 7.5, 7.11, 7.14.к, 7.15.г, 7.17) СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (пп.7.104-7.108, 7.111, 7.112-7.114) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020

		№1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (пп.10, 16о, 36, 37, 42, 49, 54-56)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч.4 ст.81), ч.4-9 ст.83) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пп.14.2, 14.4, 17.1, 17.2.а, 17.2.г, 17.3, 17.4) СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (пп.6.24, 7.20)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (пп.1-4, 13-17, 23-28, 32, 35, 41-43, 52, 54, 60, 397-400, 402-404, 406, 407, 409).	Выполняется