Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» ноября 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-019472

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201821874 ИНН: 4221008260

Место нахождения объекта защиты:

654034, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Кузнецкий, ул Конева, Дом 11А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с |

| | | |
|---|---|---|
| | | наличием интерната и детских организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 5 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 607 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 3830 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | -система автоматической пожарной сигнализации – аналоговая -система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа -наружный противопожарный водопровод от ПГ 3-159 (ул. Шункова ,16А) и ПГ 3-44 (ул. Ленина,21) -внутренний противопожарный водопровод – не требуется. Пожаротушение и противодымная система – не требуются. |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Расчет пожарного риска не проводился | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| Сумму ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>** | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | **безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты** | | |
|---|---|---|---|
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 - п. 4.5; п. 4.3 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1-4.3, 5.1, 5.2, 8.4, 8.6, СП 8.13130.2009 Свод правил Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | П.8.1, 8.6-8.9 СП 4.13130.2013 (изменение № 1) Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 1 ч.1 ст.90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ «Технический | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | регламент о требованиях пожарной безопасности» | |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ч. 8, 11 ст. 87 табл. 21 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 6.10, 6.12, п. 4.1, 4.6-4.8,5.2.1-5.2.7,5.4.2,5.4.3,5.4.5,5.4.7,5.4.20,6.7.1,6.7.10 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ч. 1, 3, 7, 8 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.1.3,4.1.7,4.2.1,4.2.3-4.2.9,4.3.1-4.3.4,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.14,5.1.1-5.2.20,5.2.23 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной» раздел 7 (глава 33, раздел 144, п. 4) СП 4.13130.20013. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления | ч. 1 ст. 54, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 68, ч. 6, ч. 7, ч. 7.1, ч. 9 ст. 83, п. 1, 4 ч. 1, ч. 2 ст. 84, ч. 1, 3, 7, 8 ст. 89, ч. 1, 2 ст. 91, ч. 2, 4 ст. 103, ч. 7, 8 ст. 138 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | пожарной» раздел 13 (п. 13.1,пп.1.1.1, пп13.1.11, п.13.3, пп13.3.2), раздел 14 (п.14.4), п.1.5.1, 16.1 приложение А (обязательное) «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Управление пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования.» п. 4.1, 5.1, 5.2, 8.6, 9.11 «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п.3-пп 3.1-3.3; п. 4-пп 4.4, 4.5; п.5-пп 5.5 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 7.13130.2013 (изменение № 1) Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (п. 8.1; 8.5; 8.8) ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Российской Федерации» (п. 2-5,8-10,12-18,21-27,29-33,35-38,42,43,48,50,54,56,60,65-67,71-73,77,79,337-342,354,356-358,362,363,392,395,400,449-451). | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.