Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«24» декабря 2024 г.

Регистрационный № 42-08-2024-022065

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здания Торговый Центр «Облака»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1134205021532 ИНН: 4205273581

Место нахождения объекта защиты:

650000, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Кузнецкий, Строение 33/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	24928
1.6.	Объем здания, куб. м	133917
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано системой пожарной сигнализации адресно–аналогового типа, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, система автоматического спринклерного пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, система противодымной вентиляции, система противодымных преград (противопожарные шторы, занавесы) ,первичные средства пожаротушения с двукратным превышением норматива (ОП-8(з))
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
На объекте проводилась оценка пожарного риска. Расчетная величина индивидуального пожарного риска составляет3,24 х 10-7год		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Полис по страхованию имущества СПАО « Ингосстрах» № 431-729-063464/24 от 07.05.2024г.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Часть 1 ст. 69 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 4.1313.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (Раздел 4 п. 4.3 Таблица 1, п.4.4). Специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности от 05.07.2017г.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62; ст. 68 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» Раздел 4 п.4.1, п.5.2 Таблица 2, п.8.6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 4.1313.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9,8.13.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.4ч.1, ч.2, ч.3; ст.6; ст. 6.1; ст. 29; ст.30; ст. 31, ст. 35; ст. 36; ст. 57; ст. 58; ст. 87; ст. 137 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Раздел 5 п.5.1, п. 5.2.1,п.5.2.5,п.5.3.1,п.5.3.2,п.п.5.4.1 -5.4.4, п.5.4.16, п.5.4.18, п.6.7.1 Таблица 6.11. СП 4.1313.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 4.17, 5.5.2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. п.25. Специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности от 05.07.2017г.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.53; ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Эвакуационные пути и выходы» Раздел 4 п.4.1.6, п.4.1.7, п.п.4.2.3-4.2.7, п.4.3.1,п.4.3.2 п.4.3.4, п.4.4.1 , п.4.4.6, Раздел 7, п.п.7.1.1-7.1.3, п.7.1.13,п.7.1.14.п.7.2.2,п.7.2.3,п.7.2.6 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. (п.9, п.16(д), (к) ,п.26, п. 27, п.28,п.103(в), п.107. Специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности от 05.07.2017г.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.18; ст.19; ст.90 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 4.1313.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.2, п.7.3, п.7.6,п.7.10,п.7.12.п.7.14, п.7.16. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. п.2 , п.5,12,Раздел XVIII.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	Ст.54; ст. 62; ст. 68; ст.83; ст.84;ст.85;ст.86; ст.91	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.6.11, п.6.13, п. 6.18, п. 6.23, п.6.24, п.7.2,п.7.3, п.7.11, п.7.12, п. 7.14, п.7.15, п. 7.17. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы правила проектирования» Раздел 5 п. 5.1пп. 5.1.1-5.1.19, п. 5.2, п.п 5.2.1-5.2.3,п. 5.2.17, п.5.2.23, п.5.2.24,п.5.2.26, п.5.7.1, п.5.7.10, п.5.7.15,п. 5.7.16, п.5.7.21,п. 5.7.22, п.п. 5.7.25-27,п.п. 5.7.29-31; Раздел13 п.13.1.1, п.п.13.1.10- 13.1.11, раздел 13.2 п. 13.2.1, раздел 13.3 п. 13.3.4 раздел 13.13 п.п. 13.13.1- 13.13.3; Раздел 13, п.п. 13.15.1-13.15.8, п.13.15.10, п.п.13.15.12-13.15.16, п. 13.15.20; Раздел 15 п.15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.9-15.10 Приложение А (обязательное) п. А1-А5, А10, таблица А1 п. 10, п.п 10.2 Приложение Б, Приложение В (рекомендуемое), Приложение М (рекомендуемое), Приложение Н (рекомендуемое), Приложение Р (рекомендуемое) СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности Раздел 3 п.п. 3.1-3,5; Раздел 4 п.п. 4.1-4.8; Раздел 5 п.п. 5.3-5.5; Раздел 6 таб. 1; Раздел 7		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		таблица 2. СП 10.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.» Раздел 4 п. 4.1.1 Таблица 1, 3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. п. 50, п.51, п.52, п.54, п. 55. СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» Раздел 4 п.4.1, п. 5.2 Таблица 2, Раздел 6 п. 6.1, п. 6.3, п. 6.4, Раздел 7п. п. 7.1-7.3,7.7, п.8.6.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы правила проектирования» СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. (п. 2, п. 3, п. 4, п. 6, п. 9, п. 11, п. 16, п. 27, Раздел XVIII, Раздел XIX) Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об	Выполняется

		определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности". Специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности от 05.07.2017г.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.