

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» января 2025 г.

Регистрационный № 42-08-2025-000105



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
"Листвянский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЛИСТВЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024202239555

ИНН: 4243003794

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Мариинский, с. Суслово, ул. Школьная, д.
12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.09.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций			
1.4.	Высота здания, м	3			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	571			
1.6.	Объем здания, куб. м	2970			
1.7.	Количество этажей	1			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС: пульт- С2000М прибор приемно-контрольный "Мираж" СОУЭ: прибор речевого оповещения "Рокот-3" пожарный кран. снабжен пожарным рукавом и пожарным стволом Автоматическая система пожаротушения: ВЗ-"ДВН-12 (2 автоматического насоса) Пожарный водоем - 50 куб.м.			
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>				
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба составит 17 135 329,84</p>				
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ ч.2 п.п.65, п.71. ФЗ от 22.07.2008 №123 ст.16, ст.69 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным зданиям" п.: 4.3, табл. 1, 4.4-4.13, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" ч.1, п.п 48, 49 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ: п.48 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного снабжения. Требования пожарной безопасности" п.5.1, таб.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ: п.67 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям" п.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9.	Выполняется

		Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ п.71, п.72	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ п.13, п.16, п.23, п.24, п.25, п.33, п.35. ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ: ст.87. п.1, п.2, п.5, п.6, п.8, п.10, п.11. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.2, п.5.2.5, п.5.4.5, п.6.7.10, п.6.7.13 табл 6.9, 6.13. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3 табл. 1, 4.4-4.13, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ: ст.51, 52, 53, 89, табл.28. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.: 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27 Постановление	Выполняется

		<p>Правительства РФ от 16.09.2020 №1479«Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ п.2, 7, 16, 23,24,25,26,27,28,29,31,36.</p>	
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>ФЗ « О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ ст.22 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ: ч.1.ст. 52, 90. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479«Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ п.24, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 48, 49, 54, 72. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.2,4.3.3, 4.3.4,4.3.5, п.4.4, п.5.2. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» п. 7.1-7.3,7.5,7.6, 8.1,8.6-8.11</p>	Выполняется
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ: ст.42, 46, 54,83,84,91,103. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» П.3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, табл 1,2. СП 8.13130.2020 «Системы</p>	Выполняется

		<p>противопожарной защиты наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.5.2, табл.2, 8.5, 8.8-8.10, 11.2-11.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п.1-4, табл.1, табл.3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479«Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ п.54, 55.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ: ст.82,83,84,103. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479«Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ п.54,55,56. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.8.5, п.8.8. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования": п.7.1.1-7.1.13, п. 7.2.1-7.2.4, п. 7.5.1.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) (ред. от 30.03.2023) п.: 2,3,4,5,9,12,13,14,15,</p>	Выполняется

<p>противопожарный режим</p>	<p>16,1791),18,23,26,27,30,32,35,36,37,41,43,49,54,55,60,71,392-394,397,400,402,403,407,409. Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", приложения 1,2,3 СП 9.13130.2009 "Техника пожарная, огнетушители требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №179) п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.1, 4,3,16, 4.4.1, 4.4.21, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4 прил.Г)</p>
------------------------------	---