Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«28» февраля 2025 г.

Регистрационный № 42-08-2025-002965

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ ДОБРОБАБИНОЙ А.П. ГОРОДА БЕЛОВО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024200544213 ИНН: 4202018311

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Энгельса, д. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1939

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	60
1.6.	Объем здания, куб. м	27
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Рубеж R3-Рубеж-2ОП – 1 шт., Блок индикации и управления Рубеж – 1 шт., Извещатель пожарный оптико электронный дымовой адресный Рубеж ИП 212-64-R3 W1.02 – 29 шт., Извещатель пожарный оптико электронный дымовой адресный Рубеж ИП 212-64-R3 без б/о – 9 шт., Извещатель пожарный ручной Рубеж ИПР 513-11-А-R3 – 2 шт., Оповещатель охранно-пожарный световой Рубеж ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" фон зеленый – 2 шт., Громкоговоритель трансляционный настенный Sonar SW-03 – 25 шт., Источник вторичного электропитания резервированный Рубеж ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР – 1 шт., электропитания резервированный Рубеж ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 исп. 2х12 БР – 1 шт., Релейный модуль (с контролем цепи) Рубеж РМ-4К-R3 – 1 шт., Прибор управления оповещением пожарный Sonar SMPM-100 – 1 шт.,

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Аккумулятор свинцово-кислотный ETALON FORS 1212 – 4 шт., Бокс под АКБ Sonar SPM-Box – 1 шт., Аккумулятор свинцово-кислотный ETALON FORS 1207 – 2 шт., Пульт управления Sonar SMRM-4 – 1 шт., Изолятор шлейфа Рубеж ИЗ-1Б-R3 (L1.42) – 9 шт.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Расчет возможного ущерба имуществу третьих лиц при возникновении пожара не проводился.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям № 172 с изменениями от 14.08.2020 г. приказ МЧС России	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		от 14.02.2020 №89: п. 4.3, таблица 1, п. 4.5. Федеральный закон №123 — ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 69, п.1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности от 30.09.2020 г. приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225: п. 4.1, п. 4.2, п 4.3, п 4.4, п 4.5, п.5.1, п.5.2, п.5.4, п.5.8, п.5.9, п.5.11, п.6.1, п.6.2, п.6.3, п.6.4 Федеральный закон № 123-ФЗ о 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.127 Постановление правительства № 1479 от 16.09.2020 г. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) п. 48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ о 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 63 пп 6, ст.90, п.1.1 пп1. СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям № 172 с изменениями от 14.08.2020 г. приказ МЧС России от 14.02.2020 № 89: п.4.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9, п.8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	конструктивной пожарной опасности	России от 12.03.2020 № 151: п.4.1, п.4.2, п.4.3, п. 4.5, п.4.7, п.4.8, п.4.9, п.5.1, п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.6, п.6.7.1, п.6.7.10, п.6.7.11, п.6.7.12, п.6.7.13, п.6.7.14. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям № 172 с изменениями от 14.08.2020 г. приказ МЧС России от 14.02.2020 №89, п.5.2.2, п.5.2.6. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.31, ст.35, ст.36, ст.37, ст.57, ст.58, ст.87. Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации): п.15, п.320.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 19.03.2020 №194: п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.5.1, п.5.2 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.52 пп.2, ст.53, ст.54, ст.55, ст.56, ст.84, ст.85, ст.89. Постановление Правительства №1479 от 16.09.2020 г. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации): п.16, п.23, п.27, п.28, п.31, п.36, п.37.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон №123-ФЗ от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 43, ст.44, ст.47, ст.52, ст.80 п.1 пп 3, ст.81 п.1 пп.3, ст.82 п.2, ст.90 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и констуктивным решениям № 172 с изменениями от 14.08.2020 г. приказ МСЧ России от 14.02.2020 № 89: п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4, п.7.5, п. 7.6, п.7.7.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175: п.13.1, п.13.2, п.13.3, п.13.4, п.13.6, п.13.13, п.13.14, п.13.15, п.14, п.15, п.16, п.17; (Приложение А, И); Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.54, ст.55, ст.56, ст.60, ст.62, ст.84, ст.85, ст.86, ст.91 Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации):п.32, п.42, п. 43, п. 54. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6 табл.1,7, табл.2.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 6. 13130.2013 «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»: п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.8, п.4.9, п. 4.10, п.4.14. СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175: п.14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.5, п. 14.6, п. 15.1, п. 15.2, п.15.3, п.15.4, п.15,5, п.15.6, п.15.10. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.46, ст.82, ст.138.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»: п.1, п.55; Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст.34, ст.37, ст.38, ст.39. Постановления правительства №1479 от 16.09.2020 г. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации): п.2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 60, 86, 337-372, 392-413 (приложение № 1, 2 ,3) Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.63, ст.64. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: п.4.1.9, п.4.1.10,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.4.1.11, п.4.1.12, п.4.3.1, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1, п.4.4.3, п.4.5.1, п.4.5.2, п.4.5.4, п.4.7.2, п.4.7.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194: п.4.1.2, п.4.1.3. СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151: п.4.1.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.