

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» марта 2025 г.

Регистрационный № 42-08-2025-004011



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №35"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №35"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201858647

ИНН: 4222003585

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Осинники, ул. 50 лет Октября, д. 33

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.10.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1969

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м	177211							
1.7.	Количество этажей	3							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной защиты не требуются; АУПС адресного типа с дублированием сигнала в пожарно-спасательную часть; СОУЭ 3 типа; ВПВ не требуется, НПВ используются существующие кольцевой противопожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">расчет пожарного риска не проводился</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется							

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008) гл. 16, ст.69, п.1. гл 19 ст87.п. 1.2.3.5, ст 88 п.1-15 СП 4.13130.2013(утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. №610) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.4.3-4.15; п.5)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008) гл. 16, ст.86, п.1 СП 8.13130.2020 (от 30.09.2020) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного снабжения. Требования пожарной безопасности» (п.5.1,8.5, 8.8-8.12,11.2-11.4, п. 12). ГОСТ Р 53961-2010 "Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ 123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008) гл. 22, ст.98 СП 4.13130.2013 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. №610) «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 5, 6.2,7.1, 8.1,8.4,	Выполняется

		8.6, 8.7, 8.8, 8.9) Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» гл 1. п. 71	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008) гл. 14, ст. 57,58, гл. 19 ст. 87 СП 2.13130.2020 (Приказ МЧС России от 20.06.2023 N 641 (п.4, 5.1, 5.2.2; п.5.3; п.5.4)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008) гл 14. ст. 61, гл.19, ст.89 СП 1.13130.2020 (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 № 1203) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.4.1-4.4; 7.12.1-7.12.20 п. 8.2)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008) гл.17, ст.90 СП 4.13130.2013(утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. №610) « Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008) гл.17, ст. 83, п.5,6,7,9,10. ст.84, ст. 85 раздел 5 гл.23 ст. 103 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система	Выполняется

эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Требования пожарной безопасности»

(п.3.3-3.5,4.1-4.4,4.6,4.8,5.1,5.3-5.5, табл. 1,2) СП484.1311500.2020(от 01.03.2021) «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.

Нормы и правила проектирования»

п. 5, п. 6. СП 486.1311500.2020 (от 01.03.2021) Перечень зданий,

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

Требования пожарной безопасности п. 5 СП 7.13130.2013 (от 12.03.2020) Отопление,

вентиляция и кондиционирование п. 8.5 СП 8.13130.2020

(утверждённые приказом МЧС России от 25.12.2023 № 1329)

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности» (п.5.2) ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний"

Пункты 4.2.1.4 - 4.2.1.7, 4.2.2.1 - 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2 - 4.5.1.5, 4.6.1.2 - 4.6.1.4, 4.7.1.2 - 4.7.1.6, 4.8.1.2 - 4.8.1.5, 4.9.1.1 - 4.9.1.7, 4.9.1.9 - 4.9.1.11, 4.10.1.5, 4.10.1.6, 4.10.1.8, 4.11.1.1 - 4.11.1.7, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6, 4.13.1.2 - 4.13.1.6, 4.13.1.8, 4.13.1.9, 5.2.1.3 - 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.2.1 - 5.2.2.4, 5.2.3, 5.2.5.3,

		5.2.9.2, 6.2.1.1, 6.2.1.5 - 6.2.1.7, 6.2.1.10, 6.2.1.11, 6.2.1.13, 6.2.2.1 - 6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.4, 7.4 - 7.6, 7.7.1 - 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 8.2.1, 8.2.1.5, 8.2.1.6, 8.2.2, 8.5.1, 8.6.1.1, 8.7.1, 9.2.2 - 9.2.6, 9.2.26), 9.2.8 - 9.2.10	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008) гл.17, ст. 84, СП484.1311500.2020 (от 01.03.2021) «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» СП 485.1311500.2020 (от 01.03.2021) Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования СП 486.1311500.2020 (от 01.03.2021) Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (п.4; п.13(1-8); п. 13.13-15; п.16; п.17) СП 7.13130.2013 (от 12.09.2020) «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п.6.; п.7)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» гл 1. п. 60, гл.5 п. 88 абз. 1, п. 90 абз. 3, п. 91-92, гл. 18 п. 393 п.п. а,в,з,к, п.	Выполняется

394 п.п. а,б,г,д,ж, п. 397 абз. 5, п. 400, п. 403, п. 404, п. 407, п. 409
Нормы пожарной безопасности
Постановление правительства от 16.09.2020 № 1479 Об утверждении
Правил противопожарного режима
в Российской Федерации" Приказ
МЧС России от 18 ноября 2021 г.
№ 806 "Об определении Порядка,
видов, сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в
организациях, по программам
противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности"
ФЗ от 22.07.2008 №123
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности» Раздел 1 гл 8, ст.
26, гл 9, ст. 28-31, 32, 4 п. а, гл 10 ст.
35-36, гл 12 ст. 41, 42 п. 1, 8, ст. 43 п.
1, ст 46, 47, 14 ст. 52-63, гл 19 ст 83
п. 6, 7, 9, 10, ст. 84, ст. 88, ст. 89
п. 1-9, ст. 91