Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» апреля 2025 г.

Регистрационный № 42-08-2025-005438

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торговый Центр "ЛЕМАНА ПРО"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕ МОНЛИД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035005516105 ИНН: 5029069967

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Карболитовская, зд. 16Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.03.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	131000
1.6.	Объем здания, куб. м	130000
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматической пожарной сигнализацией адресного типа, Автоматической системой пожаротушения-(сплинкерная, газовая, порошковая), Системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при жаре 4-го типа, Системой дымоудаления при пожаре - торговый зал, зона логистики вытяжные системы с естественным побуждением от открытых дверей и ворот, через светопрозрачные люки дымоудаления (торговый зал 12шт, зона логистики 2шт) ; - коридоров АБК (антрисоль), вытяжными системами с механической противодымной вентиляцией (система ПД1,ПД2-тип KSP 50-3х30 (KROF) через светопрозрачные люки дымоудаления (4шт) ; -лестничная клетка №3 (тип Н2) подпор воздуха система ПД3(тип-KSP 56-3.0х30 (KROF)) Внутренний противопожарный водопровод-ПК 43шт Наружный противопожарный водопровод-ПГ 4шт
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Расчеты величины индивидуального пожарного риска 2,63*10 в минус 7 степени не привышает нормотивных значений, предусмотренных Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Полис страхования общей гражданской ответственности №7361874361/22 от 27.10.2024			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123 «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» ст.69 ч.1 СП 4.13130.2013 п. 4.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123 «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» ст. 62 ч. 1-2 , ст 68 ч.1, 2 СП8.13130.2009 (в ред. Изменения №1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 №640) п. 4.4, 5.2, 5.11, 5.18, 6.3, 7.7, 8.4, 8.6, 8.7.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» ст. 90, ч.1 п.1-3, ч.2 СП4.13130.2013 п. 1.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.17, 5.1.1-5.1.3, 5.5.2.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	ФЗ №123 «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» ст. 57 ч.1, 2, ст. 58 ч.1,2, ст. 87 ч.1-3, ч.5-7, ч.9,10,11 СП 2.13130.2012 (Изменения	Выполняется

	опасности	внесенные Приказом МЧС России от 23.10.2013 №678, введены в действие со 2.12.2013года) п. 5.2.4, 5.2.7, 5.3.4,5.4.1-5.4.3, 5.4.16, 6.7.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123 «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» ст. 53 ч.1-2, ст. 89 ч. 1-3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15 СП 1.13130.2009 (в ред. Изменения №1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 №639) п. 4.2.1, 4.2.3-4.2.8, 4.3.1, 4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.10, 7.1.1-7.1.5, 7.1.11, 7.1.13, 7.1.14, 7.1.15, 7.2.5.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123 «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» ст. 90 ч.1-3, ч.2 СП4.13130.2013 п. 1.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.17, 5.1.1-5.1.3, 5.5.2.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123 «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» ст. 51 ч.1-4, ст. 56 ч.1, ч.2 п.1, 3, 4, ст. 85 ч.1, 6-9, 11, ст. 68 ч.1, 2, ст. 86 ч. 1, 2, ст. 54 ч.1, 2, ст. 61 ч.2 п.1-3, ст.83 ч.1, 4-7, 9-10, ст. 84 ч.1-4, 9-10, ст.91 ч.1-2, ст. 103 ч.1-6, ст.104 ч.1, 3, 4, 5 СП 7.13130.2013 п. 6.2, 6.4, 6.6-6.13, 6.22, 6.23, 7.2, 7.6, 7.8, 8.1, 8.8. СП 10.13130.2009 (в ред. Изменений №1, утв Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 №641) п. 4.1.1, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.13. СП 3.13130.2009 п. 1.1, 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3-5.5. Таблица 1, Таблица 2 п.8. СП 5.13130.2009 (в ред. Изменений №1, утв Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 №274) п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.1.12-5.1.14, 5.1.17-5.1.18, 5.7.1, 5.7.17, 5.7.25, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.4, 5.8.8, 5.8.11, 5.10.4,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		5.10.8-5.10.15, 12.2, 13.1-13.3, 13.4, 13.6, 13.13, 13.14, 13.15, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 16.2 Приложение А, п. А.1-А.6, А.8, А.10 Таблица А.1: п.10,1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123 «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» ст. 83 ч.1, 4-7, 9-10 СП 5.13130.2009 (в ред. Изменений №1, утв Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 №274) п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.1.12-5.1.14, 5.1.17-5.1.18, 5.7.1, 5.7.17, 5.7.25, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.4, 5.8.8, 5.8.11, 5.10.4, 5.10.8-5.10.15, 12.2, 13.1-13.3, 13.4, 13.6, 13.13, 13.14, 13.15, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 16.2 ПриложениеА, п. А.1-А.6, А.8, А.10 Таблица А.1: п.10,1.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ №123 «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» ст. 5 ч.1-4 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Фдерации №1479 от 16.09.2020 п.п. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 123, 286, 288.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.