

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Кемеровской  
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«21» апреля 2025 г.

Регистрационный № 42-08-2025-005819



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гипермаркет "ЛЕМАНА ПРО" (044)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕ МОНЛИД"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035005516105

ИНН: 5029069967

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Центральный, ул.  
Хлебозаводская, д. 23

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.12.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	11902
1.6.	Объем здания, куб. м	172318
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Сигнализация адресная, пожаротушение (сплинкерное, газовое, порошковое, аэрозольное), оповещение и управление эвакуацией 4-го типа, внутреннего (ПК-52 шт.) и наружного пожарного водопровода (ПГ-4 шт.). Два пожарных резервуара для наружного противопожарного водоснабжения 750 м3 каждый. Автоматическая Система противодымной защиты (СПДЗ, люки дымоудаления, компенсация дымоудаления, подпор лифтовой шахты). Вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт ЕДДС "01" г. Новокузнецк.
2.	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Расчетная величина индивидуального пожарного риска не превышает $2,63088 \cdot 10^{-7}$ в минус 7 степени на человека в год.	
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	Полис страхования общей гражданской ответственности №736-1874361/22 от 27.10.2024.	
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	№ 123-ФЗ ст. 69 ч. 1,2,3. СП 4.13130.2013 п. 4.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 ст.68 ч. 1, п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3. СП 8.13130.2009 пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 (СП 8.13130.2009 Требования ПБ, приказ МЧС России от 25.03.2009 №178, Изменения №1, утвержденные приказом МЧС России №640 от 09.12.2010 г.: п.п. 4, 5, 9)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ ст. 90 п. 1, 2, 3 ч. 1, 2. СП 4.13130.2013 п. 4.1, 8.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ ст. 87 ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 СП 4.13130.2013 п. 4.2, 4.3, 4.15, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ ст. 89 ч. 1, 2 СП 1.13130.2009 пп. 4.1.3, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.2, 4.3.4, 9.3.1, 9.3.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ ст. 90 п. 1, 2, 3 ч. 1, ч. 2 СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.10, 7.12	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	№ 123-ФЗ Ст. 68 ч. 1, п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3. ст. 83 ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. ст.84 ч. 1. Пп. 1, 2, 4, 5, 6, 7; Ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 Ст. 86 ч. 1, 2, 3 СП 7.13130.2013 п. 4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.14 СП 5.13130.2009 п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2,	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5.1.4, 5.1.12, 5.1.14, 8.1.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.6.1, 8.6.3, 8.7.1, 8.7.2, 8.8.2, 8.10.3, 8.10.4, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.3, 17.1, 17.2, 17.3 СП 3.13130.2009 п. 3.1, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 6. СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.13, 4.2.3. СП 8.13130.2009 пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№ 123-ФЗ ст. 83 ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 СП 5.13130.2009 п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№ 123-ФЗ ст. 5 Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п.п. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 123, 286, 288.	Выполняется