

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Кемеровской  
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«24» апреля 2025 г.

Регистрационный № 42-08-2025-005920



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
№ 31"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
№ 31"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201753278

ИНН: 4220015377

Место нахождения объекта защиты:

654063, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Куйбышевский, ул  
Веры Соломиной, Дом 15А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	987
1.6.	Объем здания, куб. м	7246
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации адресно-аналогового типа. Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа. Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты - не требуется. Система противодымной защиты - не требуется. Внутренний противопожарный водопровод - 6 кранов. Наружного противопожарного водопровода во дворе детского сада - нет. В непосредственной близости от рассматриваемого объекта расположены 2 пожарных гидранта.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Не проводилась

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 (с изм. и доп., вступ. в силу 01.03.2023 г.): ст. 69 ч. 1; СП 4.13130.2013: п. 4.4; ППР в РФ: п. 65	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 (с изм. и доп., вступ. в силу 01.03.2023 г.): ст. 68 ч. 1-3; СП 8.13130.2020: п. 4.1-4.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 (с изм. и доп., вступ. в силу 01.03.2023 г.): ст. 90 ч. 1 п. 1; СП 4.13130.2013: п. 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 (с изм. и доп., вступ. в силу 01.03.2023 г.): ст. 88 ч. 1-3; СП 2.13130.2020: пункт 5.2.2, 6.7.15, таблица 6.13; СП 4.13130.2013: пункт 5.6.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 (с изм. и доп., вступ. в силу 01.03.2023 г.): ст. 53 ч. 1-3; СП 1.13130.2020: п. 4.2-4.4 подпункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 (с изм. и доп., вступ. в силу 01.03.2023 г.): ст. 90 ч. 1 п. 1-3; СП 4.13130.2013: пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 (с изм. и доп., вступ. в силу 01.03.2023 г.): ст. 54 ч. 1, 2, ст. 56 ч. 1, 2, ст. 62 ч. 1-3, ст. 83 ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 9; ст. 84 ч. 1, ч. 4, ч. 7; ст. 103 ч. 2-4; СП 8.13130.2020: п. 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, таблица 1; СП 3.13130.2009: п. 3.1, п. 3.3, п. 3.4, п. 4.1, п. 4.4, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, гл. 6 табл. 1, гл. 7 табл. 2; СП 484.1311500.2020: п. 6.1.16, приложение А таблица А1; п. 4.4 таблица 1 пункт 11; СП 10.13130.2020: п. 6.2.1-6.2.5; ППР в РФ: п. 23, п. 24, п. 26, п. 27, п. 36, п. 37, п. 50, п. 54	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 (с изм. и доп., вступ. в силу 01.03.2023 г.): ст. 52 ч. 1.-11, ст. 54 ч. 1, ч. 2, ст. 82 ч. 1-5, ч. 7-10, ст. 83 ч. 4-7, ч. 9, ст. 103 ч. 2-4; № 69-ФЗ от 21.12.1994: ст. 20; ППР в РФ: п. 54; СП 484.1311500.2020: п. 5.3, 5.4, 5.8, 5.14, 5.17, 5.19, п.п. 6.1.1-6.1.5, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.3, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.15, 6.6.27, 7.1.3, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.1, 7.2.2, п. 14 таблица А1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ: п. 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413, приложения 1 и 2; СП 9.13130.2009: п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г.	Выполняется