Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«29» июля 2025 г.

Регистрационный № 42-08-2025-012071

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Калачёвская средняя общеобразовательная школа_ _(МБОУ «Калачёвская СОШ») ФОК

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЛАЧЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201889986 ИНН: 4239005414

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Прокопьевский, п. Калачево, пер. Школьный, зд. 1В

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.02.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	475
1.6.	Объем здания, куб. м	3798
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	втоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт единой диспетчерской службы г. Прокопьевска (тип системы – АПС и СОУЭ, прибор приемно-контрольный – «Карат 24», блок питания – «РИП-12 – 2 шт). Охранно-пожарная сигнализация «Bolid» оборудована пульт контроля и управления С-2000М, контроллеры двухпроводной линии С2000-КДЛ, релейные блоки С2000 – СП1 исп.01, блоки контрольно-пусковые С2000 – КПБ, преобразователь интерфейсов С2000-PGE, пожарные извещатели ДИП-34А-01-02, извещатели тепловые С2000-ИП-03, извещатель пожарный ручной ИПР-513-ЗАМ и извещатели пламени С2000-СПЕКТРОН-607. Оповещатель световой табло «Выход» КРИСТАЛЛ – 10, оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М.ТО системы автоматической пожарной сигнализации проводится ежемесячно– система

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противодымной защиты.наружный противопожарный водоём
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013Системы противопожарной защитыОграничение распространения пожара на объектах защитыТребования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020Системы противопожарной защитыНаружное противопожарное водоснабжениеТребования пожарной безопасности	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013Системы противопожарной защитыОграничение	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		распространения пожара на объектах защитыТребования к объемно-планировочным и конструктивным решениямпункты 7.1, 8.1, 8.4, 8.6, 8.8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020Системы противопожарной защитыОбеспечение огнестойкости объектов защитыпункт 5.23, таблицы 6.7.11, 6.7.14, 6.12	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020Системы противопожарной защитыЭвакуационные пути и выходыпункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.3, 5.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон РФ № 123 от 22.07.2008 (с изменениями) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст.53 п.1, ст. 90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009Системы противопожарной защитыСистема оповещения и управления эвакуацией людей при пожареТребования пожарной безопасностипункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 484.1311500.2020Системы противопожарной защитыСистемы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защитыНормы и правила проектированияСП 7.13130.2013Отопление, вентиляция и кондиционированиеТребования пожарной безопасностипункты 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.12, 7.14, 7.19; СП 8.13130.2020Системы противопожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		защитыНаружное противопожарное водоснабжениеТребования пожарной безопасности пункты 4.1 – 4.4, 5.1, 5.12, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, таблица 1,2 СП 10.13130.2020Системы противопожарной защитыВнутренний противопожарный водопроводНормы и правила проектированияпункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020Системы противопожарной защитыСистемы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защитыНормы и правила проектирования СП 7.13130.2013Отопление, вентиляция и кондиционированиеТребования пожарной безопасностипункты 8.1, 8.5, 8.8	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правителства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил пртивопожарного режима в Российской Федерации» П. 1.2, 3, 4.6, 7, 12, 14, 20, 21-24, 30-33, 35-43, 48, 49, 57, 61-65, 70, 74, 75, 77, 97, 339, 343, 348, 349, 395, 414, 463, 464, 465, 466-475, 478, 480, 484, 486Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или	Выполняется

		служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" Федеральный закон РФ № 123 от 22.07.2008 (с изменениями) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.