

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Кемеровской  
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«14» октября 2025 г.

Регистрационный № 42-08-2025-016558



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Частное дошкольное образовательное учреждение "РЖД детский сад № 45"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД  
ДЕТСКИЙ САД № 45"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1044217013741

ИНН: 4217066340

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Центральный, ул.  
Циолковского, д. 7А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.12.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	548
1.6.	Объем здания, куб. м	4838
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Установка автоматической пожарной сигнализации тип - адресная. Прибор ВЭРС-ПК-16, ВЭРС-РНП. -Имеется система "Мираж JSM-M8-03". СОУЭ тип оповещения-3. -Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется. -Внутренний противопожарный водопровод в здании. -Система водозаполненная, пожарные краны в количестве 2 шт. -Наружный противопожарный водопровод. 1 пожарный гидрант № 1-1075 К-150 расположен в 20м от детского сада. -В здании противодымная защита отсутствует.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

	страхования)		
	Не проводилась		
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1, ст.69; - п. 4.1, п. 4.2, п.4.3. п.4.4. п. 4.18. п. 6.1.2, п. 6.1.7, п.6.1.8, п.6.1.12 а), п.6.1.19 табл.7 п.2,п.8,п.10,п.11, п.6.1.27,п.6.1.36, п.6.1.37, п.6.1.38, п.6.1.39, п.6.1.40, п.6.1.41, п.6.1.42, п.6.1.43, п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.7, п.6.2.8, п.6.2.10, п.6.2.11, п.6.2.13,п.6.2.18, п.6.2.19, п.6.3.2, п.6.5.2. СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1, п.1, ч.2, ст.68; п.49, п.54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. -п.4.2, п.4.3,п.4.4, п.4.5, п. 5.3, п.5.4,	Выполняется

		п.5.5,п.5.8, п.5.10, п.8.8, п. 8.9, п. 8.10 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ч.6, ч.8 ст. 63, п. 1,2,3 ч.1,ч.3 ст.90. СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 8.6, пункт 8.9. -п.49 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-п. 5,6, ст.13; п.1 ст. 30; п. 1; ст.31, п.а), ч.1 ст. 32;ч4, ст.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП II-А.5.-70 «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»: п 3.2, п.3.8, п.3.10, п.3.11.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; ст. 38; ст.39;п.1, ч.1, ст. 40; п.1,2, ч.2, ст 40; части 1,2,3,4,9, ст.52; ч.2 ,ч.3 ст.53; ч.1 ст. 54; ч.1 ст. 57; ч.1 ст.58; ч.1, ч.2,ч.3, ч.7,ч.8 ст.89. -п.4.1.1-п.4.1.4, п.4.2.5,п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.14, п.4.2.15,	Выполняется

		<p>п.4.2.16, п.4.2.17, п. 4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.2.25, п.4.3.1-4.3.3, п.4.3.4-4.3.5, п.4.3.6-4.3.7, п.4.3.9, 4.3.12, -п.4.4.1-4.4.7, п.4.4.9, п.4.4.11, п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». -п. 16 д), е) к), п.17, п.23, п.24, п.26, п.27, п.29 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. - СНиП II-A.5.-70 «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»: п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.8, п.4.9.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>п.1), п. 4),п. 7), п.8) ст. 42, п. 1) ч.1, п.1) ч.1 ст.90 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7.1 - 7.3, пункт 7.7 СП 4.13130.2014 " п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	<p>п.1), п.2), п.3), п.4), п.5) ст.46, ч.2, ч.3, ч.4 ст.51, ч.2 ст.54, ч.3, ч.4 ст.81, п.2) ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.9, ч.10 ст.83,п. 1) ч. 1, п.3) ч. 1, п. 4), ч.2, ч. 3, ч.4, ч.6, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10, ч.11, ст.84,ч.1, ч.2 ст.91, ч.1, ч.2, ч.3 ст.105 Федеральный закон №</p>	Выполняется

эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

123-ФЗ от 22.07.2008 г.  
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункт 8.5 СП 7.13130.2013 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». п. 3.3 - 3.5, 4.4, 5.1, 5.4, 6, 7 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.6.1, 13.6.2, 13.8.1, 13.8.2, 13.8.3, 13.8.4, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.14, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 15.3, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3. СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п. 5.3, п.5.4, п.5.5, п.5.8, п.8.8, п. 8.9, п. 8.10 п.8.12 п.8.13 п.8.14 п.5.10 СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». п.4.1.1 табл.1 п.5, п.4.1.2, п.4.1.3. п.4.1.8, п.4.1.12, п.4.1.13, п.4.1.14, п.4.1.15, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.10 СП 10.13130.2009 Свод правил

		<p>«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». п.4.1, п.4.3, п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.6.6, п.6.7, п.6.8, п.6.10, п.6.12, п.6.24 СП 7.13130.2013</p> <p>Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>п.1) ч.1, п.3) ч.1, п.4) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10, ч.11 ст.84, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.13.1- 13.13.3, п.13.14.1- 13.14.4, п. 13.14.5, п. 13.14.10-13.14.12, п.13.14.13, п. 13.15.3, п. 13.15.10, п.13.15.14, п.13.15.16, п. 13.15.19, п.14.2-п.14.4</p> <p>Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п.1) ч.1, п.2) ч.1, ч.2 ст. 4, ч.1, ч.2, ч.3 ст. 5, п.2) ч.1, ч.3, ч.5, ч.8 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.6.1, ч.1, ч.2, ч.3 ст.7, п.1) ч.1, п.2) ч.1, п.3) ч.1, п.4) ч.1, п.5) ч.1, п.6) ч.1, п.1) ч.2, п.3) ч.2 ст.9, п.3) ч.1, п.4) ч.1, п.5) ч.1, ч.3, ч.4, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10, ч.11, ч.17, ч.21, ч.22 ст.26, п.3) ч.1, п.4) ч.1, п.5) ч.1, ч.3, ч.4, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10, ч.11, ч.17, ч.21, ч.22 ст.27, п.1), п.3) ст.43, ч.1, ч.2 ст.60, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6 ст.64, п.1) ч.1, п.2) ч.1, п.3) ч.1, п.4) ч.1, п.5) ч.1, ч.3 ст.80</p> <p>Федеральный закон № 123-ФЗ от</p>	Выполняется

		<p>22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.59 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п.п.4.1.1, 4.1.23,4.1.27, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.7.1, 4.7.2 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.</p>	
--	--	--	--