## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Кемеровской

области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» октября 2025 г. Регистрационный № 42-08-2025-016729



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

## торговый павильон

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## Городецкий Дмитрий Валерьевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 313421710600020

ИНН: 421716038018

Место нахождения объекта защиты:

654063, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Куйбышевский, ул Карла Маркса, Дом 22

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.03.1995

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций	
		торговли	
1.4.	Высота здания, м	3	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	52	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	192	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет	

ı	ı		l.	ı
	опасности, категория здани			
	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	_	ротивопожарной
	(системы противодымной за	ащиты, пожарной	защиты: беза	дресная пожарная
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и	сигнализ	ация, система
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный	оповещени	ия и управления
	противопожарные водопров	воды)	эвакуацией л	подей при пожаре
			1-го тип	а. В качестве
			источника п	ротивопожарного
			водоснабже	ния используется
			наружный н	а водопроводной
			сети - ПГ-4- 7	76 К-100, ПГ-4- 74
			К-150.	Внутренний
			противопожа	рный водопровод
			не предусм	отрен. Системы
			противоды	імной защиты и
			пожаротуше	ния не требуются.
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	ая на объект	ге защиты
	(Заполняется, если провод			
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых			
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для			
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе			
	перечень и тип систем противопожарной защиты)			
	Расчет п	ожарного риска не проі	водился	
3.	1	го ущерба имуществу		ц от пожара
	(Заполняется самостоятель		_	_
	имуществу третьих лиц			• • •
		страхования)	1	, , ,
	l	Не проводилась		
4.	Свеления о выполн	ении мероприятий по	обеспечени	ію пожарной
''				_
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			
	Наименование	Реквизиты нормативн	иу правовиу	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп	•	выполняется/не
	мероприлтия	перечень статей (часте		выполняется выполняется
		устанавливающих т	•	КЭТЭКНІСИНАС
		устанавливающих тр	•	
		_	IN K OUBCKIY	
		защиты		

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.69 ч.1; СП	Выполняется
		4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям п4.3 табл. 1, п.4.4. 4.5.	
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2020 «Системы	Выполняется
	противопожарное	противопожарной защиты.	
	водоснабжение	Наружное противопожарное	
		водоснабжение. Требования	
		пожарной безопасности» п.п.	
		4.1;4.2; 4.3; Федеральный закон от	
		22.07.2008 № 123-Ф3	
		«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности» ст. 62 ч.1, ч. 2, ст. 68	
		ч. 1, ч. 2 п.3; Правила	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации,	
		утвержденные постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020 №	
		1479 «О противопожарном режиме» п. 48.	
4.2	П	-	
4.3.	1 *	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	пожарной техники	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	
		безопасности» ст.90 ч. 1 пп. 1,2,3;	
		СП 4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям» п.7.1, п.8.6, п.8.8, п.	
		8.9,п.8.13.	
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	объемно-планировочные	№ 123-ФЗ «Технический регламент	
l	1	1	

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	о требованиях пожарной безопасности» ст.57 ч. 1, ч. 2; ст.58 ч. 1, ч. 2; ст.87 ч. 2 табл. 21,ч.3, ч.6, ч. 7; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» гл.5.2; гл.5.3; гл.5.4; гл.6.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 п. 1-6,9, ст.53 ч.1, ч.2, ст.89 ч.1, ч.3, ч.11, ч.14; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» гл.4.1; гл.4.2; гл. 4.3; п. 5.1.3, п.5.1.4.; гл.7; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»п. 23,п.26, п.27.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 ч.1 п. 1, п.3, ч. 2; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.п. 7.1, 8.1.4, 8.1.6, 8.25.	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 51 ч.1, ч.2, ст. 52 пп. 1-6, 9, ст.54 ч.1,ч.2, ст.62 ч.1, ч.2,ст.83 ч.ч. 1,4,5,6,9; ст.84 ч.ч.1,4,7,9,10,11; ст.103 ч.2, ч.4; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система	Выполняется

	противопожарные	оповещения и управления	
	водопроводы)	эвакуацией людей при пожаре.	
	[Бедепреведы)	Требования пожарной	
		безопасности» гл.3, гл.4, гл.5 гл.6	
		табл.1, гл.7 табл.2; Правила	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации,	
		1	
		утвержденные постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020 №	
		1479 «О противопожарном	
		режиме» п.23, п.26, п.27,п.36, п.37,	
		п.54. СП 8.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Наружное противопожарное	
		водоснабжение. Требования	
		пожарной безопасности» п.п.	
		3.6;3.9;4.3;8.5; 8.8; 8.9.; СП	
		484.1311500.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Системы пожарной сигнализации и	
		автоматизация систем	
		противопожарной защиты» гл. 5,	
		гл. 6.1, гл. 6.5, п.7.2.1	
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	взаимодействие	№ 123-ФЗ «Технический регламент	
	оборудования	о требованиях пожарной	
	противопожарной защиты	безопасности» ст.54 ч.1,ч.2, ст.83	
	с инженерными системами	ч.ч.4,5,6,9, ст.84 ч.ч.1,4,7,9,10,11,	
	зданий и оборудованием,	ст. 86 ч.ч.1,2, ст. 103 ч.2, ч.4;	
	работа которого	Правила противопожарного	
	направлена на	режима в Российской Федерации,	
	обеспечение безопасной	утвержденные постановлением	
	эвакуации людей, тушение	Правительства РФ от 16.09.2020 №	
	пожара и ограничение его	1479 «О противопожарном	
	развития	режиме» п.54; СП	
		484.1311500.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Системы пожарной сигнализации и	
		автоматизация систем	
		·	
		противопожарной защиты» п.п.	
		5.11,5.12,5.13,5.14,5.21,6.1.4,6.1.6	
		прил,А, 7.2.1	
			_

4.9.	Организационно-	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	технические мероприятия	№ 123-ФЗ «Технический регламент	
	по обеспечению пожарной	о требованиях пожарной	
	безопасности объекта	безопасности» ст.63 п. 6, п.8; ст. 86	
	защиты и	ч.1, ч.2; Правила	
	противопожарный режим	противопожарного режима в	
		Российской Федерации,	
		утвержденные постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020 №	
		1479 «О противопожарном	
		режиме» п.3, п.5, п.11.	