

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» ноября 2025 г.

Регистрационный № 42-08-2025-018088



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский
сад № 244»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 244"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201753509

ИНН: 4220015433

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Куйбышевский, ул.
Батюшкова, д. 7А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1983

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	643
1.6.	Объем здания, куб. м	8207
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации – аналоговая; 2. Система оповещения и управления эвакуацией – 3-го типа; 3. Система противодымной защиты – не требуется; 4. Внутренний противопожарный водопровод – не требуется. 5. Наружный противопожарный водопровод – 1 пожарный гидрант. 6. Система пожаротушения – не требуется.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">00 (ноль) рублей 00 копеек</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1,2 ст.69 № 123-ФЗ от 22.07.2008 пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.1,п.1ч. 2 ст.68 № 123-ФЗ от 22.07.2008 пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3- 10.5, таблица 1 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1, 2, 3 ч.1 ст.90 № 123-ФЗ от 22.07.2008 пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.1,2 ст.28; п.1,2,3 ст.29; ч.1,2 ст.30; ч.1,2 ст.87; ч. 1,2 ст.31; ч.1,2 ст.58 № 123-ФЗ от 22.07.2008 пункт 6.7.15, таблицы 6.9 и 9.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.1-15 ст.89 № 123-ФЗ от 22.07.2008 пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1- 4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1- 8.2.6 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 1, 2, 3 ч.1 ст.90 № 123-ФЗ от 22.07.2008 пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 1.13130.2009 СП 4.13130.2013: пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	ст. 26, п. 1 ч.1, ч.2, ч.3, ч.7, ч.8, ч.11, ч.21, ч.22ст.27, ч.1,2 ст.60, ч.1,2,3 ст.62, ч.1-7 ст.64, ч.1.2 ст.78, ч.1,2 ст.79, ч.1,3 ст.80 № 123-ФЗ от 22.07.2008 пункты 2-4, 6-14, 21-24 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п.5.1-5.5, п.п.6.2, п.п.6.4,п.п.7.14 СП 3.3.13130.2009; п.п.6.1.1-6.1.6,	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	п.п.6.2.1-6.2.16, п.п.6.5.1, п.п.6.5.2, п.п.6.6.1-6.6.7, п.п.6.6.12, п.п.6.6.15, п.п.6.6.16, п.п.6.6.27, п.п.6.6.36; п.п.7.1.1- 7.1.3, п.п.7.2.2 СП 484.1311500.2020; п.п.5.1 (таблица 2), п.п.9.2 СП 8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.1,2,3,4 ст.81, ч.1-13 ст.82, ч.1-10 ст.83, ч.1-12 ст.84, ч.1-11 ст.85, ч.1,2,3 ст.86, ч.1-11 ст.87, ч.1-20 ст.88, ч.1-15 ст. 89, п.1,2,3,ч.1,2 ст.90, ч.1,2 ст.91 № 123-ФЗ от 22.07.2008; п.п.6.1.1-6.1.6, п.п.6.2.1-6.2.16, п.п.6.5.1, п.п.6.5.2, п.п.6.6.1-6.6.7, п.п.6.6.12, п.п.6.6.15, п.п.6.6.16, п.п.6.6.27, п.п.6.6.36; п.п.7.1.1- 7.1.3, п.п.7.2.2 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч.1, ч.3, ст.6, ст.26, п. 1 ч.1, ч.2, ч.3, ч.7, ч.8, ч.11, ч.21, ч.22ст.27, ч.1,2 ст.60, ч.1,2,3 ст.62, ч.1-7 ст.64, ч.1.2 ст.78, ч.1,2 ст.79, ч.1,3 ст.80 № 123-ФЗ от 22.07.2008; пункты 2-4, 6-14, 21-24 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется