

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» декабря 2025 г.

Регистрационный № 42-08-2025-019695



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТОДЕНТ-С"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТОДЕНТ-С"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1164205082040

ИНН: 4222016070

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Осинники, ул. Ефимова, д. 8/2, помещ. 103

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.04.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	90
1.6.	Объем здания, куб. м	230
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС неадресного типа, СОУЭ 2-го типа. Система противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод не требуется. Наружное пожаротушение, предусмотрено пожарными автонасосами с забором воды из пожарных гидрантов подземного типа, установленных на сетях водопровода. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение здания. ПГ34 ул.Ефимова 18/2, ул.Ефимова,6а ПГ194. Расстояние от пожарных гидрантов до здания не превышает 200м.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Оценка не проводилась		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен или отсутствует.		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Гл.16 ст. 69 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3. (таб. 1) СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.5.2 (таб. 2) СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8 СП 4.13130.2013 п.8.9 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 32, 35,36 и таб. 21 и 22 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2,4.2.5,4.2.7,4.2.18,4.3.4.3.4,7.9 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2,4.2.5,4.2.7,4.2.18,4.3.4.3.4,7.9 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	таб. 1, п.11 таб. 2 СП 3.13130.2009 п. 6.2.2, п.7., таб.7.1 СП 30.133330.2020 п.5.2 , таб. 2 СП 8.13130.2020	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.5.13,5.14,6.6.4, 6.6.40, 7.2.1, 7.2.2,7.5 СП 484.1311500.2020 ст. 24 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» п. 4.2.7, 4.4.1. СП 9.13130.2009 ст.103 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1. (Таб. 1), п.4.4. ГОСТ Р 53254-2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.1,2,2.1,3,4,10,12,13-16, 17.1, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 41, 54, 55, 56, 392-414, приложение 1 Правил ППР № 1479 от 16.09.2020 Приказ МЧС России от 16.12.2024 №1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п. 4 СП 9.13130.2009 ст.83, п. 7 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется