

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Кемеровской  
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«09» декабря 2025 г.

Регистрационный № 42-08-2025-019946



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
государственное бюджетное учреждение "Мариинский реабилитационный центр для  
детей и подростков с ограниченными возможностями"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРИИНСКИЙ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201366485

ИНН: 4213002338

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Мариинский, г. Мариинск, ул. Сибиряков-  
Гвардейцев, д. 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.12.1996

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	535
1.6.	Объем здания, куб. м	4998
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>АУПС адресно-аналогового типа в составе: ППКиУОП «R3-Рубеж-2ОП»; УООПК с GSM-коммуникатором «STEMAX TX-440»; блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ»; извещатели: пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ИП-212-64-R3, пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП-101-29-R3, пожарные ручные адресные со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3, изоляторы шлейфа ИЗ-1-R3, панель ППУ «ЩУ-П (2/230/10), импульсный источник питания ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР, АКБ 12В/40 Ач; СОУЭ третьего типа в составе: система оповещения «LPA-Presta-8»; микрофонные консоли LPA-DUO-MIC; оповещатели: световые «ОПОП 1-R3», светозвуковые «ОПОП 124-R3» и речевые</p>

		«LPA-6W»; импульсный источник питания ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР, АКБ 12В/40 Ач.. НПВ 1 ПГ кольцевой 150 мм.; ВПВ не требуется по проекту	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Арендные помещения отсутствуют			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 1 п. 2 пп.1; ст. 32 п. 1, ч.1 пп. «а»; ст. 88 п. 19) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.65, 70) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2.2)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 62 п.1, 2; ст. 68 п. 1, 2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.48, 49) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п.4.2, 4.3, 4.4, 5.2 табл.2, 8.8, 8.9, 8.13)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 71, 72) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 7.1, 7.7, 7.13, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 30 п1, 2; ст. 31 п. 1, 2; ст. 32 п. 1 ч. 1 пп. «а») Постановление Правительства	Выполняется

		<p>Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.13) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.8, 5.4.5, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.12, 6.7.15, 6.7.16, табл. 6.12, 6.13) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2.2)</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 53 п.1, 2, 3; ст. 54; ст. 57; ст. 58; ст. 60; ст. 89 п. 1, 2, 3, 8, 10, 11) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.5; 6; 7; 9; 10; 14; 16 пп. «б», «е», «к», «л», «м»; п. 17; п. 23; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 36; 37) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.15, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2 табл.1, 5.2.4, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 табл.6) СП 3.13130.2009</p>	Выполняется

		«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4,7, 4.8, 5.3)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(ст. 90 п. 1 пп. 1) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.16, 17, 23, 26, 27) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.15, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2 табл.1, 5.2.4, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 табл.6) СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5, 5.2.2)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 51; ст. 52; ст. 54; ст. 62 п. 1,2; ст. 68 п.1,2,3; ст. 83 п. 4,5,6,7,9, ст. 84 п.1,2,3,4,7,8,9,10,11)	Выполняется

	<p>эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.10, 54, 55) СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (п. 1.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, табл. 1 п.7, табл. 3 п. 40, 42) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4,7, 4.8, 5.3) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п.4.2, 4.3, 4.4, 5.2 табл.2, 8.8, 8.9, 8.13)</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 1 п. 2; ст. 83 п. 4, 5, 6, 7, 10; ст. 91 п. 2; ст. 103 п. 2, 3, 4) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 54,55) СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.</p>	Выполняется

		<p>Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.</p> <p>Требования пожарной безопасности» (п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, табл. 1 п. 7, табл. 3 п. 40, 42)</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 5; ст. 6 п.1,3; ст. 48; ст. 49 п. 1 пп.1; ст. 50 п. 1 пп. 1; ст. 51; ст. 52 п. 1 пп. 1,2,3,5,6,9; ст. 53; ст. 54; ст. 57; ст. 58; ст. 60; ст. 62; ст. 69; ст. 81 п. 2,3; ст. 82 п. 1,2,4,5,7,9; ст. 83 п. 4,5,6,7,9; ст. 84 п.1-3,4,7-11; ст. 87 п.1,2; ст. 89 п.1-3,8,10,11; ст. 90 п.1; ст.91; ст.134 п.1-3,7; табл. 28-30) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.2-7, 9-13, 15, 16 пп. «б», «е», «з», «к», «м», «о»; п.17 пп. «а,б»; п. 17.1; п. 18, 21, 22, 23, 26, 27 пп. «а», «б», «в», «д»; п. 30-37, 48, 49, 54-56, 60, 70, 71, 73, 74, 76, 392, 393 пп. «а», «г», «д», «к», «л»; п.394 пп. «а», «б», «в», «г», «ж»-«о»; п.395, 397-400, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 410, 413) Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.12.2024 г. N 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую</p>	Выполняется

или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (п. 1-3, 5, 6, 7, 10-12, 14-17, 19, 20) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 3, 21, 37) Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (ст. 10 п.1 пп. 3, ст.12 п. 1 пп.2, 9; п. 5) ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (п. 4.1-4.9, 4.13-4.18, 4.21, 5.1.1, 5.1.14, прил. А)