

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» января 2026 г.

Регистрационный № 42-08-2026-000150



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества № 1»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №1"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201822314

ИНН: 4221007227

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Кузнецкий, ул.
Обнорского, д. 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1953

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2047
1.6.	Объем здания, куб. м	10182
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации адресно-аналоговая; Система противодымной вентиляции – не требуется Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3 типа; Внутренний противопожарный водопровод - не требуется Система пожаротушения — не требуется; Наружный противопожарный водопровод ПГ — 2 шт, находящиеся на расстоянии не более 100 м по адресам ПГ № 45 ул. Обнорского, 15 и у ПГ №47 л. Обнорского ПК —
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	Оценка не проводилась
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	не проводилась
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>	

<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130 Свод правил “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям” п. 4.3-4.13, таблица 1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 14.07.2022) “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.03.2023) ч.1 ст. 69.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130 Свод правил “Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности”. п. 5.1 таблица 1. п. 8.5, п. 8.8-8.12., п. 11.2, п. 11.3, п.11.4. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 14.07.2022) “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.03.2023) ч. 1 п. 1 ч. 2; ч. 3 ч. 4 ст. 68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Свод правил. “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям” п. 7.1., п.8.1. Федеральный закон от	Выполняется

		22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 14.07.2022) “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.03.2023) п. 1 ч. 1 ст. 90	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.2., п. 6.7.15-6.7.16, таблицы, 6.9 и 6.13. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 14.07.2022) “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.03.2023) ч. 1; ч. 2. ст. 62	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.2, п. 4.2.7-4.2.11, п. 4.2.12-4.2.22, п. 4.3.3-4.3.7, п.4.3.11, п. 4.3.12, п. 4.4.1-4.4.9, п. 4.4.11, п.4.4.12., п.7.12.1-7.12.20. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 14.07.2022) “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.03.2023) п. 1 п.2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 9 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2, п. 2 ч. 2, п. 3 ч. 2, ч. 3, ч. 4. ст. 53; ч. 1 пп. а п.1 ч. 3, пп. в п. 2 ч. 3; пп. г п. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 8 ч. 10 ч. 11 ч. 12 ч. 14 ст. 89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Свод правил “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям”	Выполняется

		п.7.1-7.3, п.7.5, п.7.6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 14.07.2022) “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.03.2023) п. 1 ч. 1 п. 2 ч. 1 п. 3 ч.1 ч. 2. ст. 90	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 7.13130.2013 Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование.» п.6.1, п.6.8, п.6.9, п.6.22. СП 486.1311500.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 42 таблица 3. СП 484.1311500 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 5.1-5.9; п.5.11-5.22; п.6.1.1-6.1.6; п.6.2.1-6.2.3; п.6.2.5; п.6.2.6; п.6.2.11; п.6.2.12; п.6.2.14; п.6.3.1; п.6.3.2; п.6.3.4; п.6.4.1; п.6.4.5; п.6.6.1; п.6.6.5; п.6.6.11; п.6.6.12; п.6.6.14; п.6.6.16 таблица 2; п.6.6.27; п.6.6.32; п.6.6.34; п.6.6.37; п.6.6.38 таблица 4; п.7.1.1-7.1.5;п. 7.1.13; п.7.2.2; п.7.2.4; п.7.7.1; п.7.7.2; п.7.7.4; п.7.7.6; п.7.7.7. СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.4.1.1, п. 4.1.7, п. 4.1.8, п.4.1.10, п.4.1.13, п.4.1.16, п.4.2.1, п.4.2.4, п.4.2.9, п.4.2.10. СП 8.13130 Свод правил “Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования	Выполняется

		<p>пожарной безопасности” п. 5.1 таблица 1., п.8.5, 8.8-8.12. п.11.2, п.11.3, п.11.4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. От 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм.И доп., вступ. в силу с 01.03.2023).ч. 1 ч. 2 ст.54; ч.1, ч. 2 ст.55; ч.1 п.1 ч.2 п. 2 ч. 2 п. 4 ч. 2 ст.56; ч.1 п.1 ч.2 ч.3 ч. 4 ст. 68; ч.1 ч.2 ст. 91</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 484.1311500 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 5.1-5.9; п. 5.11-5.22; п.6.1.1-6.1.6; п.6.2.1-6.2.3; п.6.2.5; п. 6.2.6; п. 6.2.11; п. 6.2.12; п. 6.2.14; п. 6.3.1; п.6.3.2; п.6.3.4; п.6.4.1; п.6.4.5; п.6.6.1; п. 6.6.5; п.6.6.11; п.6.6.12; п.6.6.14; п. 6.6.16 таблица 2; п. 6.6.27; п.6.6.32; п.6.6.34; п.6.6.37; п.6.6.38 таблица 4; п.7.1.1-7.1.5; п. 7.1.13; п.7.2.2; п.7.2.4; п.7.7.1; п.7.7.2; п.7.7.4; п.7.7.6; п.7.7.7. СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п. 4.1.1, п. 4.1.7,п. 4.1.8, 4.1.10, п. 4.1.13, п. 4.1.16, п. 4.2.1,п. 4.2.4,п. 4.2.9, п. 4.2.10. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. От 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.03.2023). п. 1 ч. 1 п. 2 ч. 1 п.3 ч. 1 ч. 2 п. 1 ч.3 п. 2 ч. 3 ч.4 ст. 4; п. 1 ч. 1 п. 2 ч. 1 п. 3 ч.1 п.4 ч.1 п.5 ч. 1 ч. 3 ч. 5 ч. 7 ст.6; п. 1 п.</p>	Выполняется

		<p>2 п. 3 ст. 6.1; ч. 1 ч. 2 ст. 54; п. 1 ч 2 п. 2 ч. 2 п. 3 ч.2 п. 4 ч. 2 ч. 3 ст.61; ч. 1 ст. 78; ч. 2 ч. 4 ч. 5 ч. 7 ч. 9 ч. 13 ст. 82; ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст. 103 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статья 20.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 2-19; п.21-37; п.41-43; п.48-56; п.60; п.65; п.67; п.70-73; п.88-92; п.392-394; п.395-413, приложения 1 и 2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ч. 1, ч. 2, ч. 3. ст. 105</p>	Выполняется