

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» февраля 2026 г.

Регистрационный № 42-08-2026-001181



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
музыкальная школа № 11"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 11"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201888248

ИНН: 4223023930

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Мартехова, д. 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	316

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	1610
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>- Прибор приемно-контрольный и управлений пожарный Панель-2-ПРО исп. Л - 1шт - Блок управления и индикации БУ32-И исп. Л – 1шт. - Контроллер охранно-пожарного мониторинга STEMAX MX840 – 1шт. - Блок бесперебойного питания БП-12/2А исп. Л. - Аккумуляторная батарея (12В, 7Ач) – 4шт. - Извещатель пожарный дымовой точечный радиоканальный Аврора-Д-ПРО исп. Л (ИП 212-155) – 15шт. -Извещатель пожарный дымовой точечный радиоканальный с встроенной сиреной Аврора-ДС-ПРО (212-3/6) исп. Л. – 17шт. - Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный ИПР-ПРО исп. Л(ИП 506-1-А) -3шт. - Оповещатель пожарный световой со встроенным ретранслятором Табло-РР-ПРО исп. Л – 2шт. - Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-ПРО исп. Л -4шт. - Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1(2/230/6) -2шт. - Блок исполнительный</p>

		радиоканальный ИБ1-ПРО исп. Л – 4шт. - Светильники с аварийным освещением – 6 шт - Огнетушители – ОП4 - 8 шт, ОП8 – 2шт.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
исключен			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями. ред.15.12.2023г.) ст. 69 п.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями и дополнениями от 27.06.2023) п.4.1, п.4.3, таблица № 1, п.4.12 «Правила	Выполняется

		<p>противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 (с изменениями и дополнениями от 03.02.2025г.)) п. 65</p>	
4.2.	<p>Наружное противопожарное водоснабжение</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех-нический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями ред.15.12.2023г.) ст. 62 (п.1 п.2) СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (приказ МЧС России № 225 от 30.03.2020г. (с изменениями и дополнениями ред.25.12.2023г.)) п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.5.2 таблица № 2, п.8.5, п.8.8, п.8.9, п.8.10, п.8.12, п.8.13, п.8.14 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479(с изменениями и дополнениями от 03.02.2025г.)) п.48</p>	Выполняется
4.3.	<p>Проезды и подъезды для пожарной техники</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех-нический регламент о требова-ниях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнения-ми ред.25.12.2023г.) ст. 90 п.1 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным</p>	Выполняется

		<p>решениям» (с изменениями и дополнениями от 27.06.2023) п.3.29.1, п.3.34, п.4.1, п.7.1, п.8.1 (в). «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479(с изменениями и дополнениями от 03.02.2025) п.71, п.72</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех-нический регламент о требова-ниях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнения-ми ред.25.12.2023г.) ст.28, ст.29, ст.30, ст.31, ст.34, ст.35, ст.36, ст.57, ст.58, ст.87 (п.1, п.2, п.3, п.5, п.6, п.7) таблица № 21, таблица № 22, таблица № 28 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями и дополнения-ми от 27.06.2023.) п.4.1, п. 4.2 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 (с изменениями и дополнениями от 03.02.2025)) п.12, п.13</p>	Выполняется
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех-нический регламент о требова-ниях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнения-ми ред.25.12.2023г.) ст. 51, ст. 52 (п.1, п.2, п.3, п.5, п.9), ст.53, ст. 89 (п.1,</p>	Выполняется

		<p>п.3 (1(а, б)) СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменениями и дополнениями от 16.06.2025) 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.5, п 4.2.8, п.4.2.9, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.17, п.4.2.18, п. 4.2.19, п.4.2.21, п. 4.2.22, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.7.12.1 таблица № 13, п.7,12.3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 с изменениями и дополнениями от 03.02.2025) п. 9, п. 14, п.16 (д, е, о), п.23, п.26, п.27, п.36, п.37</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех-нический регламент о требова-ниях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнения-ми ред.25.12.2023.) ст. 90 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями и дополнениями от 27.06.2023) п.7.1, п.7.7 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 (с изменениями и дополнениями от 03.02.2025)) п.36, п.37, п.71</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех-нический регламент о требова-ниях</p>	Выполняется

защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями ред.25.12.2023г.) ст.48, ст.51, ст.52 (п.1, п.2, п.3, п.5, п.9), ст.54, ст.56 (п.1, п.2 (1,2)), ст.60, ст.62 (п.1, п.2), ст.84, ст.91, ст.103 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями от 25.12.2023) п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (с изменениями и дополнениями от 16.05.2025) п.4.4, п.4.9, таблица № 1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (приказ МЧС России № 582 от 31.07.2020) п.5.2, п.5.4, п.5.5, п.5.8, п.5.9, п.5.11, п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.16, п.5.19, п.5.20, п.5.21, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.3, п.6.2.6, п.6.2.11, п.6.2.12, п.6.2.13, п.6.4.5, п.6.5.1, п.6.5.4, п.6.6.1, п.6.6.5, п.6.6.9, п.6.6.11, п.6.6.27, п.6.6.37, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.2.4 приложение А таблица А1, п.7.2.2 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от

		16.09.2020г. № 1479 (с изменениями и дополнениями от 03.02.2025) п.10, п.16 (о), п.54, п.55, п.56, п.458	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех-нический регламент о требова-ниях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнения-ми ред.25.12.2023.) ст.49 (п.1, п.2, п.3), ст.53, ст. 54, ст.55, ст.56 (п.1, п.2 (2.1, 2.2)), ст.62 (п.1, п.2), ст. 81, ст.84 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (приказ МЧС России № 582 от 31.07.2020) п.5.2, п. 6.1.1, п.6.1.2 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (с изменениями и дополнения-ми от 25.12.2023.) п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех-нический регламент о требова-ниях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнения-ми ред.25.12.2023.) раздел 1, ст.1, ст.3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 (с изменениями и дополнениями от 03.02.2025)) глава 1 ст.1 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Ограничение распространения
пожара на объекте защиты.

Требования к объемно-
планировочным и конструктивным
решениям» (с изменениями и
дополнениями от 27.06.2023)
глава 1 п.1.1, глава 2 СП 8.13130
«Системы противопожарной
защиты. Наружное
противопожарное водоснабжение.

Требования пожарной
безопасности» (с изменениями и
дополнениями от 25.12.2023.) глава
1 п.1.1, глава 2 СП 1.13130.2020
«Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и
выходы» (с изменениями и
дополнениями от 16.06.2025.)
глава 1 п.1.1, п.4.1.1, глава 2 СП
486.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования,
подлежащих защите
автоматическими установками
пожаротушения и системами
пожарной сигнализации.

Требования пожарной
безопасности» (приказ МЧС
России № 539 от 20.07.2020г) глава
1 п.1.1, глава 2 СП
484.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Системы пожарной сигнализации и
автоматизация систем
противопожарной защиты. Нормы
и правила проектирования»
(приказ МЧС России № 582 от
31.07.2020) глава 1 п.1.1, глава 2