

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» февраля 2026 г.

Регистрационный № 42-08-2026-002895



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание ОПУ ПС 500 кВ Ново-Анжерская

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024701893336

ИНН: 4716016979

Место нахождения объекта защиты:

652476, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Анжеро-Судженск, ул Ново-Анжерская подстанция, Здание 15 к. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.07.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	634

1.6.	Объем здания, куб. м	5137	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	С2000-М - АУПС С2000-АСПТ - АУАПТ СОУЭ 2 тип	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка пожарного риска не проводилась в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 123 от 22.07.2009 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Ущерб третьим лицам от воздействия пожара отсутствует			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69 (ч.1,2), 70 (ч.1) Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности» СП 4.13130.2013	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	табл.3 СП 8.13130	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	98 (ч.6) Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.16, 5.4.20, 6.1.1., 6.6.1. СП 2.13130 п.п 4.3, 4.17, 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.20, 6.1.23, 6.1.28, 6.1.30, 6.1.41, 6.1.43, 6.2.2, 6.2.10, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.13 СП 4.13130.2013 п.п 4.3, 4.17, 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.20, 6.1.23, 6.1.28, 6.1.30, 6.1.41, 6.1.43, 6.2.2, 6.2.10, 7.1., 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10, 4.4.11. п.п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.11, 8.1.15, 8.1.19, 8.1.21, 8.3.2, 8.3.3., 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.7, 9.2.10, 9.2.11. СП 1.13130.2020 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 486.1311500.2020	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Раздел 3, 4, 5, 6, 7 СП 3.13130.2009 п.п. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.13, 13.14, 13.15, 14.1, 14.2, 14.3, 15, 16, 17, Приложение А СП 485.1311500.2020 раздел 7 СП 7.13130.2013 СП 486.1311500.2020	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ст. 103,105,106,107 ст.54 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Гл. I, III, IX, XI, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Статьи 5 (ч.1,3,4), 6 (ч.1,3,5,7), 18, 22, 25, 49 (ч.1,2,9), 50 (ч.1 (п.2,4), 63 (ч.2), 65, 66 (ч.1), 78 (ч.1), 80 (ч.1), 81 (ч.1,4), 90 (ч.1 (п.1)), 92, 93 (ч.1,2,4,5), 100 (ч.1) Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется