

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» апреля 2026 г.

Регистрационный № 42-08-2026-007184



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Детская поликлиника №2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой
великомученицы Варвары»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ШАХТЕРОВ
ИМЕНИ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201298527

ИНН: 4212007870

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-
Кузнецкий, пр-кт. Ленина, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.12.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	360

1.6.	Объем здания, куб. м	875									
1.7.	Количество этажей	1									
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет									
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации, адресная. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.									
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>										
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Нет</p>										
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. п. 4.3, 4.4 – 4.13, табл.1 СП 4.13130.2013.</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>Ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. п. 5.2, 4.4, 6.1, 6.3, 8.1 - 8.10 СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. п. 4.3, 4.4 – 4.13, табл.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. п. 5.2, 4.4, 6.1, 6.3, 8.1 - 8.10 СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется									
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. п. 4.3, 4.4 – 4.13, табл.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется									
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. п. 5.2, 4.4, 6.1, 6.3, 8.1 - 8.10 СП	Выполняется									

		8.13130.2020.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. п. 4.1, 4.3 – 4.6, 4.11, 4.12, 4.15, 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 29, 30, 31, 32, 87, 88, таблица 21 и 22 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. п. 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.8, 5.3.2 – 5.3.4, 5.4.2, 5.4.4, 6.7.19 СП 2.13130.2020; п. п. 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.7, 5.5.7 СП 4.13130.2013; п. 13, 25 ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 13, 52, 80, 81, 89, табл. 28, 29 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.7, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.13 – 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.27, 4.3.1 – 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 7.1.3, 7.1.5, раздел 9 СП 1.13130.2020; п. п. 5.1.2, 5.2.7 СП 4.13130.2013; п. п. 5, 9, 14, 15, 16 (подп. д), е)), 23, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37 ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. п. 5.1.2, 7.1 СП 4.13130.2013; п. п. 12, 26, 48, 49, 53.1, 71. 394 (подп. а), м), н)) ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	Ст. 54, 62, 83, 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, п. 48 табл. 3 СП 486.1311500.2020; п. п. 5.5, 5.14, 5.17, 5.21, 6.1.1, 6.2.6, 6.2.11, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1 СП 484.1311500.2020; п. п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 – 4.8, 5.3, п. 11 табл.2 СП	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	3.13130.2009; п. п. 7.3, 8.5 СП 7.13130.2013; п. п. 16, 37, 42, 48, 50, 54 ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ст. 82, 83, 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. п. 5.5, 5.14, 5.17, 5.21, 6.1.1, 6.2.6, 6.2.11, 7.1.3, 7.2.1 СП 484.1311500.2020; п. п. 10, 55, 56 ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; Раздел I, VIII (п.118, п.119), XVIII, XIX, Приложение 1 ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479). Приказ МЧС России от 16 декабря 2024 года №1120; Установлен противопожарный режим, разработаны локальные и распорядительные акты, журналы эксплуатации систем противопожарной защиты	Выполняется