

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» мая 2026 г.

Регистрационный № 42-08-2026-007464



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС-3 город
Кемерово)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1063905088158

ИНН: 3905078834

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ракитянского, соор. 1/2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

13.10.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	80

1.6.	Объем здания, куб. м	255
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Источник питания аппаратуры пожарной сигнализации =24 В, 4 А, 26 Ахч ("РИП-24 исп.06", АЦДР.436534.002-06) – 1 компл. Аккумуляторная батарея =12 В, 26 Ахч ("DELTA 1226") – 2 шт.</p> <p>Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный (ИП 535-07е (компл.4)) – 2компл.</p> <p>Извещатель пожарный ручной (МСР3А/ИП535-8) – 2 шт.</p> <p>Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с базой для установки E1000R (ИП 212-58 "ЕСО1003") – 27 шт. База для установки извещателя ИП212-58 (E1000B) – 27 шт. Линейный тепловой пожарный извещатель (PHSC-190-EPС) – 1 компл., в составе: термокабель – 50 м, коммутационная зонная коробка (ZB-4-QC-MP) – 2 шт.</p> <p>Модуль интерфейсный пожарный ("МИП-1") – 1 компл</p> <p>Оповещатель световой, надпись «Выход» ("Молния-24") – 4 шт.</p> <p>Оповещатель звуковой пожарный ("Иволга-2 (ПКИ)") – 7 шт. Пульт контроля и управления ("С2000М") – 1 компл. Прибор приемно-</p>

		<p>контрольный охранно-пожарный ("Сигнал-20П SMD") – 1 компл. Блок сигнально-пусковой ("С2000-СП1 исп.01") – 2 компл. Блок контрольно-пусковой ("С2000-КПБ") – 1 компл. Преобразователь протокола ("С2000-ПП") – 1 компл. Модуль преобразователя ("МП 24/12 В SMD") – 1 компл. Блок защитный сетевой, 220 В, 500 Вт ("БЗС") – 1 компл. Блок защитный коммутационный ("БЗК исп.02") – 1 компл. Блок сигнально-пусковой адресный (С2000-СП4) – 3 шт. Контроллер двухпроводной линии связи (С2000-КДЛ) – 1шт. Шкаф пожарной сигнализации ("Rittal EL") – 1 компл. Имеется два пожарный гидранта.</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	<p>Оценка не проводилась</p>
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	<p>Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № GAZX12587127227000 Страховая сумма 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей</p>
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 36 ст. 2, п.1, п.2 ст.69, п.1, п. 3 ст. 7, п.1 ст. 74.</p> <p>Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.65. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.3, п. 4.4, п. 4.6, п. 6.1.2, п. 6.1.5, п.6.1.6. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»: п. 8.3, п.8.4.</p>	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.62, п.1, п.2 ст.68.</p> <p>Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 48, п.71 абзац 1. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п. 4, п.</p>	Выполняется

		5.3, п. 5.4, п. 5.5, п. 5.18, п.п. 6.3, п. 8.9, п. 9.2, п. 10.3, п.10.4, п.10.5, п.10.7, п.10.10, п.10.11. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»: п. 6.35.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 6 ст. 63, п. 1 ст. 90. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 71, п.72, п.74. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»: п. 3.29.1, п.3.34, п.п. 4.1. абзац 4, п. 6.10.2.4, п.8.2.1, п.8.2.3, п.8.2.5, п. 8.2.6, п.8.2.7. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п. 10.10. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»: п. 8.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.11, п. 44 ст. 2, ст. 57, ст. 58, ст. 80, п.1, п.2, п.5 ст.87. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил	Выполняется

		<p>противопожарного режима в РФ»: п. 16е, п. 25. СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 5.4.1, п.5.4.2, п.5.4.3, п.6.1.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»: п.4.1, п.6.1.2, п.6.1.5, п.6.1.6, п.6.1.40, п.6.1.41, п.6.1.47, п.6.10.5.1, п.6.10.5.4. СП 156. 13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»: п.6.9, п. 8.10.</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.2 ст.5, ст. 26, п.2 ст. 52, ст. 53, ст. 54, п.1, п.2, п.3, п.4, п.7, п.9, п.10, п.11 ст. 84, п.1, п.12 ст. 89. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.2, п.6, п.16е, п.26, п.27, п.28. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные противопожарные пути и выходы»: п.4.1.2, п.4.1.5, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.19, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.7, п.8.1.6, п.8.2.7, п.8.16. СП 156. 13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»: п.6.12, п.6.18.</p>	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 1 ст.90. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.26, п.48. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»: п.7.1, п.7.4. СП 156. 13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»: п. 8.8.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.41 ст. 2, ст. 5, ст. 51, п.2, п.3 ст. 52, ст. 53, ст.54, ст.62, п.1, п.2 ст.68, п.3 ст. 81, ст.83, ст.84, ст. 91, ст. 103. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.10, п.16е, п.54, п.55, п.56, п.390. СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование»: пункты п.4.1, п.5.1, п.6.1, п.6.2, п.6.3, п.6.6, п.6.7, п.6.24, п.8.1. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	Выполняется

		<p>пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»: п.5.2, п.6.1.1, п.7.1.1. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила установки»: п.5.1, п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.5.5, п.5.10, п.9.1.1, п. 9.1.2, п. 9.3.1, п.9.4.1, п.9.7.1, п. 9.8.10. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»: п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.4.11. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: пункты п.3.1, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.5, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5, п.6, п.7. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п. 4, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, п. 5.18, п.п. 6.3, п. 8.9, п. 9.2, п. 10.3, п.10.4, п.10.5, п.10.7, п.10.10, п.10.11. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»: п.6.39, п.8.53, п.8.54, п. 6.35, п.6.37.</p>	
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон № 123-ФЗ от	Выполняется

	<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.4, п.6, п.7, п.9 ст. 83, п.3 ст. 103. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 56 абзац 1. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»: п.5.4, п. 5.5, п.5.12, п.5.13, п.6.1.4, п.6.1.5, п.6.1.6, п.6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.9, 6.6.11, п.6.6.14, п.6.6.15, п.6.6.16, 6.6.27, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.2.1, п. 7.2.4, п.7.6.1, п.7.6.2, п.7.6.5, п.7.6.8, п.7.6.15. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»: п.8.53, п.8.54.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 2 п.39, п. 41, ст.3, ст. 5, ст. 6 п.1.3, ст. 93.1 п.2. Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»: ст.1, ст. 2, ст. 3 ст. ст. 25, ст.37, ст.38, ст. 39. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.3, п.4, п.11, п.16 д, е, ж, о, з, п.26, п.27, п.29, п.41, п.43, п.48, п.54, п. 56, п.60, п.65, п.70, п.71, п.73, п.74,</p>	Выполняется

	<p>п.77, п.79, п.121, п.123, п.131, п.132, п.384, п.385, п.387, п.389, п.390, п.392, п.393, п.394, раздел XIX. СП 156. 13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»: п.6.16, п.6.25, п.6.26, п.6.33, п.6.35, п.6.39, п.8.3. Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806. «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»: п.4, приложение № 1.</p>	
--	--	--