

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кировской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«31» марта 2022 г.

Регистрационный № 43-08-2022-003059



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание многофункционального назначения: (функциональное назначение - Ф3.1
(демонстрационный зал), Ф5.1 (производственная часть)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЦЕНТР ГУСАР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1064345104911

ИНН: 4345138751

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.01.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1925
1.6.	Объем здания, куб. м	10316
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	ДН пониженная пожароопасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		АУПС (аналоговая), СОУЭ (2-й тип), ВПВ (ПК-с)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ч.1 Статьи 69, Статья 76, ч.1 Статьи 69); СП 4.13130.2013 (п.4.3, таб.1, п.4.4, п.4.12, 4.15); СП 364.13130.2018 (п.5.2); СП 456.1311500.2020 (п.4.1)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ч.2 Статьи 68, ч.2 Статья 62); СП 8.13130.2020 (п.8.5, п.8.9)	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (Статья 90); СП 4.13130.2013 (п.7.1, п.п б) п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9); СП 456.1311500.2020 (п.4.2)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ч.1, 3, 5, 6, 7 Статьи 87, ч.1-9, ч.13, ч.14, ч.19 Статьи 88); СП 2.13130.2020 (п.4.1 - п.4.9, п.5.1.2-п.5.2.8, п.5.3.1 - п.5.3.6, п.5.4.1, п.5.4.2, п.5.4.4., п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.9, п.5.4.10, п.5.4.11, п.п. б) п.5.4.18, п.5.4.20, п.6.1.1, таб.6.1, п.6.7.1, таб.6.11); СП 4.13130.2013 (п.4.1, п.5.5.2, п.6.1.27, п.6.1.28, п.6.1.38, п.6.1.39, п.6.1.40, п.6.2.10, п.6.3.2, п.6.3.7, п.6.3.20); СП 456.1311500.2020 (п.5.1, п.6.1.2, п.6.1.4, п.6.1.5) - выполняется; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ч.2, ч.11 Статьи 87, Статья 58, таб.21) - не выполняется;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ч.1, ч.2 Статьи 53, ч.1, ч.2 Статьи 89); СП 52.13330.2016 (п.7.6.9, п.7.6.10); СП 439.1325800.2018 (п.7.4, п.7.6, п.7.8, п.7.9); СП 1.13130.2020 (п.4.1.2, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.13, п. 4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.2.24, п.4.3.1 - п.4.3.7, п.4.3.11, п.4.4.1, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.8, п.4.4.9, п.7.1.1, п.7.1.3, п.7.1.5, таб.6, п.7.6.2, таб.11, п.7.6.3, таб.12, п.7.6.4, п.7.6.5, п.7.6.6, п.8.1.1, п.8.1.2); СП 4.13130.2013 (п.4.19); СП 456.1311500.2020 (п.7.1, 7.6, 7.7, 7.8) - выполняется; СП 52.13330.2016 (п.7.6.1 - п.7.6.3,	Выполняется

		п.7.6.5, таб.7.28) - не выполняется	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (Статья 90); СП 1.13130.2020 (п.4.2.12); СП 4.13130.2013 (п.7.1, п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (Статья 54, Статья 55, ч.1 Статьи 81, ч.1 п.2), п.3) ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9 Статьи 83, ч.1-11 Статьи 84, Статья 86, Статья 91); СП 484.1311500.2020 (п.5.3, п.5.5, п.5.6, п.5.8, п.5.9, п.5.11, п.5.13 - п.5.18, п.5.21, п.6.1.1, п.6.1.4, п.6.1.5, п.6.2.1, п.6.3.1, п.6.3.2, п.6.4.4, п.6.5.1, п.6.6.2, п.6.6.3, п.6.6.5, п.6.5.1, п.6.6.7, п.6.6.11, п.7.1.3, п.7.1.4); СП 3.13130.2009 (п.3.3, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.8, п.5.3, п.5.4, таб.2); СП 10.13130.2020 (п.6.1.5, п.6.1.10, п.6.1.13, п.6.1.19, п.6.2.1, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.5, п.6.2.13, п.6.2.14, п.6.2.18, п.7.2, п.7.3 - п.7.6, таб.7.2, п.7.7, таб.7.3, п.7.9); СП 8.13130.2020 (п.5.4, п.5.8, п.5.10, п.5.11, п.8.5, п.8.9); СП 456.1311500.2020 (п.8.1, п.8.2, п.8.6, п.9.1, п.9.3) - выполняется; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (Статья 56, ч.1, 7, 8 Статьи 85, Статья 138); СП 7.13130.2013 (п.п. е) п.7.2); ГОСТ Р 53295-2009 (п.4.1) - не выполняется;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч.5 Статьи 6, ч.1 Статьи 64, СП 484.1311500.2020 п.5.17, п.7.2.1,	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст.25; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (п.2, п.3, п.5, п.9, п.10 - п.15, п.п. б), д), е), ж), з), и), к), л), н), о) п.16, п.19, п.21, п.22, п.23, п.24, п.26, п.27, п.29, п.30, п.32, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43, п.45, п.49, п.50, п.52, п.54, п.55, п.56, п.60, п.103, п.104, п.110, п.121, п.122, п.123, п.125, п.126, п.254, п.255, п.257, п.258, п.260, п.286, п.287, п.288, п.289, п.290, п.292, п.293, п.354, п.356, п.362, п.364, п.366, п.367, п.371, п.372, п.395, п.396, п.397, п.398, п.400, п.403, п.404, п.406, п.407, п.409, п.411, п.412, п.413, приложение 1,2); СП 9.13130.2009 (п.4.1.1, п.4.1.2, п.4.1.5, п.4.1.6, п.4.1.7 - п.4.1.9, п.4.1.20, п.4.1.22, п.4.1.23, п.4.1.24, п.4.1.25, п.4.1.26 - п.4.1.28, п.4.1.32- п.4.1.35, приложения А, Б, В, п.4.1.38 - п.4.1.40, п.4.2.1, п.4.2.4, п.4.2.5 - п.4.2.9, п.4.2.11, п.4.3.1 - п.4.3.11, п.4.3.14, п.4.3.16, п.4.4.1, п.4.5.1, п.4.5.2, п.4.5.4, п.4.7.2, п.4.7.5, п.4.7.6); Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организация, по программам	Выполняется

	<p>противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Приложение №1 (п.1, п.2, п.3, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.16, п.17, п.18, п.20 п.21, п.22, п.24, п.26, п.27), Приложение №2 (п.1.1., п.1.2, п.1.3, п.1.4, п.1.5, п.1.6, п.1.7, п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4, п.2.5, п.2.6, п.2.7, п.2.8, п.3, п.4), Приложение №3 (п.п. а)-д) п.1) - выполняется. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (п.25) - не выполняется</p>	
--	--	--