



«06» октября 2022 г.

Регистрационный № 43-08-2022-013803

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание теплой стоянки

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АО "Слободской машиностроительный завод"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024301078240

ИНН: 4329000080

Место нахождения объекта защиты:

обл Кировская, р-н Слободской, г. Слободской

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.09.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2411
1.6.	Объем здания, куб. м	16951
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация ; автоматическая система оповещения и управления эвакуацией при пожаре –II типа; внутренний и наружный противопожарный водопровод	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
00 рублей 00 копеек			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ 123) ч.1 Ст.69 «Системы противопожарной защиты. Ограничение	Выполняется

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями №1)» (далее СП 4.13130.2013) п.п.4.3, 6.1.2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ) п.65	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123 ст.ст.62, 68 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (далее СП. 8.13130.2020) п.п 4.1, 5.1, 5.3, 5.8, 5.11, 7.2, 7.5, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13, 10.2, 10.3, 10.4, 10.10, 10.11 п. 71 ППР в РФ п. 48 ППР в РФ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	П.1 ч.1 ст.90 ФЗ 123 п.п 7.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 п.71 ППР в РФ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.1 ст.57; ст.58; ст.80; ч.2 ст.59; ч.ч.1,2,3,5,6,7,11 ст.87; ч1,,2,3,5,6,7,8,9,19 ст.88 ФЗ 123 ч.1, 5 ст.59; ФЗ 123 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее СП. 2.13130.2020) п.п.5.2.2; 5.2.3; 5.2.7; 5.2.8 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.16; , п.6.6.1, табл. 6.1 п.5.2.4 СП. 2.13130.2020 п.п. 4.1, 6.1.39; 6.1.40; 6.1.41; 6.2.10 СП.4.13130.2013 п.15 ППР в РФ п. 13. ППР в РФ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1 ст.53; ч.1 ст.89, таб.21 ФЗ 123 ч.ч. 2, 3 ст.53 ч.ч 3, 8, 10, 11, 14 ст. 89 ФЗ 123 п.п. 4.3.12, 4.4.3, СП.1.13130.2020 п.п. 4.2.5, 4.2.6,	Выполняется

		4.2.7, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16; 4.2.18, 4.2.19; 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.22, 7.13.2 СП.1.13130.2020 п.п. 23, 24, 25, 27, 28, 29 ППР в РФ	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч 2 ст.82 ч 1, 2 ст. 90 ФЗ 123 п.7.1, СП 4.13130.2013 п.17 ППР в РФ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.54, ст. 61; ч.ч.1-4,5, 6,9 ст. 83; ч.ч. 1,6,7,9,10,11 ст. 84; ст. 91 ФЗ №123 ч.4 ст.84; ст.86 ФЗ №123 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее СП 3.13130.2009) п.п.3.1- 3.5, 4.1,4.2, 4.4, 4.5,4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 таблицы 1, 2 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее СП 484.1311500.2020) п.п 5.1,5.2,5.4, 5.5, 5.8, 5.11-5.15, 5.17-5.19, 5.21, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.6,6.2.11,6.2.12, 6.3.4, 6.6.1,6.6.5, 6.6.7, 6.6.11,7.1.1,7.1.2,7.1.4, 7.1.5,7.1.7, 7.2.1, 7.5.1, 7.6.1,7.6.3,7.6.4, 7.6.5, 7.6.9 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и	Выполняется

		<p>правила проектирования» (далее СП 486.1311500.2020) п.п. 4.3,4.4,4.6, п.10.2 таб.3 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями №1,2)» (далее СП 7.13130.2013) п.п.6.1-6.3, 6.8-6.10, 6.14, 6.16 п.п. 42; 54; 56 ППР в РФ «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (далее СП 10.13130.2020) п.п 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9-6.1.10, 6.1.18 , 6.1.21, 6.1.23, 6.1.24, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.10, 6.2.14, 6.2.18, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.9, 12.21, 14.1.1, 14.1.2,14.1.6, 14.1.7, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.16, 14.1.18, 14.1.21, 14.1.25, 14.1.29, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.5, 14.2.7, 15.1 п. 6.1.1, 6.1.3, 6.1.13, 6.1.20, 7.2, таб.7.2 п.7.6 14.4.2 СП 10.13130.2020 п..50 ППР в РФ п.52 ППР в РФ</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ст. ст. 54, 56, 61, 83, 84, 85, 103,104 ФЗ №123 п.п.5.13,6.1.1,6.6.3, 6.6.5,6.6.7,6.6.11, 6.6.18, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36 СП 484.1311500.2020 п.п. 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.23, 6.24 СП 7.13130.2013</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной</p>	<p>п.п 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 41, 50, 54,55, 65, 71, 73, 123, 129, 130, 131, 293,</p>	Выполняется

безопасности объекта защиты и противопожарный режим	395, 398, 407, 409 ППР в РФ п. 3, 23, 30, 36, 42, 43, 48, 51, 56, 60, 124, 392,393, 394, 397, 406
---	---