

«13» февраля 2023 г.
Регистрационный № 43-08-2023-002048



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Детский центр "Панда". Индивидуальный предприниматель Перминова Елена
Ивановна

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Перминова Елена Ивановна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: -

ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

610005, обл. Кировская, г. Киров, пр-кт. Октябрьский, д. 44, помещ. 1006

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.10.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	15

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	172	
1.6.	Объем здания, куб. м	3604	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ 2 типа ; два пожарных гидранта на общегородской водопроводной сети, в радиусе 200 метров.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
расчет пожарного риска не проводился			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
0 рублей			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч 1. ст. 69 ФЗ -123 п.п 4.1, 4.3 таблица 1,4.4 СП 4.13130. 2013	Выполняется
4.2.	Наружное	ст. 62, 68, 127 ФЗ-123 п. 55 ППР	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	п.п . 4.2, 8.5, 8.8, 8.9 СП 8. 13130. 2020	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.14 СП 4.13130. 2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 57, 58, 80; ч. 2 , 6, 8 ст. 87; ч. 1.6 ст. 88; ч. 1, 5, 6, 7, 8 ст. 134; 137, ФЗ -123 п.п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1, 6.7.10 таблица 6.12 СП 2.13130. 2020 п.п . 4.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.2.6, 5.2.7 СП 4.13130. 2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1, 2 ст. 53; ч. 1, 8, 10 ст. 89; ч. 1, 5, 6, 7, 8 ст. 134 ФЗ-123 п. 22, 23, 25, 33, 35, 36, 37, 43 ППР п.п. 4.1.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 таблица 1 СП 1.13130. 2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ -123 п. 7. 1 СП 4.13130. 2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст 54. 62, 68, 81, 83, 84, 91, 103 ФЗ-123 п. 54, 55, 57, 59, 61, 63, 64 ППР п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1-4.4, 4.8, 5.1- 5.3 таблица 1, таблица 2, 6, 7 СП 3. 13130.2009, п.п. 5.1, 5.3, 5.5, 5.8, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17, 5.20, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.6, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.1, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.1 приложение А 484. 1311500. 2020 п.п. 4.2, 8.5, 8.8, 8.9 СП 8.13130. 2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	п.п. 3.2, 3.3, 3.5 СП 3.13130.2009, п.п. 6.1.1, 6.1.4, 7.1.3, 7.1.13 СП 484. 1311500. 2020	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 60, 64, 105 ФЗ 123 ст. 25 ФЗ от 21.12.1994 69 " О пожарной безопасности"; п.п. 2-4, 8-17, 22-29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 54, 55, 60, 73, 293, 392, 393, 394, 395, 397, 400, 403, 404, 407, 409 ППР, п.п. 1, 2, 6,7, 9, приложение 1, приложения 2 и 3 приказа МЧС РФ от 18.11.2021 806	Выполняется