

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Кировской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«30» мая 2023 г.

Регистрационный № 43-08-2023-008558



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Кировское Областное Государственное Автономное Учреждение Социального  
Обслуживания «Межрайонного комплексного центра социального обслуживания  
населения в Омутнинском районе»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МЕЖРАЙОННЫЙ  
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В  
ОМУТНИНСКОМ РАЙОНЕ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024300966953

ИНН: 4322006798

Место нахождения объекта защиты:

612740, обл. Кировская, г. Омутнинск, р-н. Омутнинский, ул. Свободы, д. 34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.05.1958

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                    |  |
|----------|---|--|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |  |
|          | Наименование параметра                  | Значение параметра   |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                   | II   |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности | C0   |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 Здания органов<br>управления учреждений,<br>проектно-конструкторских<br>организаций, информационных<br>и редакционно-издательских<br>организаций, научных |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      |  | организаций, банков, контор, офисов  |
| 1.4. | Высота здания, м   | 8  |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м  | 543  |
| 1.6. | Объем здания, куб. м   | 1582   |
| 1.7. | Количество этажей  | 2  |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)             | Не имеет   |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>АУПС и СОУЭ 2 типа Тип системы оповещения-светозвуковая. В состав системы входят: 1.Извещатель пожарно-дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый -34 шт. 2. Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный – 5 шт. 3. светильник аварийного освещения –ДПА -2101 -1 шт; 4. Оповещатель пожарный световой «Выход» -Люкс-12 -15 шт 5. Оповещатели звуковые «Маяк-12-3М1»-13 шт.; Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: пожарный кран-1 шт., установлен в коридоре. Наличие первичных средств пожаротушения (всего 8 шт. огнетушителей): ОП-4(з)-1 шт. в фойе; ОП-4(з)-1 шт. в кабинете зав.хозяйством; ОП-4(з)-1 шт. в кабинете директора; ОП-4(з)-1 шт. в коридоре 1 этажа; ОП-4(з)-1 шт. в бухгалтерии ; ОП-4(з)-1 шт. в группе дневного</p> |

|                          |  |   |   |
|--------------------------|--|---|---|
|                          |  |   | <p>пребывания – 1 этаж;<br/> ОП-4(з)-1 шт. в коридоре ( 2 этаж);<br/> ОУ-2(з)-1 шт. в электрощитовой.</p> |
| 2.                       | <p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |   |   |
| Не проводилась           |  |   |   |
| 3.                       | <p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |   |   |
| Ущерба третьим лицам нет |  |   |   |
| 4.                       | <p><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |   |   |
|                          | <p>Наименование противопожарного мероприятия</p>   | <p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>   | <p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>   |
| 4.1.                     | <p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>  | <p>ч.1 ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (далее по тексту ФЗ №123) п.4.1, п.п.4.3, Таблица 1, п.5.2.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</p> | <p>Выполняется</p>  |
| 4.2.                     | <p>Наружное противопожарное</p>  | <p>ч.1, п.1 ч.2 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ;</p>  | <p>Выполняется</p>  |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | водоснабжение   | п.п.4.1, 5.2, 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»  |             |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | п.1, ч.1, ст.90 ФЗ №123; п.п.8.1, 8.6, 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».   | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п.1, ч.1, ст.90 ФЗ №123; п.п.8.1, 8.6, 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».   | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | ч.ч.1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 ст.89 ФЗ №123- ФЗ п.п. 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.6, 4.4.11, 7.12.1-7.12.3, 7.12.7, 7.12.10 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                               | п.п.1, 3 ч. 1, ч.2 ст.90 ФЗ № 123 п.п. 7.1, 7.2, 7.5 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной   | ч.ч. 1, 2 ст. 54, ч.ч. 1, 4-7, 9 ст.83, ч.ч. 1-4, 7-11 ст.84, ч.1, ч.2 ст.86 ФЗ № 123 п.п. 3.2-3.5, 4.1, 4.2, 4.4,  | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | <p>защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>  | <p>4.6-4.8, 5.2-5.5, раздел 6, п.14<br/>Таблицы 2 раздела 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 3, 5, 8, 12, 15 п.11 Приложения № 1, п.18 Приложения №5 Требований к оснащению объектов защиты АУП, СПС, СОУЭ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464; п.п. 6.2.1, 6.2.3 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». п.п.5.12-5.15, 5.17-5.21, 6.1.1-6.1.6, Приложение А СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».</p> |             |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>ч.ч. 1, 2 ст.54; ч.ч. 6, 7, 9 ст. 83; п.п. 1, 2, 4 ч.1, ч.ч. 3, 4, 7, 11 ст.84; ч.ч. 1, 2 ст.91 ФЗ №123-ФЗ; п.15 Требований к оснащению объектов защиты АУП, СПС, СОУЭ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464; п.п. 3.3, 3.5 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 5.12-5.15, 5.17-5.21, 6.1.1-6.1.6. п.п. 6.2.1, 6.2.3, Приложение А СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.</p>  | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».  |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ст.25 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ ; п.п.2-6, 8-15, 16(а,б,г,д,е,ж), 17(а,б), 18, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35(а,б,в,г,д,е,и), 36, 37, 48, 50, 54, 55, 56, 60, 65, 66, 67, 71, 84, 85, 86, 91, 92, 392, 393 (а,б,г,к), 394 (а,б,в,г,е,ж,з,к,л, м,н,о), 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 406, 407, 409 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; п.п.2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Приложения №1 к приказу МЧС России № 806 от 18.11.2021 | Выполняется |