Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кировской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«10» апреля 2024 г.
Регистрационный № 43-08-2024-005779

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Пансионат для престарелых "Family House"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Шкляев Дмитрий Александрович
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:
613006, обл. Кировская, р-н. Кирово-Чепецкий, д. Шутовщина, ул. Советская, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
27.10.2021
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	373

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	3641
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации на базе «Болид», аналоговая, неадресная. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
0 руб. , исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности» (далее ФЗ 123) ч.1 Ст.69; СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1;	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123 ч.1 ст.68. СП. 8.13130.2020 п.п 4,1; 4.3; 5,1; 8.8; 8,9; 8,12; 8,13; 8,14	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ 123 ч.3,6,7,8,9 ст.67. СП 4.13130.2013 п.п. 8,1; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ 123 ч.1 ст.57; ст.58 ст.87 ч.1;2;5; ст.88 ч.5;6;7;14. СП. 2.13130.2020 п.п.5.2.3; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.7; 5.3.4; 5.3.5; 5.4.3. СП.4.13130.2013 п.п. 4.1; 5.1.2; 5,2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ 123: Ст.53 ч. 1; 2; Ст.89 ч.1;3;4;8;9;10;11;14. СП.1.13130.2020 П.п. 4.2.5; 4.2.7; 4.2.14; 4.2.19; 4.2.20; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.12; 4.4.3; 4.4.6; 4.4.9; 4.4.22; 5.3.1; 5.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ 123 Ст.82 ч 2; 4 Ст.87 ч.2 Ст.88 ч. 5; 6 Ст.90 ч 1; 2. СП. 2.13130.2020 п.4.18, СП 4.13130.2013 п.4.18, п.7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123 ч. 3 ст.81 ч.1 (пп 2, 3), 4, 5, 6, 7, 9 ст.83 ч. 1(пп 1, 3, 4), 2, 3, 4, 7; 11 ст. 84 СП5.13130.2009, п.п.13.1.11; 13.1.12; 13.2.1; 13.3.2; 13.3.6; 13.3.7; 13.3.8; 13.4.1; 13.13.1; 13.13.2; 13.14.3; 13.14.4; 13.14.5; 13.14.6; 13.14.9; 13.15.2; 13.15.3; 13.15.4; 13.15.7; 13.15.12; 13.15.14; 13.15.15; 14.1; 14.2; 15.1; 15.2; 15.9; 15.10; 16.1; 16.2. СП 3.13130.2009 п.п 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.3; 4.4; 4.8; 5.3;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	ФЗ №123 Ст. 83 ч.1, 9, ст. 84, ч. 1, 9. СП 5.13130.2009 п.14.1; 14.2	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ 123 ч.1, 5 ст.6; ч. 2 ст. 53; ч. 1, 2 ст. 54; ч. 3 ст. 55; ч. 1 ст. 60; ч. 1 ст. 64; Приказ 806	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.