



«05» сентября 2024 г.

Регистрационный № 43-08-2024-015319

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

изолированный участок, функционирующего как исправительный центр, при федеральном казенном учреждении «Исправительная колония №6 Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области» (казарма отряда №2)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 6 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024300963610

ИНН: 4322001140

Место нахождения объекта защиты:

612711, обл. Кировская, р-н. Омутнинский, тер. дорога Восточный-Филипповка, д. 4,
стр. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.08.1979

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	7

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	560
1.6.	Объем здания, куб. м	7199
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. Тип системы оповещения-светозвуковая, 3 типа. В состав системы входят: 1. Источник резервного питания РИП-12 ИСП.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) -1шт. 2. Аккумуляторная батарея 12 В, 40А.ч. ДТМ 1240 – 2 шт. 3. Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений С2000-КДЛ -2шт. 4. Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ -1шт. 5. Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С-2000- Ethernet -1шт. 6. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ДИП-34А-03»- 103 шт. 7. Извещатель пожарный ручной адресный"ИПР-513-3АМ" – 16 шт. 8. Блок разветвительно – изолирующий "БРИЗ" – 6 шт. 9. Модуль подключения нагрузки МПН – 46 шт. 10. Извещатель пожарный дымовой автономный с батареей типа "Крона"</p>

ИП-212-189А – 8 шт. 11. Модуль речевого оповещения Рупор-200 – 3 шт. 12. Аккумуляторная батарея 12 В, 17А.ч. DTM 1217 – 6 шт. Речевой оповещатель металл. корпус (модуль акустический/громкоговоритель) - "АС-5-30/100 (НМ)" – 39 шт. 13. Оповещатель световой (табло "Выход") "Люкс-12" – 34 шт. 14. Кабель огнестойкий "КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,5" – 640м. 15. Кабель огнестойкий "КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75" – 1380 м. 16. Кабель силовой огнестойкий "ППГнг-FRHF 3x1,5" – 20 м. 17. Коробка монтажная огнестойкая МЕТА-7403-4 – 86шт. 18. Светильник аварийного освещения SKAT LT-2330 LED – 1шт. 19. Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА – 1 шт. Наличие наружного противопожарного водопровода: всего пожарных гидрантов - 3 шт., Т-150 Q- 40 л/с. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: пожарные краны-4 шт., установлены 1,2 этаже цвейного цеха: Наличие первичных средств пожаротушения (всего 19 огнетушителей): ОП-4(з)-11 шт. ОП-8(з)-8 шт.

2.

Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба не проводилась			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.п.4.3, Таблица 1, п.5.2.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	.1, п.1 ч.2 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.1, 5.2, 10.4 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	п.1, ч.1, ст.90 Федерального закона	Выполняется

	пожарной техники	от 22.07.2008 №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.8.1, 8.6, 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».	
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.ч.1, 2, 5, 6, 7, 11 ст.87, таблицы 21, 22 Федерального закона от 22.07.2008 №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 6,6.7.15, 6.7.16, таблицы 6.9, 6.13 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.4.16, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.ч.1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.6, 4.4.11, 7.12.1-7.12.3, 7.12.7, 7.12.10 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	п.п.1, 3 ч. 1, ч.2 ст.90 Федерального	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.1, 7.2, 7.5 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.ч. 1, 2 ст. 54, ч.ч. 1, 4-7, 9 ст.83, ч.ч. 1-4, 7-11 ст.84, ч.1, ч.2 ст.86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 3.2-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.2-5.5, раздел 6, п.14 Таблицы 2 раздела 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 3, 5, 8, 12, 15 п.11 Приложения № 1, п.18 Приложения №5 Требований к оснащению объектов защиты АУП, СПС, СОУЭ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464; п.п.4.1, 5.2, 10.4 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п.п.5.12-5.15, 5.17-5.21, 6.1.1-6.1.6, Приложение А СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	ч.ч. 1, 2 ст.54; ч.ч. 6, 7, 9 ст. 83; п.п. 1, 2, 4 ч.1, ч.ч. 3, 4, 7, 11 ст.84; ч.ч.	Выполняется

	<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>1, 2 ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.15 Требований к оснащению объектов защиты АУП, СПС, СОУЭ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464; п.п. 3.3, 3.5 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 5.12–5.15, 5.17–5.21, 6.1.1-6.1.6. п.п. 6.2.1, 6.2.3, Приложение А СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ст.25 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.п.2-6, 8-15, 16(а,б,г,д,е,ж), 17(а,б), 18, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35(а,б,в,г,д,е,и), 36, 37, 48, 50, 54, 55, 56, 60, 65, 66, 67, 71, 84, 85, 86, 91, 92, 392, 393 (а,б,г,к), 394 (а,б,в,г,е,ж,з,к,л, м,н,о), 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 406, 407, 409 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; п.п.2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Приложения №1 к приказу МЧС России № 806 от 18.11.2021</p>	Выполняется